



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НОВОБУДОВА»**

ТОВ «Новобудова»

вул. Саперно-Слобідська, 10, м. Київ, 03028,

тел. (044) 525 90 03, (044) 525 09 99

E-mail: novobudova.kiev@gmail.com

Web: <https://www.novobudova.com.ua/>

Код ЄДРПОУ 32917247

Система менеджменту
сертифікована на
відповідність вимогам
стандарту
ISO 9001 : 2015
Сертифікати:
170041 QM15

Вих. № 904/8 від «20» листопада 2022р.

На № 107 – 3771 від 14.10.2022 р.
(вх. № 692 від 18.10.2022 р.)

Першому заступникові голови
Святошинської районної
в місті Києві

державної адміністрації
Василю ГРИГОРЕНКУ
rda_sviatoshyynska@kyivcity.gov.ua

Катерині КРОЖЕНЬ

foi+request-104874-d38eea37@dostup.pravda.com.ua

Шановний Василю Васильовичу!

За дорученням Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ТОВ «Новобудова» уважно розглянуто звернення Катерини Крожень щодо використання підвалу житлового багатоквартирного будинку на просп. Курбаса Леся, 5 – В у якості укриття населення.

В межах своєї компетенції повідомляємо, що підвал означеного будинку відноситься до категорії «найпростіше укриття» в переліку споруд цивільного захисту населення. Підвальні приміщення утримуються у задовільному санітарно – технічному стані. Мережі штучного освітлення працюють, витoki з комунікаційних трубопроводів локалізуються в оперативному порядку і на даний час відсутні. Ключі від підвальних приміщень знаходяться у консьєржів.

Враховуючи зміст звернення Катерини Крожень в частині організації укриття мешканців мікрорайону, додатково повідомляємо наступне. Державними будівельними нормами ДБН В.2.2 – 5 – 97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту» встановлено певні вимоги для укриттів. Так, частина підвалу означеного будинку не може бути використаною для перебування населення через розташування в підвальних приміщеннях індивідуального теплового пункту, насосної станції для підвищення тиску води, електрощитових, та через особливості схеми прокладання трубопроводів внутрішньобудинкових систем холодного, гарячого водопостачання, тепlopостачання, каналізації. Загальна площа підвалу, яка є придатною для укриття, становить 573 кв.м. В будинку розташовано 199 квартир та 10 нежитлових приміщень. Місткість підвалу є достатньою для одночасного укриття власників квартир, членів їхніх сімей та працівників офісних, нежитлових, приміщень.

З повагою,

Генеральний директор

Анатолій ГОНЧАРЕНКО