



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

просп. Шевченка, 2, м.Одеса, 65044, тел./факс (048) 705-40-88

Internet: www.od.dsp.gov.ua, E-mail: 15od@dsp.gov.ua, Код ЄДРПОУ 39781624

ПРИПИС

від «22» вересня 2020 року № 15/14.2/12-612-861

Колтуну Миколаю Валерійовичу – менеджеру ресторану

(кому (прізвище, ім'я та по батькові, посада керівника суб'єкта господарювання або фізичної особи - підприємця))

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД"
ЄДРПОУ 23744453; ФІЛІЯ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
"МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД" В МІСТІ ОДЕСА; 65026, Одеська область, місто Одеса,
ВУЛИЦЯ ДЕРИБАСІВСЬКА, будинок 23/1, КВЕД 56.10.

(найменування юридичної особи, місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи-підприємця))

Мною головним державним інспектором Нефьодовим Павлом Валерійовичем

(посади, прізвища, імена та по батькові посадової(их) особи(ів) Головного управління Держпраці в Одеській області

за участю

(посада(и), прізвище(а), ім'я (імена) та по батькові осіб, що залучаються до перевірки)

у присутності менеджера ресторану Колтуна Миколи Валерійовича

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника або уповноваженої ним особи)

у період з 11-00 год. «09» вересня 2020 року по 15-00 год. «22» вересня 2020 року проведена

планова

(тип перевірки: планова, позапланова)

перевірка дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та
промислової безпеки, на (в) ПП "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД", газове господарство

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця), виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

що знаходиться за адресою: місто Одеса, ВУЛИЦЯ ДЕРИБАСІВСЬКА, будинок 23/1.

Акт перевірки суб'єкта ПП "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД" від «22» вересня 2020 року
№ 15/14.5/06-612

Попередня планова (позапланова) перевірка суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)
-- мною не проводилася. З __ виявлених під час попередньої перевірки порушень на початок цієї
перевірки усунуто __.

На підставі статті 39 Закону України «Про охорону праці», статті 7 Закону України «Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статті 63
Кодексу України про надра, Положення про Державну службу гірничого нагляду та
промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011
року № 408, вимагаю усунути порушення:

№ з/п	Зміст виявленого порушення*	Посилання на пункти, статті тощо, які порушено, позначення та назву нормативно-правового акта	Термін усунення порушень**	Відмітка про виконання, дата, підпис
1	2	3	4	5
1.	Відсутня декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, а саме: на систему газопостачання природним газом суб'єкта господарювання, за адресою: місто Одеса, ВУЛИЦЯ ДЕРИБАСІВСЬКА, будинок 23/1	п. 4 додатку 7 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1107 (зі змінами).	23.11.2020	
2.	Не встановлена інвентарна заглушка після вимикаючого пристрою у напрямку руху газу (у приміщенні в якому встановлений вузол обліку газу), після виконання робіт по зняттю лічильника газу	п 7.41. глави VII «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15	Усунено під час перевірки	
3.	У приміщенні в якому встановлений вузол обліку газу, відсутнє вікно з квартиркою (фрамуга) (невідповідність проектної документації)	п 5.7. розділу 5 глави V «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15	Усунено під час перевірки	
4.	Відсутній акт щорічної (в осінній період) перевірки надійності ущільнення вводів і випусків інженерних підземних комунікацій, в якому зазначається їх технічний стан	п 1.14. розділу 1 глави V «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15	23.11.2020	

5.	Відсутній графік на технічне обслуговування об'єкту системи газопостачання, затверджений посадовою особою підприємства	п.3.2. розділу 3 глави V «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15	Усунено під час перевірки	
6.	Не позначено напрямок потоку газу на газопроводі підприємства	п.4.15. глава IV «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15	Усунено під час перевірки	
7.	Відсутній паспорт на газове господарство	п.3.6. розділу 3 глави V «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15	23.11.2020	
8.	Не пронумеровані установки, що використовують газ, а також обладнання, запобіжна і запірна арматура, КВП	п.3.7. розділу 3 глави V «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15	Усунено під час перевірки	
9.	Відсутні схеми газового обладнання із зазначенням номерів обладнання, запобіжної і запірної арматури, контрольно-вимірювальних приладів	п.3.8. розділу 3 глави V «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15	23.11.2020	
10	Не виконується контрольний огляд газового господарства не рідше ніж два рази на рік	п.3.11. розділу 3 глави V «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15	23.11.2020	

11	Не переглянута інструкція з технічної експлуатації системи газопостачання та газовикористовуючого обладнання ресторанів швидкого харчування (для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, - не рідше ніж один раз на 3 роки)	п. 1 розділу VI «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15.98.	Усунено під час перевірки	
----	--	---	---------------------------	--

* Перелік усіх порушень, які було виявлено.

** Терміни усунення порушень визначаються посадовою особою головного управління Держпраці в Одеській області за погодженням із суб'єктом господарювання, які не повинні перевищувати трьох місяців; якщо порушення потребує заборони (обмеження) виконання робіт (виробництва), термін його усунення не визначається.

2. Інформувати письмово про усунення кожного із зазначених у приписі порушень у тижневий строк, після закінчення терміну усунення порушення, на ім'я начальника (заступника начальника) головного управління Держпраці в Одеській області

Припис видано

«22» вересня 2020 року




(ініціали)

П.В. Нефьодов
(ініціали та прізвище)

Припис отримано

«22» вересня 2020 року



(ініціали)

М.В. Колтун
(ініціали та прізвище)

Відмова в отриманні припису

«___» _____ 20 року

(ініціали та прізвище)

Припис направлено листом від «___» _____ 20 року № _____