



## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

### ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

просп. Штепченка, 2, м.Одеса, 65044, тел./факс (048) 705-40-88

Internet: [www.ni.dspr.gov.ua](http://www.ni.dspr.gov.ua) E-mail: [150id@dSpr.gov.ua](mailto:150id@dSpr.gov.ua), Код ЄДРПОУ 39781624

### ПРИПИС

від «22» вересня 2020 року № 15/14.2/12-612-863

Нефьодову Денису В'ячеславовичу - менеджеру ресторану

(фамилія, прізвище, ім'я та по-батькові, після керівника суб'єкта господарювання або фізичної особи - підприємця)

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД"  
ЄДРПОУ 23744453; ФІЛІЯ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ  
"МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД" В МІСТІ ОДЕСА; 65012, Одеська область, місто Одеса,  
ВУЛИЦЯ ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКА, будинок 176, КВЕД 56.10.

(найменування підприємств/осіб, у тому числі адреса, телефони, код запису в Єдиному державному реєстрі підприємств і підприємців, код за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця)

Мною підписним державним інспектором Нефьодовим Денисом Валерійовичем  
(фамилія, прізвище, ім'я та по-батькові державного інспектора Головного управління Держпраці в Одеській області)  
за участю \_\_\_\_\_

(фамилія, прізвище, ім'я та по-батькові осіб, що були присутні на перевірі)

**у присутності менеджера ресторану Нефьодова Дениса В'ячеславовича**

(фамилія, прізвище, ім'я та по-батькові керівника або уповноваженої ним особи)

у період з 11-00 год. «09» вересня 2020 року - по 15-00 год. «22» вересня 2020 року проведена  
перевірка

(тип перевірки, дати, місця, зазначені)

перевірка дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та  
промислової безпеки, на (в) ПП "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД", таке господарство  
(найменування підприємств/осіб (фізична, юридична або фізична особа - підприємця), виробничий об'єкт/об'єкти, господарювання)  
що знаходиться за адресою: місто Одеса, ВУЛИЦЯ ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКА, будинок 176

Акт перевірки суб'єкта ПП "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД" від «22» вересня 2020 року  
№ 15/14.5/06-612

Попередня планова (доопланована) перевірка суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)  
- мною не проводилася. З виявлених під час попередньої перевірки порушень на початок цієї  
перевірки усунуто \_\_\_\_\_.

На підставі статті 39 Закону України «Про охорону праці», статті 7 Закону України «Про  
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статті 63  
Кодексу України про надра, Положення про Державну службу гірничого нагляду та  
промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011  
року № 408, опираючись на результати перевірки:

№ з/п	Зміст виявленого порушення*	Посилання на пункти, статті тощо, які порушено, позначення та назву порушувального правового акта	Термін усунення порушень**	Відмітка про виконання, дату, підпис
1	2	3	4	5
1.	Відсутня декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, а саме: на систему газопостачання природним газом суб'єкта господарювання, за адресою: місто Олесь, ВУЛИЦЯ НАШПЛЕЙМОНІВСЬКА, будинок 176	п. 4 додатку 7 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1107 (з змінами).	23.11.2020	
2.	Відсутній акт щорічної (в осінній період) перевірки надійності устальовлення зв'язків і випусків інженерних підземних комунікацій, в якому зазначається їх технічний стан	п. 1.14, розділу 1 глави V «Правила безпеки систем газопостачання» НПА ОП 0.00-1.76-15	23.11.2020	
3.	Відсутній паспорт на газове господарство	п.3.6. розділу 3 глави V «Правила безпеки систем газопостачання» НПА ОП 0.00-1.76-15	23.11.2020	
4.	Відсутні схеми газового обладнання із зазначенням номерів обладнання, запобіжної і запірної арматури, контрольно-вимірювальних приладів	п.3.8. розділу 3 глави V «Правила безпеки систем газопостачання» НПА ОП 0.00-1.76-15	Усунено під час перевірки	

5.	Не перейнята інструкція з технічної експлуатації системи газопостачання та газовикористовуючого обладнання ресторанів швидкого харчування (для робіт з підвищеною небезпечкою або там, де є потреба у професійному доборі, - не рідше ніж один раз на 3 роки)	п. 1 розділу VI «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4, 15.98.	Ураховано на час перевірки
----	---	--	----------------------------

\* Перелік усіх порушень, які було виявлено.

\*\* Терміни усунення порушень визначаються посадовою особою головного управління Держпраці в Одеській області за погодженням із суб'єктом господарювання, які не повинні перевищувати трьох місяців; якщо порушення потребує заборони (обмеження) виконання робіт (виробництва), термін його усунення не випадає.

2. Інформувати письмово про усунення кожного із зазначених у притязі порушень у тижневий строк, після закінчення терміну усунення порушення, на ім'я начальника (заступника начальника) головного управління Держпраці в Одеській області.

Притяз видано

«22» вересня 2020 року

  
(підпис)

П.В. Нефьолов  
(підпис та прізвище)

Притяз отримано

«22» вересня 2020 року

  
(підпис)

Д.В. Нефьолов  
(підпис та прізвище)

Відмова в отриманні притязу

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис та прізвище)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 року

Притяз направлено листом від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 року № \_\_\_\_\_