



# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

## ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

просп. Шевченка, 2, м. Одеса, 65044, тел./факс (048) 705-40-88  
Internet: www.od.dsp.gov.ua, E-mail: 15od@dsp.gov.ua, Код ЄДРПОУ 39781624

### ПРИПИС

від «22» вересня 2020 року №15/14.3/07-612-865

**БАДРІТДИНОВА ЮЛІЯ ІВАНІВНА -керівник**

(прізвище, ім'я та по батькові, посада керівника суб'єкта господарювання або іншої уповноваженої ним фізичної особи - підприємця)

**ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД" (ПШ "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД"),**  
**02140, КИЇВСЬКА область, ДАРНИЦЬКИЙ район, місто КИЇВ, вулиця ГРИШКА,**  
**будинок 7, КВЕД56.10, ЄДРПОУ23744453.**

(найменування юридичної особи, місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи-підприємця))

**Мною (комісією у складі):**

(необхідне підкреслити)

**головним державним інспектором Стеценко Валерієм Володимировичем**

(посади, прізвища, імена та по батькові посадової(их) особи(ів) Головного управління Держпраці України в Одеській області)

**за участю**

(посада(и), прізвище(а), ім'я (імена) та по батькові осіб, що залучаються до перевірки)

**у присутності-головного енергетикаРогальськогоВіталіяМиколайовича**

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника або уповноваженої ним особи)

у період з 10 год. «09» вересня2020 року по 16 год. «22» вересня2020 рокупроведено планову перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, охорони праці, в

**ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД"**

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця), виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

що знаходиться за адресою:**65009, місто Одеса, вул. Черняхівського, будинок 10 Б;**

**65012, місто Одеса, вул. Пантелеймонівська, будинок 17 Б;**

**65026, місто Одеса, вул. Дерибасівська, будинок 23/ 1;**

**65111, місто Одеса, пр-кт. Добровольського, будинок 116 А;**

**65076, місто Одеса, площаНезалежності, будинок 1.**

Акт перевірки суб'єкта господарювання (акт перевірки виробничого об'єкта) перевірки від **22.09.2020№.15/14.5/06-612**

Попередня планова (позапланова) перевірка суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) проводилася з « » по « ». З виявлених під час попередньої перевірки порушень на початок цієї перевірки усунені \_\_\_\_\_.

Мною перевірка суб'єкта господарювання не проводилася.

1. На підставі статті 39 Закону України «Про охорону праці», статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарсь-

кої діяльності», статті 63 Кодексу України про надра, Положення про Державну службу праці, затвердженого постановою КМУ від 11 лютого 2015 року № 96, вимагаю усунути порушення:

	Зміст виявленого порушення*	Посилання на пункти, статті тощо, які порушено, позначення та назву нормативно-правового акта	Термін усунення порушень**	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5
1.	Не зареєстрована декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, електричне устаткування, електрообладнання напругою понад 1000 В., а саме: КТПН № 2965 з трансформатором 250 кВА. ( м. Одеса, Площа Незалежності, будинок 1).	додаток 7 Постанови КМУ №1107 від 26.10.2011р. про «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (зі змінами).		
2.	Опосвідчення безпечного стану електроустановок підприємства до та понад 1000 В не проведено. (вул.Добровольського 116-А; площа Незалежності 1; вул. Черняхівського 1-Б; вул. Пантеліймонівська 17-Б; вул. Дерibasівська 23/1). Порушено п.8.1; ПБЕЕс; НПАОП 40.1 – 1.21 – 98.	Порушено п.8.1 НПАОП 40.1 – 1.21 – 98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, ПБЕЕс.		
3.	Необхідна кількість електротехнічних працівників відповідної кваліфікації на підприємстві відсутня. (вул.Добровольського 116-А; площа Незалежності 1; вул. Черняхівського 1-Б; вул. Пантеліймонівська 17-Б; вул. Дерibasівська 23/1).	п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, ПБЕЕс.	22.10.2020	
4.	На підприємстві не розроблений графік, що визначає конкретні терміни, об'єм і періодичність випробування електроустановок.	п.1.3.1 НПАОП 40.1 – 1.21 – 98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, ПБЕЕс.	22.10.2020	
5.	Копії актів опосвідчення по закінченню звітного терміну до територіального органу Держпраці не направлені. Порушено п.8.4 НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕс.	п.8.4 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, ПБЕЕс.	22.10.2020	
6.	Перелік електрозахисних засобів не розроблено.	Порушено п. 4.2.9 НПАОП 40.1 – 1.07 – 01	22.10.2020	
7.	Перелік працівників, що мають право ведення оперативних переговорів з енергопостачальною організацією не розроблено.	п. 2.2.11 НПАОП 40.1 – 1.21 – 98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.	22.10.2020	
8.	Перелік осіб, які мають право одноосібного огляду електроустановок, не розроблено.	п.2.2.13НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕс. Правила	22.10.2020	

но.		безпечної експлуатації електроустановок споживачів.		
9.	В КТПН-2965 засоби для надання долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків, відсутні. ( м. Одеса, Площа Незалежності, будинок 1).	п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.	22.10.2020	
10.	Приміщення трансформаторної камери та обладнання потребує чищення від пилу та бруду. ( м. Одеса, Площа Незалежності, будинок 1).	п.1.1.7 НПАОП 40.1 – 1.21 – 98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, ПБЕЕс.	22.10.2020	
11.	Однолінійна схема електричних з'єднань в КТПН-2965 один раз на три роки з відміткою в них не переглянута. ( м. Одеса, Площа Незалежності, будинок 1).	п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.	22.10.2020	
12.	Перелік робіт, які виконуються за нарядом-допуском, розпорядженням не складений та незатверджений у встановленому порядку. (вул. Добровольського 116-А; площа Незалежності 1; вул. Черняхівського 1-Б; вул. Пантеліймонівська 17-Б; вул. Дерибасівська 23/1).	п.3.1.2 НПАОП 40.1 – 1.21 – 98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.	22.10.2020	
13.	На заземлювальні пристрої, що є в експлуатації ПП"МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД" відсутні паспорти. (вул. Добровольського 116-А; площа Незалежності 1; вул. Черняхівського 1-Б; вул. Пантеліймонівська 17-Б; вул. Дерибасівська 23/1).	п.1.3.1; НПАОП 40.1 – 1.21 – 98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.	22.10.2020	
14.	На підприємстві електротехнічний відряджений персонал підрядних організації допускається до робіт з підвищеною небезпекою в діючих електроустановках підприємства, до та понад 1000 В, усною вказівкою керівника підрозділу – менеджер ресторану (вул. Добровольського 116-А; площа Незалежності 1; вул. Черняхівського 1-Б; вул. Пантеліймонівська 17-Б; вул. Дерибасівська 23/1). Оформлення робіт нарядами або розпорядженнями з записом в « Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженням» не ведеться. Журнал реєстрації робіт за нарядом та розпорядженням не ведеться.	п.3.3.1 п.3.3.12 НПАОП 40.1 – 1.21 – 98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.	22.10.2020	
15.	Кожна кабельна лінія повинна мати документацію. Відсутні паспорти на КЛ 0,4 кВ (вул. Добровольського 116-А; площа Незалежності 1; вул. Черняхівського 1-Б; вул. Пантеліймонівська 17-Б; вул. Дерибасівська 23/1).	п.1.3.1; НПАОП 40.1 – 1.21 – 98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.	22.10.2020	
16.	Керівник підприємства один раз на квартал не забезпечив проведення протиаварійних тренувань на робочих місцях(вул. Добровольського 116-А; площа Незалеж-	п.1.3.1; НПАОП 40.1 – 1.21 – 98; Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.	22.10.2020	

	ності 1; вул. Черняхівського 1-Б; вул. Пантеліймонівська 17-Б; вул. Дерibasівська 23/1).	чів.		
17.	На кабельних лініях (до та понад 1000 В) не встановлені бирки із зазначенням марки та перерізу. (вул. Добровольського 116-А; площа Незалежності 1; вул. Черняхівського 1-Б; вул. Пантеліймонівська 17-Б; вул. Дерibasівська 23/1).	п.1.1.7; НПАОП 40.1 – 1.21 – 98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.	22.10.2020	

\* Перелік усіх порушень, які було виявлено.

\*\* Терміни усунення порушень визначаються посадовою особою Держпраці України за погодженням із суб'єктом господарювання, які не повинні перевищувати трьох місяців; якщо порушення потребує заборони (обмеження) виконання робіт (виробництва), термін його усунення не визначається.

2. Інформувати письмово про усунення кожного із зазначених у приписі порушень у тижневий строк, після закінчення терміну усунення порушення, на ім'я начальника (заступника начальника) головного управління.


Припис видано

«22» вересня 2020 року.

Припис отримано

«22» вересня 2020 року.

Відмова в отриманні припису

  
(підпис)

В.В. Стеценко  
(ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ю.І. Бадрітінова  
(ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

Припис направлено листом від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_.

*Горобичев А. І. Оперативне керування  
дані. припис отримано: 24.09.2020*