



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

юр.адреса: вул. Виконкомівська, 6, факт.адреса: вул. Володимира Мономаха, 17, м. Дніпро, 49000,  
тел. 720 72 20, e-mail: blagodep@dniprorada.gov.ua

19.05.2023 № 4/2-43

На № 37/526 від 15.05.2023

Павлу Ткаченку,  
<foi+request-112407-dbc8d926  
@dostup.pravda.com.ua>

Про надання інформації

На Ваш запит від 15.05.2022 стосовно отримання інформації, щодо необхідності проведення робіт замовлених по тендеру UA-2023-04-21-010004-а «Послуги з благоустрою населених пунктів – послуги з поточного ремонту випускної частини колектору зливової каналізації по вул. Набережна Перемоги в районі бульвару Слави», департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (далі – департамент) повідомляє про таке.

Спеціалістами відділу гідротехнічних споруд та інженерного захисту комунального підприємства «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради у IV кварталі 2022 року проведено обстеження на ділянці від пішохідної зони Набережної Перемоги до випуску в р. Дніпро в ході якого виявлено, що колектор зливової каналізації має чисельні дефекти, розгерметизації, просадки, контрнахили.

Аварійний стан колектору призводить до підтоплення просп. Героїв, вул. Набережної Перемоги та внутрішньодворової території ж/м Перемога від вул. Космічної до пров. Добровольців.

Комунальним підприємством було висунуто клопотання щодо термінового вирішення зазначеного питання.

Лист Комунального підприємства «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради та акт обстеження додається.

Додаток на 3 арк. в 1 прим.

Заступник директора департаменту

Олексій САМІЛИК

УКРАЇНА  
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
АВТОШЛЯХІВ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КП «УРЕА»)

просп. Праці, 3, м. Дніпро, 49040, тел./факс (056) 765 47 40, e-mail:  
urearemont@ukr.net

Код ЄДРПОУ 03341641

05.12.22 № 0512/04-22

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2023р.

Заступнику директора департаменту  
благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради  
Олексію САМІЛИКУ

«Щодо критичної ситуації  
з колектором зливової каналізації»


Шановний пане Олексію!

Повідомляємо Вас про те, що на ж/м «Перемога» склалась критична ситуація з мережами водовідведення, яка є причиною періодичного підтоплення пр. Героїв, Набережної Перемоги та внутрішньодворової території ж/м «Перемога» на ділянці від вул. Космічної до пров. Добровольців.

Фахівцями КП «УРЕА» перевірено технічний стан колектору зливової каналізації та встановлено, що на ділянці від пішохідної зони Набережної Перемоги до випуску в р. Дніпро колектор має численні дефекти, розгерметизації, просадки, контрнахили, що унеможлиблює його нормальне функціонування.

В районі пішохідної зони Набережної Перемоги колектор прямокутний розміром 4м \* 2м, а в районі випускної частини колектор являє собою залізобетонну трубу діаметром 1000 мм. Таким чином пропускна спроможність даного колектору на виході до р. Дніпро зменшена в понад 10 разів, що провокує підвищення рівня води в колекторі та затримки у водовідведенні про що свідчать сліди від води на залізобетонних стінах прямокутного колектору. Підвищення рівня води в колекторі провокує затримки у водовідведенні з пр. Героїв, вул. Набережна Перемоги, внутрішньоквартальних територій ж/м Перемога, в тому числі від поліклініки по пр. Героїв, 22, яка потерпає від затоплення дощовими водами (підтоплюються підвальні приміщення та шахти ліфту). Періодичні підтоплення будівель та споруд негативно впливає на їх фундаменти та може призвести до пошкодження даних споруд та скорочення терміну їх експлуатації.

Окрім того зверху перехоплені поверхневі води не спроможні нормально транспортуватись колектором і виходять на поверхню крізь оглядові колодязі створюючи значні затоплення понижених ділянок місцевості завдаючи значні збитки інфраструктурі міста й ускладнюють оперативній роботі військової адміністрації.



Враховуючи вищезазначене просимо Вас розглянути можливість  
якнайшвидшого виконання ремонту колектору зливової каналізації по вулиці  
Набережна Перемоги в районі Бульвару Слави.

Додатки:

- Акт обстеження колектору від 09.11.22.

З повагою,  
Начальник управління



Лариса САГІНОР

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Начальник КП «УРЕА»

Лариса САГІНОР

м. Дніпро

09.11.2022 р.

## АКТ ОБСТЕЖЕННЯ

колектору зливової каналізації по вулиці Набережна Перемоги  
в районі Бульвару Слави


Комісією у складі заступника начальника КП «УРЕА» по гідротехнічним спорудам та інженерному захисту Ступак М.Ю., начальника бюро гідротехнічних споруд та інженерного захисту Січкара В.М. проведено обстеження колектору зливової каналізації по вулиці Набережна Перемоги в районі Бульвару Слави.


В ході обстеження встановлено, що на ділянці від пішохідної зони Набережної Перемоги до випуску в р. Дніпро колектор має численні дефекти, розгерметизації, просадки, контрнахили, що унеможлиблює його нормальне функціонування.

В районі пішохідної зони Набережної Перемоги колектор прямокутний розміром 4м \* 2м, а в районі випускної частини колектор являє собою залізобетонну трубу діаметром 1000 мм. Таким чином пропускна спроможність даного колектору на виході до р. Дніпро зменшена в понад 10 разів, що провокує підвищення рівня води в колекторі та затримки у водовідведенні про що свідчать сліди від води на залізобетонних стінах прямокутного колектору. Підвищення рівня води в колекторі провокує затримки у водовідведенні з пр. Героїв, вул. Набережна Перемоги, внутрішньоквартальних територій ж/м Перемога, в тому числі від поліклініки по пр. Героїв, 22, яка потерпає від затоплення дощовими водами (підтоплюються підвальні приміщення та шахти ліфту). Періодичні підтоплення будівель та споруд негативно впливає на їх фундаменти та може призвести до пошкодження даних споруд та скорочення терміну їх експлуатації.

Окрім того зверху перехоплені поверхневі води не спроможні нормально транспортуватись колектором і виходять на поверхню крізь оглядові колодязі створюючи значні затоплення припинених ділянок місцевості завдаючи значні збитки інфраструктурі міста й ускладнюють оперативній роботі військової адміністрації.

Враховуючи вищезазначене необхідно невідкладно виконати ремонт колектору зливової каналізації по вулиці Набережна Перемоги в районі Бульвару Слави.

 Ступак М.Ю.

 Січкара В.М.