



УКРАЇНА
ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Садовий бульвар, 14, м. Шостка, 41100, тел. (05449) 2-24-04, тел/факс (05449) 2-24-96
shostka-rada.gov.ua; E-mail: shstisp@ukr.net,

___ 30.08.2023 ___ № ___ 01-41/93 ___ На № ___ 93/01-41 ___ від ___ 24.08.2023 ___

В'ячеславу ПАВЛЕНКО

На ваше звернення до виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 24.08.2023 № 93/01-41 повідомляємо, за результатом комісійного обстеження міської лазні встановлено, що котельне, водопровідне, електричне обладнання та система опалення знаходяться в неробочому стані та мають значний фізичний знос. В міській лазні використовується парове опалення, лазня відноситься до об'єктів підвищеної небезпеки. Враховуючи технічний стан існуючого котла (1976 року випуску) що потребує значних ремонтних робіт, значну площу опалення (2 поверхи чоловічого та жіночого відділення 960 м²), використання в наявному стані є економічно не доцільно та фізично не можливо.

Зараз ведеться робота по розробці проектної документації на реконструкцію міської лазні.

Заступник міського голови

Віталій МОГИЛЬНИЙ

Геннадій Мелашенко
(05449) 7 53 48