



УКРАЇНА

**ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

просп. Маяковського, 29, м. Київ, 02225, тел. (044) 515-77-75, факс 515-66-66
e-mail: desnyan@desn.gov.ua Код ЄДРПОУ 37415088

17.06.16 № 102/02/45-5555

на № _____ від _____

Тимченко Т.

Шановна Тетяно!

Ваш запит щодо капітального ремонту комунальної квартири №50 в житловому будинку по вул. Миколи Закревського, 45 після пожежі Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією розглянуто.

За результатами розгляду повідомляємо:

- За інформацією балансоутримувача квартира № 50 по вул. Миколи Закревського, 45 двокімнатна, не приватизована (житлова квартира комунальної власності);

- Відповідно до довідки від 15.02.2012 року № 3/149 Деснянського районної відділу Головного Управління Держтехногенбезпеки у м. Києві підтверджено факт пожежі, яка виникла 01.01.2012 року в кв. №50 житлового будинку за адресою: вул. Закревського, 45. Ймовірною причиною пожежі згідно технічного висновку дослідно-випробувальної лабораторії при Головному Управлінні Держтехногенбезпеки у м. Києві від 02..01.2012 року №2 – є виникнення аварійного режиму роботи електромережі обладнання. Разом з тим версію про можливість виникнення пожежі внаслідок занесення стороннього джерела запалювання відхилити не можна.

Додаток: Довідка на 1 арк. в 1 прим.

З повагою

В. о. голови

В. Крохмалюк

043475

Подлужний
Григоренко 546 24 13



ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

**ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖТЕХНОГЕНБЕЗПЕКИ У М. КИЄВІ**

02156, м. Київ, вул. Жукова, 4-а
тел. 513-61-65, 513-03-56

«15» 02.01.12р. № 31/149

на № 93 від 02.01.12р.

В.о. директора КП «Дирекція з
управління та обслуговування
житлового фонду Деснянської
районної в місті Києві ради»

Козловській С.

м. Київ вул. Закревського, 15.

ДОВІДКА

Деснянський районний відділ ГУ Держтехногенбезпеки у місті Києві підтверджує факт пожежі, яка виникла 01.01.2012 року в кв. № 50 житлового будинку за адресою: вул. Закревського, 45.

Ймовірною причиною пожежі згідно технічного висновку дослідно – випробувальної лабораторії при Головному Управлінні Держтехногенбезпеки у м. Києві від 02.01.2012 року № 2 – є виникнення аварійного режиму роботи електромережі обладнання. Разом з тим версію про можливість виникнення пожежі внаслідок занесення стороннього джерела запалювання повністю відхилити не можна.

Одночасно повідомляємо, що для подальшої перевірки та остаточного прийняття рішення по даній пожежі відповідно ст. 97 КПК України матеріали направлені до Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві (вул. Драйзера, 9 -б тел. 515-87-83). 546-70-39.

Довідка видана по місцю вимоги.

Начальник Деснянського РВ ГУ
Держтехногенбезпеки у місті Києві
підполковник служби цивільного захисту

вик.: Антонюк В.В.
тел. 513-06-85

В.М. Беднарчик