



МЕЖІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

пр. Незалежності, 22, смт Межова, Дніпропетровська область 52900 тел.(05630)60034, факс
(05630)60034, email:mvo_otg@ukr.net, web: http://metodist.dnepredu.com, код ЄДРПОУ 41796210

04.12.2023 року № 507

Громадська організація «ПЛАТФОРМА
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ»

На лист Громадської організації «ПЛАТФОРМА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ» від 30.11.2023 року № 1353/23 повідомляємо наступне: у Межівському ліцеї № 2 Межівської селищної ради наявна модульна залізобетонна споруда цивільного захисту «Фортеця», зведена із спеціальних конструкцій для захисту людей від дії засобів ураження в особливий період, яка розташована окремо від будівлі закладу освіти, не заглиблена в ґрунт. Призначена для захисту від дії засобів ураження:

- повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження та побічної дії сучасних засобів масового ураження;

- від місцевої та загальної дії звичайних засобів ураження (стрілецької зброї, уламків ручних гранат, артилерійських боєприпасів).

Загальна площа споруди 71 м², загальний об'єм - 209 м³

Облаштування споруди цивільного захисту здійснено відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017р. №138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту» та наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».

Документи, що додаються:

1. Акт оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття як найпростішого укриття від 2 листопада 2023 року

Начальник відділу



Вікторія ДІДЕНКО

АКТ
оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укриття як найпростішого укриття

02 листопада 2023 року

с/мт Межова
(назва населеного пункту)

Нами, комісією у складі:
Староста Веселівського
старостинського округу,
голова комісії

Володимир КУБРАК

Головний інспектор ВЗ НС Синельниківського
РУ ГУ ДСНС у Дніпропетровській області,
заступник голови комісії /за згодою/

Андрій ХОМЕНКО

Завідувач сектору з питань ЦЗ, НС,
мобілізаційної та оборонної роботи ВК МСР,
секретар комісії

Валерій РОМАНІЙ

Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії
з громадами відділу превенції Синельниківського
РУП ГУНП в Дніпропетровській області

Микола ДУБ

Начальник відділу освіти, молоді та спорту
Межівської селищної ради

Вікторія ДІДЕНКО

у присутності директора Межівського ліцею №2 Межівської селищної
ради Валентини ІВАНІСЕНКО здійснено огляд об'єкта (модульна
залізобетонна захисна споруда цивільного захисту «Фортеця»),
(будівлі, споруди, приміщення)

розташованого за адресою: вул. Спортивна, 33, с/мт Межова, Синельниківський
район, Дніпропетровська область, комунальної власності, що належить до
комунальної форми власності Межівської селищної територіальної громади та
перебуває в оперативному управлінні відділу освіти, молоді та спорту
Межівської селищної ради.


За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

Модульна залізобетонна захисна споруда цивільного захисту «Фортеця»,
зведена із спеціальних конструкцій для захисту людей від дії засобів ураження
в особливий період. Розташована окремо від будівлі закладу освіти, не
заглиблена в ґрунт.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

*Начальник відділу
освіти, молоді та
спорту*



Вікторія Діденко

Призначена для захисту від дії засобів ураження:

- повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження та побічної дії сучасної зброї масового ураження;
- від місцевої та загальної дії звичайних засобів ураження (стрілецької зброї, уламків ручних гранат, артилерійських боєприпасів).

2. Загальна площа споруди 71 м^2 , загальний об'єм – 209 м^3 .

Загальний стан об'єкта: працездатна.

Санітарний: задовільний

Загальний стан приміщень: чисті, сухі

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: 2 входи - виходи, не захищені сторонніми предметами. маються аварійні виходи. Приміщення обладнані засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

4. Стан систем вентиляції: три блоки стінових вентиляційних люків.

5. Стан системи водопостачання: 1 роздатчик для води (бак 20л) централізоване водопостачання відсутнє.

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи: не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли відсутні

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників біотуалет - присутній

(для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) (наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан системи опалення: не передбачено проектом (передбачено / не передбачено проектом), автономне опалення за допомогою обігрівальних пристроїв (УФО)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, додатне для використання, встановлені енергозберігаючі лампи, заземлення загальне для всього приміщення

наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбачено проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення: відсутнє

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан: автоматичні системи пожежогасіння та сигналізація

не передбачено проектом

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

*Наказником Аудиту
август, масові та
спортивні мсф*



Рикторія Куденко

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність) наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння
пожежні крани відсутні, об'єкт укомплектований первинними засобами пожежогасіння
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для
укриття населення як найпростішого укриття
об'єкт рекомендовано до використання для укриття учасників освітнього процесу закладу освіти як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд

Підписи осіб, які склали цей акт:

Нами, комісією у складі:
Староста Веселівського
старостинського округу,
голова комісії

Володимир КУБРАК

Головний інспектор ВЗ НС Синельниківського
РУ ГУ ДСНС у Дніпропетровській області,
заступник голови комісії /за згодою/

Андрій ХОМЕНКО

Завідувач сектору з питань ЦЗ, НС,
мобілізаційної та оборонної роботи ВК МСР,
секретар комісії

Валерій РОМАНІЙ

Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії
з громадами відділу превенції Синельниківського
РУП ГУНП в Дніпропетровській області

Микола ДУБ

Начальник відділу освіти, молоді та спорту
Межівської селищної ради

Вікторія ДІДЕНКО

З актом ознайомлений:
директор Межівського
ліцею №2 Межівської
селищної ради

Валентина ІВАНИСЕНКО

02 листопада 2023 року

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

*Начальник відділу
освіти, молоді та спорту
МСР*



Вікторія Діденко