

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття
Заклад дошкільної освіти (ясла-садка) "Веселка" Калуського району
Івано-Франківської області
(назва закладу освіти)

17 грудня 2023 року

м.Болехів

Комісією з обстеження закладів освіти щодо їх готовності до роботи у новому 2023/2024 навчальному році зокрема щодо можливості використання будівель закладів освіти як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів, у складі відповідно до розпорядження Болехівської міської ради Івано-Франківської області від 14.11.2023 № 351-р «Про створення комісії зі щоквартальних обстежень стану готовності усіх об'єктів фонду захисних споруд Болехівської територіальної громади»

Василь ХРОМИШИН – головний спеціаліст з цивільного захисту відділу житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту, екології та благоустрою виконавчого комітету Болехівської міської ради;

Члени комісії:

Мар'яна СТЕФАНІВ – головний спеціаліст управління освіти виконавчого комітету Болехівської міської ради, заступник голови комісії;

Мар'яна ПОПИК – провідний фахівець, відділу ЦЗ Калуського РУГУДСНС;

Сніжанна МЕЛЬНИКОВИЧ – Директор ЗДО «Веселка»

проведено огляд готовності об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), в присутності керівника закладу освіти Мельникович Сніжанни Євгенівни

та представника профспілкової організації Гайнацького Мирослава Ярославовича

розташованого за адресою:

м.Болехів вул.О Кобилянської 7а

комунальної форми власності, що належить до Болехівської міської ради Івано-Франківської області

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

приміщення молодшої групи та коридор

основне функціональне призначення,

розташування на місцевості - вбудована в будівлю

(окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 100 кв.м,

2. Загальний стан об'єкта:

технічний - працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний - задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень - чисті, сухі

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів наявні 2 виходи

в закладі немає осіб з інвалідністю, наявний пандус.

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції- природна вентиляція

(передбачено / не передбачено , наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання- централізоване

6. Стан каналізаційної системи- наявна

(передбачено / не передбачено)

санвузли наявні, в задовільному стані

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) відсутні

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення- наявна

(передбачено / не передбачено)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення- наявна справна- наявний генератор 5000W № 0251-00188

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення-мобільний зв'язок

(наявність гучномовців, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

наявність та укомплектованість первинними засобами пожежогасіння наявні, пожежних кранів немає, протипожежний стан задовільний

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК


використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття рекомендовано до використання як обмежено готове найпростіше укриття (об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

Найпростіше укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Веселка " Болехівської міської ради Калуського району Івано-Франківської області готове та рекомендоване до використання у новому 2023-2024 навчальному році

за умов: дотримання Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд, цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 "Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту",

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Голова комісії


Василь ХРОМШИН

Члени комісії


Мар'яна СТЕФАНІВ


Мар'яна ПОГІК


Сніжанна МЕЛЬНИКОВИЧ

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

Болехівського ліцею №2 «Науковий»

Болехівської міської ради Івано-Франківської області

Відповідно до розпорядження міського голови від 14.11.2023 року №351-р «Про створення комісії зі щоквартальних обстежень стану готовності усіх об'єктів фонду захисних споруд Болехівської міської ради».

Комісія у складі:

Хромишин Василь Миронович – головний спеціаліст цивільного захисту відділу житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту, екології та благоустрою;

Попик Мар'яна Василівна-провідний фахівець відділу ЦЗ Калуського РУ ГУ ДСНД;

Стефанів Мар'яна Зеновіївна –головний спеціаліст управління освіти виконавчого комітету Болехівської міської ради;

Мельник Андрій Федорович –директор ліцею.

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

- приміщення.

Основне функціональне призначення;

- надання освітніх послуг.

розташування на місцевості – вбудовано в будівлю.

(окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 320 кв.м.

2. Загальний стан об'єкта:

технічний - добрий

санітарний - добрий

загальний стан приміщень - добрий

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів - 2 входи в доброму стані, 2 додаткові аварійні виходи в доброму стані, захищено від атмосферних опадів навісами. запланований монтаж пандусів.

4. Стан систем вентиляції – природня.

5. Стан системи водопостачання – централізована, задовільно

6. Стан каналізаційної системи - локальна.

Санвузли: - в наявності 2 санвузли, 2 умивальники, 2 душові кабінки, які потребують ремонту, стан задовільний.

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень): - баки для сміття наявні, встановлено на прилеглій території.

7. Стан систем опалення: - котельня в задовільному стані.

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: - стан задовільний, наявний генератор.

9. Справність систем зв'язку та оповіщення: - наявна.

10. Протипожежний стан:


наявність та укомплектованість первинними засобами пожежогасіння

Споруду укомплектовано згідно нормами : вогнегасниками марки ВП – 5(3) та ВВК – 1 – 4. які розташовані у відведених згідно норм місцях, та укомплектованими щитами пожежогасіння.


ВИСНОВОК

Найпростіше укриття Болехівського ліцею №2 «Науковий» Болехівської міської ради Івано-Франківської області рекомендовано до використання для укриття для учасників освітнього процесу як найпростіше укриття у новому 2023-2024 н.р. за умови дотримання Вимог щодо утримання та експлуатації ЗСЦЗ, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року №579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту.


Члени комісії:




Басиль ХРОМИШИН



Мар'яна ПОПИК



Мар'яна СТЕФАНІВ



Андрій МЕЛЬНИК

лист. 19. 3

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття
Гузіївський ліцей Болехівської міської ради Івано-Франківської області
(корпус початкових класів)

(назва закладу освіти)

Гузіївський ліцей с. Гузіїв

(назва населеного пункту)

Відповідно до розпорядження міського голови від 14.11.2023 року № 351-р "Про створення комісії зі щоквартальних обстежень стану готовності усіх об'єктів фонду захисних споруд Болехівської міської ради" був здійснений огляд приміщень закладу освіти .

Комісія у складі:

ХРОМИШИН Василь Миронович, головний спеціаліст з цивільного захисту відділу житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту, екології та благоустрою;

ПОПИК Мар'яна Василівна, провідний фахівець відділу ЦЗ Калуського РУ ГУ ДСНС;

СТЕФАНІВ Мар'яна Зеновіївна, головний спеціаліст управління освіти виконавчого комітету Болехівської міської ради;

СЕНЬКІВ Наталія Борисівна, директор Гузіївського ліцею Болехівської міської комунальної форми власності, що належить до Болехівської міської ради Івано-Франківської області здійснила огляд приміщення найпростішого укриття.

За результатами проведеного огляду встановлено:

2. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

коридорне приміщення молодших класів ліцею

основне функціональне призначення,

коридор ліцею

розташування на місцевості приміщення розташоване на першому поверсі

(окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 113,8 кв.м.

2. Загальний стан об'єкта:

технічний працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний _____ *задовільний* _____

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщення _____ *незахарашене, чисте, сухе* _____

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів *наявні два входи (виходи) в задовільному стані, які захищені від атмосферних опадів та незахарашені*

(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: _____ *природня* _____

(передбачено / не передбачено , наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання

_____ *наявна* _____

6. Стан каналізаційної системи

_____ *передбачено* _____

(передбачено / не передбачено)

санвузли _____ *наявні, три в задовільному стані* _____

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих _____ будівель, споруд, приміщень)

_____ *відсутні* _____

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення _____ *наявне, передбачено* _____

(передбачено / не передбачено)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення

_____ *наявна, справна* _____

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

мобільний зв'язок

(наявність гучномовців, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

наявність та укомплектованість первинними засобами пожежогасіння
засоби пожежогасіння наявні, пожежних кранів немає,
протипожежний стан задовільний

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для
укриття населення як найпростішого укриття

Найпростіше укриття Гузіївського ліцею Болехівської міської ради Івано-
Франківської області обмежено готове та рекомендоване до використання
для учнів освітнього процесу Гузіївського ліцею упродовж 2023-2024
навчального році за умов дотримання Вимог щодо утримання та експлуатації
ЗСЦЗ, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09
липня 2018 року №579 «Про затвердження вимог з питань використання та
обліку фонду захисних споруд цивільного захисту.

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для
укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)




Василь ХРОМИШИН


Мар'яна ПОПИК


Мар'яна СТЕФАНІВ


Наталія СЕНЬКІВ