

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
вул. Мефодіївська, буд. 11, м. Харків, 61037
тел.: (057) 341-41-40
e-mail: hts@hts.kh.ua, web:www.hts.kharkov.ua
код ЄДРПОУ: 31557119



25.06.2024 № 07-13/5493

на № _____ від _____

Щодо роботи приладу обліку
теплової енергії

Для інформування мешканців
будинку 184-А К3 по
вул. Полтавський шлях

Шановна Світлана!

У відповідь на Ваше звернення, стосовно питання розрахунку нормативних теплових втрат для загальнобудинкового приладу обліку теплової енергії встановленому на тепловому вводі до житлового будинку № 184-А корпус 3 по вул. Полтавський шлях, повідомляю.

Відповідно до «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» (приказ Міністерства палива та енергетики України № 71 від 14.02.2017 р.), пункт 7.2.43 (Облік відпускання і використання теплової енергії має здійснюватися у вузлі обліку теплової енергії, організованому на межі розділу теплових мереж між теплопостачальною організацією та споживачем. У разі організації вузла обліку не на межі розділу теплових мереж розрахунок за теплову енергію здійснюється з урахуванням втрат на ділянці мережі від межі розділу до місця установки розрахункових приладів.). В складі узгодженого проекту на встановлений загальнобудинковий прилад обліку теплової енергії в житловий будинок № 184-А корпус 3 по вул. Полтавський шлях був виконаний розрахунок нормативних теплових втрат від межі розподілу балансової належності теплових мереж до місця встановлення термодатчиків. Згідно до цього проекту розрахункова величина нормативних теплових втрат становить 52,019684 Гкал/міс. Таким чином, до показань загальнобудинкового приладу обліку теплової енергії встановленого на тепловому вводі в житловий будинок № 184-А корпус 3 по вул. Полтавський шлях додавалась величина нормативних теплових втрат з урахування часу подачі послуги, температури теплоносія та зовнішнього повітря.

На виконання розпорядження Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради від 27.06.2023 № 116 було складено Наказ КП «Харківські теплові мережі» № 417 від 10.07.2023 «Про зарахування об'єктів до складу основних засобів». Відповідно до вказаного Наказу 11.08.2023 було виконано розрахунки нормативних теплових втрат. Згідно з вказаним розрахунком величина нормативних теплових втрат склала 2,027403 Гкал/міс.

Прилад обліку теплової енергії, який встановлено за вищевказаною адресою, та проектна документація на встановлення вузла обліку тепла, яка була узгоджена з КП «Харківські теплові мережі» є власністю ПАТ «Житлобуд-1». Для отримання копії проектної документації Вам слід звернутися до ПАТ «Житлобуд-1».

Директор фінансовий

Ігор ГОРІШНІЙ

Черненко Дмитро
Ткаченко Яна
Вакуленко Сергій
тел. 050-670-13-45