



ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ  
ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Сибірності, 36, м. Полтава, 36000, тел.(0532) 57-32-44, e-mail: poltosvita@osvitapoltava.gov.ua

*01.08.2024* № *01-0901/8-04* *16.07.24* На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Ользі ІЗЮТОВИЙ

foi+request-131713-

ccb94761@dostup.org.ua

Виконавчий комітет

Полтавської міської ради

На № 04-48/231-зі від 24.07.2024

Пані Ольго!

На Ваш запит повідомляємо, що відповідно до листа та акту обстеження працівниками Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 43 «Дзвіночок», за адресою: вул. Миколи Духова, 7, м. Полтава (копії листа та акту додаються). Департамент освіти 16.01.2024р. направив лист на Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому з проханням виконати капітальний ремонт системи опалення, оскільки вона зношена і частковий аварійно-погодний ремонт системи – не дає можливості її збалансування для рівномірної подачі теплоносія по групах.

З повагою  
начальник управління освіти

Олег КРИВЕНЬ



Україна, Полтавська міська рада  
Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 43  
«Дзвіночок»  
Ідентифікаційний код 25172920  
Вул. Миколи Духова 7, м.Полтава, 36014, тел.56-39-38  
e-mail: [dnzdzvinochok43@gmail.com](mailto:dnzdzvinochok43@gmail.com)

Вих. № 8  
12.01.2024р.

Начальнику Департаменту освіти  
Полтавської міської ради  
Жанні КАПЛОУХ

#### Подання

В Полтавському дошкільному закладі (ясла-садок) №43 «Дзвіночок» Полтавської міської ради Полтавської області за адресою Миколи Духова 7 в результаті детального огляду системи опалення виявлено ряд пошкоджень та дефектів, стало нерівномірне розподілення тепла у приміщеннях закладу та витік теплоносія з системи опалення, виявлена корозія труб під підлогою при вводі у заклад.

За сукупністю виявлених пошкоджень та дефектів система опалення закладу має ознаки прогресуючої аварійності й потребує проведення ремонту.

Директор ЦДНЗ (я/с) № 43 «Дзвіночок»

Людмила ССЬКОВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач

Полтавського дошкільного  
навчального закладу (ясла-садок) №43  
«Дзвіночок» Полтавської міської ради  
Полтавської області



Людмила ЄСЬКОВА

10.01

2024р.

*АКТ*

огляду

системи опалення у Полтавському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок)  
№43 «Дзвіночок» Полтавської міської ради Полтавської області по  
вул. Генерала Духова, 7

Дата складання: 10.01.2024 року.

Місце складання: м. Полтава, вул. Генерала Духова, 7.

Даний акт огляду системи опалення у ДНЗ №43 ради склали:

- завідувач господарства Коротун Мариса Іванівна;
- технічний працівник Бондаревська Олена Вікторівна
- член комісії з охорони праці Альона Шарпіло

Комісією було складено цей акт про те, що 10.01.2024 р. був проведений детальний огляд системи опалення у Полтавському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №43 «Дзвіночок» по вул. Генерала Духова, 7.

За результатами проведеного огляду виявлено ряд пошкоджень та дефектів системи опалення та розподільного теплового вузла дошкільного закладу, зокрема:

- фізичний та моральний знос системи опалення закладу освіти;
- порушення герметичності окремих елементів системи опалення та індивідуального теплового пункту;
- нерівномірне розподілення тепла у приміщеннях закладу в опалювальний період;
- наявність місць, де відбувається витік теплоносія з системи опалення;
- наявність дефектів та місць з прогресуючою корозією труб системи опалення;
- наявність дефектів та фізичний знос приладів опалення;
- Корозія труб під підлогою на вводі тепла в заклад;

За сукупністю виявлених пошкоджень та дефектів, система опалення дошкільного закладу не відповідає вимогам з енергоефективності, положенням Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, має ознаки прогресуючої аварійності й потребує проведення ремонту. Характер наявних недоліків свідчить про високу ймовірність виникнення аварії системи опалення у

будівлі дошкільного закладу, що може призвести до порушення або зупинки навчального процесу.


З урахуванням вищевказаного, з метою створення безпечного, здорового та належного мікроклімату в приміщеннях будівлі закладу для учасників освітнього процесу виникла необхідність проведення ремонту системи опалення у Полтавському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №43 «Дзвіночок».

Завідувач господарства




Лариса КОРОТУН

Технічний працівник .....



Олена БОНДАРЄВСЬКА

Член комісії з охорони праці



Альона ШАРПЛО