



ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ
ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Соборності, 36, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 57-32-44, e-mail: poltosvita@osvitapoltava.gov.ua

09.08.2024 № 01-0901.2-07 127857 На № _____ від _____

Ользі ІЗОТОВІЙ

foi+request-132290-

059fe098@dostup.org.ua

Пані Ольго!

На Ваш запит повідомляємо, що відповідно до листів та актів обстеження працівниками Початкової школи №41 Полтавської міської ради (пров. Давидовського, 12), Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Полтавської міської ради Полтавської області» (вул. Соборності, 64), Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Полтавської міської ради Полтавської області (вул. Шведська, 3), (копії листів та актів додаються), Департамент освіти 16.01.2024р. направив лист на Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому з проханням виконати капітальні ремонтні роботи систем опалення, оскільки вони зношені і часткові аварійно-поточні їх ремонти – не дають можливості збалансування для рівномірної подачі теплоносія до всіх приміщень.

З повагою
начальник управління освіти

Олег КРИВЕНЬ



ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ
ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9
ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Шведська, 3, м. Полтава, 36014, тел. (0532)561757, e-mail: sc9poltava@ukr.net

12.01 2024 № 01-22/ 18

на №

від

Директору Департаменту освіти
Полтавської міської ради
Жанні КАПЛОУХ

система опалення у Полтавській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №9
Полтавської міської ради Полтавської області по вул. Шведська, 3

Дата складання: 11 січня 2024 року.

Місце складання: м. Полтава, вул. Шведська, 3

Даний акт огляду системи опалення у Полтавській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №9 складено.

З метою забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог для організації освітнього процесу в приміщеннях школи просимо розглянути питання проведення капітального ремонту системи теплопостачання, оскільки після проведених аварійно-поточних ремонтів ситуація з температурним режимом нормалізувалась, але у частині приміщень під час опалювального сезону вона не відповідає санітарним нормам (від 12⁰ С до 16⁰ С).

Додатково повідомляємо, що з моменту введення в експлуатацію приміщень закладу освіти (1961 рік) капітальний ремонт системи теплопостачання не проводився.

Директор

Вікторія ГОДНЯ

Головний бухгалтер

Валентина ДРАЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор
Полтавської загальноосвітньої
школи I-III ступенів №9 Полтавської
міської ради Полтавської області

 Вікторія ГОДНЯ

” 11 ” січня 2024 р.

**АКТ
огляду**

**системи опалення у Полтавській загальноосвітній школі I-III ступенів №9
Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Шведська, 3**
(найменування об'єкта, конструктиву)

Дата складання: 11 січня 2024 року.

Місце складання: м. Полтава, вул. Шведська, 3.

Даний акт огляду системи опалення у Полтавській загальноосвітній школі I-III ступенів №9 склали:

- заступник директора з господарської роботи Терещенко Людмила Анатоліївна;
- прибиральник службових приміщень Бондаренко Наталія Володимирівна;
- робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель Харченко Олексій Іванович.

Комісією було складено цей акт про те, що 11.01.2024 р. був проведений огляд системи опалення у Полтавській загальноосвітній школі I-III ступенів №9 Полтавської міської ради Полтавської області по вул. Шведська, 3

За результатами огляду системи опалення школи зафіксовано наступне:

- моральний та фізичний знос трубопроводів, приладів опалення, запірної арматури, фітінгів тощо;
- часткова непрацездатність приладів опалення;
- наявність дефектів запірної арматури;
- наявність «холодних» радіаторів системи опалення, що призводить до відсутності тепла у окремих навчальних приміщеннях в опалювальний період року;
- нерівномірне розподілення тепла у навчальних приміщеннях в опалювальний період;
- наявність місць розгерметизації трубопроводів, наявність численних місць, де відбувається витік теплоносія з системи опалення;
- непридатність теплоізоляції трубопроводів системи опалення у підвальному приміщенні та горіщному поверсі.

За сукупністю виявлених пошкоджень та дефектів, система опалення школи не відповідає вимогам з енергоефективності, має ознаки прогресуючої

аварійності та потребує капітального ремонту. Характер наявних недоліків свідчить про високу ймовірність виникнення масштабної аварії системи опалення у будівлі школи у наступному опалювальному періоді, у зв'язку з чим рекомендується звернутися до Департаменту освіти Полтавської міської ради з клопотанням щодо необхідності проведення капітального ремонту з усунення аварії системи опалення у Полтавській загальноосвітній школі I-III ступенів №9.

Заступник директора
з господарської роботи

Людмила ТЕРЕЩЕНКО

Прибиральник
службових приміщень

Наталія БОНДАРЕНКО

Робітник з комплексного
Обслуговування і ремонту будівель

Олексій ХАРЧЕНКО

З метою забезпечення отримання санітарно-гігієнічних вимог для організації навчального процесу у загальноосвітній школі просимо розглянути питання проведення капітального ремонту системи теплопостачання, оскільки після проведення аварійно-ремонтних робіт температура в приміщенні нормалізувалась, але у частині приміщень під час опалювального сезону вона не відповідає санітарним нормам (від 12° С до 15° С).

З огляду на це просимо розглянути можливість введення в експлуатацію приміщень з залученням коштів на капітальний ремонт системи теплопостачання не проводився.

Директор

Вікторія ГОДНЯ

Головний бухгалтер

Валентина ДРАЧ



ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №5
ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»**

вул. Соборності, 64, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-28-37,
e-mail: school5.poltava@gmail.com, Web-сайт: www.school5.pl.sch.in.ua
Код ЄДРПОУ 21045857

10.01.2024 № 01-40-01 / 08

Директору
Департаменту освіти
Полтавської міської ради
Жанні КАПЛОУХ

**Щодо аварійного стану
системи опалення**


Адміністрація Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Полтавської міської ради Полтавської області» інформує Вас щодо критичного стану теплової системи «нової» будівлі школи, яка використовується з 1987 року без капітального ремонту.

Магістральні труби, крани в підвальному приміщенні будівлі покриті корозією, по класах та коридорах на радіаторах утворюються свищі, про що інформували Департамент освіти неодноразово листами № 01-40-01/5461 від 20.09.2023р., № 01-40-01/519 від 27.10.2022р., №01-40-01/474 від 29.09.2022р., лист №01-40-01/258 від 07.06.2022р., лист №01-40-01/480 від 15.10.2019р..

Частково ми ліквідували аварійні ситуації і на даний час ситуація контрольована, але так як експлуатаційний термін теплової мережі, закладу вичерпанό, то такі випадки можуть повторитися у новому опалювальному сезоні.

Просимо Вас при плануванні капітальних ремонтів закладів врахувати аварійний стан теплової системи школи та терміни її експлуатації.

В.о. директора школи



Вікторія Філоненко


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора

Полтавської загальноосвітньої
школи I-III ступенів №5

Полтавської міської ради

Полтавської області



09.01.2024 р.

Акт
огляду

системи опалення у Полтавській загальноосвітній школі I-III ступенів №5
Полтавської міської ради Полтавської області по вулиці Соборності .64

Дата складання : 09.01.2024р.

Місце складання: м. Полтава, вул. Соборності, 64.

Даний акт огляду системи опалення у Полтавській загальноосвітній школі
I-III ступенів №5 склали:

- заступник директора з ГР
- робітник з обслуговування
будівель та споруд

Островська Олена Брониславівна;

Дробишевський Володимир Миколайович;

Комісією було складено цей акт про те, що 09.01.2024 року був проведений
детальний огляд системи опалення у Полтавській загальноосвітній школі I-III
ступенів №5 Полтавської міської ради Полтавської області по вулиці
Соборності , 64 .

За результатами проведеного огляду виявлено ряд пошкоджень та дефектів
системи опалення та індивідуального теплового пункту будівлі А2-4 школи,
зокрема:

- наявність дефектів та місць з прогресуючою корозією труб системи
опалення;
- наявність дефектів та фізичний знос всієї системи опалення;
- наявність з прогресуючою корозією у з'єднаннях трубопроводів;
- нерівномірне прогрівання або відсутність прогрівання окремих ділянок
системи опалення;

- нерівномірне розподілення тепла у навчальних приміщеннях в опалювальний період
- непридатність теплоізоляції трубопроводів системи опалення у підвальному приміщенні;

За сукупністю виявлених пошкоджень та дефектів, а також враховуючи попередні аварійні ситуації, які були ліквідовані, система опалення школи у будівлі А2-4 не відповідає вимогам з енергоефективності, положенням Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, має ознаки прогресуючої аварійності й потребує капітального ремонту (будівля експлуатується з 1987 року). Характер наявних недоліків свідчить про можливе виникнення ще більших та частіших аварійних ситуацій системи опалення до кінця опалювального сезону 2023-2024 рр. та про високу ймовірність виникнення масштабної аварії системи опалення у наступному опалювальному періоді, що може призвести до порушення або зупинки навчального процесу.

З урахуванням вищенаведеного, з метою створення безпечного, здорового та належного мікроклімату в приміщеннях будівлі школи для учасників навчального процесу вважаємо за потрібне звернутися до Департаменту освіти Полтавської міської ради з клопотанням щодо необхідності проведення капітального ремонту системи опалення у Полтавській загальноосвітній школі I-III ступенів №5 Полтавської міської ради Полтавської області.

Заступник директора
з ГР

Олена Островська

Робітник з обслуговування
будівель та споруд

Володимир Дробишевський



ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №5
ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

вул. Соборності, 64, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-28-37,
e-mail: school5.poltava@gmail.com, Web-сайт: www.school5.pl.sch.in.ua
Код ЄДРПОУ 21045857

20.09.2023 № 01-40-01/461

Директору
Департаменту освіти
Полтавської міської ради
Полтавської області
Жанні КАПЛОУХ

Адміністрація Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Полтавської міської ради Полтавської області» інформує Вас щодо критичного стану теплової системи «нової» будівлі школи, яка використовується з 1987 року без капітального ремонту.

Магістральні труби, крани в підвальному приміщенні будівлі з нашаруванням фарби, покриті корозією, по класах та коридорах на радіаторах утворюються свищі, про що інформували Департамент освіти неодноразово листами № 01-40-01/519 від 27.10.2022р., №01-40-01/474 від 29.09.2022р., лист №01-40-01/258 від 07.06.2022р., лист №01-40-01/480 від 15.10.2019р..

За рахунок спонсорської допомоги та силами працівників школи ми ліквідували аварійні ситуації: замінили сім радіатори, крани теплової мережі, близько семи метрів старої, пошкодженої системи опалення.

На даний час система опалення знаходиться під контролем, але так як експлуатаційний термін теплової мережі, добудованої частини закладу вичерпано, то такі випадки можуть повторитися під час нового опалювального сезону.

Просимо Вас при плануванні капітальних ремонтів закладів врахувати аварійний стан теплової системи школи та терміни її експлуатації.

Директор школи



Тамара ЖАГА

Олена Островська (050) 170 06 25



ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 41 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

пров. Давидовського, 12, м. Полтава, 36004, тел. (0532) 68-96-55

e-mail: poch.school41@gmail.com

код ЄДРПОУ 21054951

10.01.2024 № 01-15/5

На № _____ від _____

Директору Департаменту освіти

Полтавської міської ради

Жанні КАПЛОУХ


Адміністрація Початкової школи № 41 Полтавської міської ради просить допомогти у вирішенні питання щодо необхідності проведення капітального ремонту системи опалення.

Обстеження комісією закладу системи опалення Початкової школи № 41 за сукупністю виявлених пошкоджень та дефектів, які не відповідають вимогам з енергоефективності, положенням Санітарного регламенту, мають ознаки прогресуючої аварійності.

Ймовірність виникнення масштабної аварії системи опалення у будівлі закладу освіти у наступному опалювальному періоді, може призвести до порушення або зупинки навчального процесу.

Додаток: на 1 арк.

Директор




Євгенія БУТОВА

Юлія Погоріла 689655

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
Початкової школи №41
Полтавської міської ради

Євгенія БУТОВА



09.01.2024р.

АКТ

огляду системи опалення у Початковій школі №41 Полтавської міської ради
по пров. Давидовського, 12

Дата складання: 09 січня 2024 року.

Місце складання: м. Полтава, пров. Давидовського, 12.

Даний акт огляду системи опалення у Початковій школі №41 Полтавської міської ради склали:

- заступник директора з господарської роботи - Юлія ПОГОРІЛА;
- підсобний робітник – Олександр РЕДЬКО;
- робітник по обслуговуванню – Євгеній ВАСІЛЬЧЕНКОВ.

Комісією було складено цей акт про те, що 09.01.2024 р. був проведений детальний огляд системи опалення у Початковій школі №41 Полтавської міської ради по пров. Давидовського, 12.

За результатами проведеного огляду виявлено ряд пошкоджень та дефектів системи опалення будівлі А-2 ПШ № 41, зокрема:


- фізичний та моральний знос системи опалення закладу освіти;
- порушення герметичності окремих елементів системи опалення;
- нерівномірне розподілення тепла у навчальних приміщеннях в опалювальний період;
- наявність місць розгерметизації трубопроводів, наявність численних місць, де відбувається витік теплоносія з системи опалення;
- наявність дефектів та місць з прогресуючою корозією труб системи опалення;
- наявність дефектів та фізичний знос приладів опалення;
- нерівномірне розподілення тепла у навчальних приміщеннях в опалювальний період;
- непридатність теплоізоляції трубопроводів системи опалення у підвальному приміщенні;
- наявність місць розгерметизації трубопроводів, наявність численних місць, де відбувається витік теплоносія з системи опалення;
- несправність запірної арматури;

За сукупністю виявлених пошкоджень та дефектів, система опалення Початкової школи № 41 не відповідає вимогам з енергоефективності, положенням Санітарного регламенту, має ознаки прогресуючої аварійності й потребує

проведення капітального ремонту. Характер наявних недоліків свідчить про високу ймовірність виникнення масштабної аварії системи опалення у будівлі закладу освіти у наступному опалювальному періоді, що може призвести до порушення або зупинки навчального процесу.

З урахуванням вищенаведеного, з метою створення безпечного, здорового та належного мікроклімату в приміщеннях будівлі Початкової школи № 41 для учасників навчального процесу рекомендується звернутися до Департаменту освіти Полтавської міської ради з клопотанням щодо необхідності проведення капітального ремонту з усунення аварії системи опалення у Початковій школі №41 Полтавської міської ради.

Заступник директора
з господарської роботи



Юлія ПОГОРІЛА

Підсобний робітник



Олександр РЕДЬКО

Робітник з обслуговування



Євгеній ВАСІЛЬЧЕНКОВ

Адміністрація Початкової школи № 41 Полтавської міської ради просить допомогти у вирішенні питання щодо необхідності проведення капітального ремонту системи опалення.

Обстеження комісією закладу систем опалення Початкової школи № 41 за сукупністю виявлених пошкоджень та дефектів, які не відповідають вимогам з енергоефективності, положенням Санітарного регламенту, мають ознаки прогресуючої аварійності.

Ймовірність виникнення масштабної аварії системи опалення у будівлі закладу освіти у наступному опалювальному періоді, може призвести до порушення або зупинки навчального процесу.

Додаток на 1 арк.

Директор /



Світлана БУТОВА