

**ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львівської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

“Червоноградтеплокомуненерго”

вул.Промислова,1, м.Червоноград, Львівська обл., 80100 факс (03249)4-75-80
E-mail:kpchtke@ukr.net Web:https://tm.chervonograd.net, Код ЄДРПОУ 23966248

24.07.2024 2024 р. № 1472

На № _____ від _____ 2024 р.

**Першому заступнику Червоноградського
міського голови
Балко Д.І.**

**«Відповідь на лист №81.07-2588/24/01.02-02.14
від 09.07.2024р.»**

Комунальне підприємство «Червоноградтеплокомуненерго» надає інформацію на запит щодо поточного стану центральної котельні міста:

1. Технічні характеристики теплогенеруючих агрегатів(котлів):

ПТВМ -50/4 №1-50 Гкал/год;

ПТВМ -50/4 №2-50 Гкал/год;

КГВМ-100-100 Гкал/год;

2. Технічні характеристики насосного обладнання котельні:

СЕ-1250-140

СЕ-800-100

К80-50-200

К45/30

2КО100/60

6К-160/30

К160/30

НКУ-250

Д320/50

Д200/36

Д200/94

3. Вказати дату введення в експлуатацію вище перелічених основних засобів:

ПТВМ -50/4 №1-50 Гкал/год – 1972 р.;

ПТВМ -50/4 №2-50 Гкал/год – 1977 р.

КГВМ-100-100 Гкал/год-1989 р.;

4. Коли проводився їх капітальний ремонт або заміна на нове, сучасніше - не проводився

5. Яким чином буде забезпечено безперебійне виробництво та запуск теплоносія в системи опалення на найближчий опалювальний сезон, враховуючи тривалі вимкнення електроенергії – для роботи котельні під час аварійних та стабілізаційних відключень планується встановити когенераційну установку (КГУ) орієнтовною потужністю 1,5 МВт.

Директор



Дмуховський С.М.