


<b>Випробувальний центр Державної установи «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»</b>  <b>Бактеріологічна лабораторія</b> (назва лабораторії)	<b>Форми системи управління якості</b>	<b>ФВЦ 7.8.2-01</b>
	 201611 DСТU EN ISO/IEC 17025 <b>Атестат про акредитацію № 201611 дійсний до 30 листопада 2027 року</b>	Затверджено наказом ДУ «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» № 107 від 27.09.2021р.
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" 29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 55	<b>Редакція 1</b>	<b>Зміна</b>
	<b>Дата</b>	

**Протокол  
санітарно-мікробіологічних випробувань № 851  
від 09 вересня 2024р.**

**Замовник:** Комунальний заклад загальної середньої освіти « Ліцей № 13 Хмельницької міської ради» ( м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 27/1).

**Назва зразка:** вода питна водопровідна

**Місце відбору:** харчоблок ліцею ( м.Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 27/1).

**Дата та час одержання зразка для випробувань:** 04.09.2024р.13год.00хв.

**Термін проведення випробувань:** 04.09.2024р.- 09.09.2024р.

**Мета випробувань:** відповідність ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»


**РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ:**

№ п/п	Назва показників, одиниці вимірювань	Результати випробувань	Допустимий рівень згідно НД	НД за методи випробувань	Невизначеність
1	ЗМЧ, КУО/см <sup>3</sup>	10	Не більше 50	МВ 10.2.1-113-2005	Не визначалась*
2	Загальні коли-форми в 100см <sup>3</sup>	Не виявлено	Відсутність	МВ 10.2.1-113-2005	
3	E. coli в 100см <sup>3</sup>	Не виявлено	Відсутність	МВ 10.2.1-113-2005	
4	Ентерококи в 100см <sup>3</sup>	Не виявлено	Відсутність	МВ 2285-81	

\*Визначається на вимогу замовника

Бактеріолог: \_\_\_\_\_ (підпис) **О.Головня**

В.о завідувача бактеріологічної лабораторії \_\_\_\_\_ (підпис) **І.Тютюнник**



**Висновок лікаря:** зразок води по досліджених показниках відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Санітарний лікар: \_\_\_\_\_ (підпис) **Л.Вальоса**