



УКРАЇНА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вул.Пітерська, 12, м.Київ, 03087

тел. (044)242-21-71, факс (044)242-21-70, 242-43-35; сайт управління: <http://2422171.kiev.ua>
e-mail: 2422171@ukr.net, 2424335@ukr.net, код ЄДРПОУ 37485490

20.10.2017 № 2558
на № _____ від _____

Тетяна
foi+request-25622-45tf10d0@dostup.pravda.com.ua

Управління інформаційного
забезпечення та доступу до публічної
інформації виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

В управлінні освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації за дорученням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розглянуто Ваш інформаційний запит від 19.09.2017 № 108-202 (з).

За результатами розгляду повідомляємо, що відповідно до договору від 01.08.2017 № 213 укладеного між управлінням освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації та товариством з обмеженою відповідальністю «Дозор Сервіс» (переможцем електронних торгів по системі публічних закупівель «ProZorro»), наразі виконуються проектні роботи на облаштування закладів освіти району системою пожежною сигналізацією та її монтаж. Роботи здійснюються згідно з наданою дислокацією навчальних закладів району.

За інформацією директора навчального закладу Криворучко І.О. у закладі наявні вогнегасники ОУ-2 (4 шт.), ВВК-2 (3 шт.), ВП-2 (5 шт.), ВП-% (23 шт.). Розміщені вони на сходових клітинах, в кабінетах підвищеного ризику, актовій залі. Перезарядку вогнегасників проведено 08.09.2017 ТВК «Пожцентр».

Пожежний щит знаходиться на II поверсі основної школи.

У навчальному закладі відсутні пожежні рукави та стволи так, як немає внутрішніх пожежних кранів.

Один пожежний гідрант знаходиться на території школи на відстані приблизно 3м від будівлі навчального закладу.

Начальник

Н. Кухарева