



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА**

вул. Воскресенська, 16, м. Дніпро, 49000, тел. 745 10 49, e-mail: ugh_dmr@ukr.net

24.11.2017 № 3/5-5015

На № 37/3221 від 20.11.2017

Семуськов І. В.,
вул. Запорізьке шосе,
буд. 62, п. 1,
м. Дніпро

На Ваше звернення у межах компетенції повідомляємо, що титульним списком поточного ремонту на 2017 рік передбачено ремонт ліфту у житловому будинку № 62 (п. 1) по Запорізькому шосе. Роботи заплановано виконати до кінця поточного року у межах фінансування.

Також повідомляємо, що ремонт буде виконуватись згідно дефектного акту опублікованого у системі державних закупівель ProZorro.

Додаток на 2 аркушах в одному примірнику.

Директор департаменту

В. В. Грицай

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Текущий ремонт лифта в жилом доме по адресу: Запорожское шоссе, д.62, п.1

Условия выполнения работ Ремонт лифта производится в доме, который эксплуатируется К=1,2

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Замена канато-ведущего шкива	шт	1	
2	Канатоведущий шкив	шт	1	
3	Замена полумуфты	шт	1	
4	Полумуфта тормозная	шт	1	
5	Замена электродвигателя на однотипный	двигат.	1	
6	Электродвигатель	шт	1	
7	Замена масленки	шт	4	
8	Масленка кабины и противовеса	шт	4	
9	Масло индустриальное И-20А	кг	6	
10	Ремонт механизма ловителей	кабина	1	
11	Замена резинового полукольца	шт	8	
12	Полукольцо резиновое	шт	8	
13	Кабина лифта. Замена вкладыша	шт	4	
14	Вкладыш кабины	шт	4	
15	Замена привода	балка	1	
16	Привод ДК в сборе	шт	1	
17	Замена ограничителя скорости однотипной конструкцией	шт	1	
18	Ограничитель скорости	шт	1	
19	Замена натяжного устройства	шт	1	
20	Натяжное устройство в сборе	шт	1	
21	Замена тяговых канатов. Подвеска балансирующая, пружинная. Канат диаметром до 10,5 мм	10 м	10,5	
22	Канат 10,5	м	105	
23	Замена каната ограничителя скорости	10 м	6,6	
24	Канат 7,8	м	66	
25	Противовес. Замена вкладыша	шт	4	
26	Вкладыш противовеса	шт	4	
27	Противовес. Замена пружины	шт	3	
28	Пружина противовеса	шт	3	
29	Сверка по штихмасу направляющей кабины	этаж	10	
30	Сверка по штихмасу направляющей противовеса	этаж	10	
31	Замена электропроводки на отдельных участках	м	27	
32	Провод ПВ 0,75 мм ²	м	10	
33	Провод ПВ 4 мм ²	м	50	
34	Замена вводного устройства с креплением на дюбелях	устр-во	1	
35	Вводное устройство	шт	1	
36	Замена шкафа управления. Скорость движения кабины до 0,71 м/сек	шкаф	1	
37	НКУ (станция электронная на 10 остановок)	шт	1	
1	2	3	4	5
38	Замена переключателя	шт	10	
39	Микропереключатель	шт	10	
40	Замена вызывного аппарата	шт	2	
41	Пост вызова	шт	2	
42	Замена концевого выключателя уловителей СПК, ДУСК, НУ	выкл	2	
43	Выключатель ВК	шт	2	
44	Снятие датчиков селекции, точной остановки и замедления	датчик	6	
45	Установка датчиков селекции, точной остановки и замедления	датчик	2	

46	Датчик ВПЛ	шт	2
47	Замена кнопочного поста управления лифтом в режиме "Ревизия" на кабине, со стационарным закреплением	пост	1
48	Пост ревизии на 4 кнопки	шт	1
49	Кабель КПВЛ 6х1	м	2
50	Замена щита	м2	8,6
51	Щиты купе кабины (метал.)	к-кт	1
52	Крепление купе кабины	шт	1
53	Замена фальшпотолка купе кабины	шт	1
54	Потолок купе кабины	к-кт	1
55	Замена декоративного покрытия пола купе кабины	м2	1,2
56	Настил купе кабины	к-кт	1
57	Плинтусы	к-кт	1
58	Замена светильника купе кабины	шт	1
59	Плафон	шт	1
60	Патрон в плафон	шт	2
61	Замена обрамление купе кабины	комплект	1
62	Обрамление ДК	к-кт	1
63	Замена створки симметричных дверей	створка	2
64	Створка симметричных дверей кабины	шт	2
65	Замена поста управления лифтом в купе кабины	пост	1
66	Панель приказа	шт	1
67	Замена вентиляционных решеток	100шт	0,04
68	Решетки вентиляционные	шт	4