

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Текущий ремонт лифта в жилом доме по адресу: Запорожское шоссе, д.62, п.2

Условия выполнения работ Ремонт лифта производится в доме, который эксплуатируется К=1,2

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Замена редуктора	редуктор	1	
2	Канатоведущий шкив	шт	1	
3	Полумуфта тормозная	шт	1	
4	Электродвигатель	шт	1	
5	Замена масленки	шт	4	
6	Масленка кабины и противовеса	шт	4	
7	Масло индустриальное И-20А	кг	6	
8	Ремонт механизма ловителей	кабина	1	
9	Замена резинового полукольца	шт	8	
10	Полукольцо резиновое	шт	8	
11	Кабина лифта. Замена вкладыша	шт	4	
12	Вкладыш кабины	шт	4	
13	Замена привода	балка	1	
14	Привод ДК в сборе	шт	1	
15	Замена ограничителя скорости одноступенчатой конструкции	шт	1	
16	Ограничитель скорости	шт	1	
17	Замена натяжного устройства	шт	1	
18	Натяжное устройство в сборе	шт	1	
19	Замена тяговых канатов. Подвеска балансирующая, пружинная. Канат диаметром до 10,5 мм	10 м	10,5	
20	Канат 10,5	м	105	
21	Замена каната ограничителя скорости	10 м	6,6	
22	Канат 7,8	м	66	
23	Противовес. Замена вкладыша	шт	4	
24	Вкладыш противовеса	шт	4	
25	Противовес. Замена пружины	шт	3	
26	Пружина противовеса	шт	3	
27	Сверка по штихмасу направляющей кабины	этаж	10	
28	Сверка по штихмасу направляющей противовеса	этаж	10	
29	Замена электропроводки на отдельных участках	м	27	
30	Провод ПВ 0,75 мм ²	м	10	
31	Провод ПВ 4 мм ²	м	50	
32	Замена вводного устройства без смены крепления	устр-во	1	
33	Вводное устройство	шт	1	
34	Замена шкафа управления. Скорость движения кабины до 0,71 м/сек	шкаф	1	
35	НКУ (станция электронная на 10 остановок)	шт	1	
36	Замена переключателя	шт	10	
37	Микропереключатель	шт	10	