



Львівська міська рада  
СЗШ №72

Від 09.11.2017р. №171

Начальнику відділу освіти  
Сихівського та Личаківського  
районів УО ДТП Л

— І.Хан

На виконання акту Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області Сихівського районного відділу м. Львова №92 від 27.10.2017р. складений за результатами проведення позапланової перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, діоекція середньої загальноосвітньої школи №72 м. Львова просить виділити кошти для:

- Обладнання автоматичної пожежної сигналізації та виведення її на пульта централізованого пожежного спостереження;
- Встановлення світлових показників з написом «Вихід» білого кольору на зеленому фоні та підключення до незалежного джерела живлення;
- Укомплектування пожежного щита пожежним інвентарем згідно норм належності, а саме: вогнегасниками -3 шт., ящиком з піском- 1шт., покривалами негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2x2м-1шт., гаками- 3 шт., лопатами -2 шт., ломами -2шт., сокирами-2шт., розсекачем- 1шт. та іншими пожежними інструментами;
- Проходження перевірки значень з протипожежного мінімуму посадових осіб, відповідальних за протипожежний стан приміщення.

Особована сума 410-000, ЗУГРН

Директор школи

В.Машлянка

СЗШ №72 &lt;sikhiv72@gmail.com&gt;

**ремонт санвузлів**

1 повідомлення

Уляна Щурко &lt;sikhiv72@gmail.com&gt;

1 листопада 2017 р. о 10:38

Кому: Сихівський відділ освіти &lt;suxivosvita@mail.lviv.ua&gt;

Адміністрація СЗШ №72 повідомляє про потребу у ремонті на 2018 рік 3-х санітарних вузлів (туалетів).