



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
(ДЕРЖПРАЦІ)**

вул. Десятинна, 14, м. Київ, 01601, тел.: (044) 226-20-83, факс (044) 289-55-24
<http://www.dsp.gov.ua>, E-mail: dsp@dsp.gov.ua, Код ЄДРПОУ 39472148

12.07.2018 № 3361/1/7.2-ЗВ-18 На № _____ від _____

Захар Унич
foi+request-36342-a60040f1@dostup.pravda.com.ua

Про надання інформації

Державна служба України з питань праці розглянула Ваш запит на інформацію від 06.07.2018 б/н, щодо надання узагальненої інформації про позовну заяву Управління Держпраці у Хмельницькій області (далі – Управління) до КП НМР ЖКО м. Нетішин, щодо застосування заходів реагування та причин невиконання вимог Управління з боку порушника, та повідомляє.

22.05.2018 Управлінням проведено планову перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці і промислової безпеки в Комунальному підприємстві Нетішинської міської ради «Житлово-комунальне об'єднання».

За результатами перевірки виявлено ряд порушень вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці і промислової безпеки. Окремі порушення щодо експлуатації обладнання підвищеної небезпеки (ліфтів) кваліфіковано, як порушення, що створюють загрозу для життя та здоров'я працівників. Це зокрема наступні порушення:

1. Суб'єктом господарювання не отримано дозвіл в органах Держпраці на експлуатацію ліфтів (43 одиниці) згідно вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 року №1107 (порушення вимог статті 21 Закону України «Про охорону праці»);

2. Не проведено позачерговий технічний огляд в спеціалізованій організації ліфтів після завершення граничного строку експлуатації (порушення вимог п. п. 9.5.1, 9.7.15 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1 вересня 2008 року № 190, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 за №937/15628).

Згідно вимог п. 9.7.15 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів забороняється експлуатувати ліфти в яких не проведено технічний огляд.

Суб'єкту господарювання в ході здійснення заходу державного нагляду було запропоновано зупинити дане обладнання до усунення порушень. У зв'язку з відмовою добровільної зупинки ліфтів, що перебувають на балансі комунального підприємства Нетішинської міської ради «Житлово-комунальне об'єднання» і експлуатуються з порушеннями вимог нормативно-правових актів з охорони праці, Управлінням направлено до Хмельницького окружного адміністративного суду позов про застосування заходів реагування в сфері державного нагляду згідно з частиною п'ятою статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Голова

Роман ЧЕРНЕГА