



**ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

вул. Соборна, 95, м. Павлоград, Дніпропетровської області 51400, тел.(0563) 20-60-33,  
факс 20-61-79, e-mail: info@pgvyk.dp.ua Код ЄДРПОУ 04052229

04.08.2018 № 2245/0/2-18 На № 78 від 01.08.2018р.

Про розгляд звернення

Шановний Валерію!

На Ваше звернення щодо акту перевірки тиску водопостачання виконавчий комітет Павлоградської міської ради повідомляє, що представниками КП «Павлоградводоканал» виконано заміри тиску від 05.08.2018 року на магістральному водоводі в камері на сел. «РТС», а також на врізках в дома по адресам: вул. Дніпровська, 329, 338, 354, 340/9, 344а, 276. (копія акту додається).

Додаток:

1. Акт перевірки тиску від 05.08.2018р. (копія) - 1 арк. 1 екз.

З повагою,  
перший заступник  
міського голови

В.С. Мовчан

Карпець Олександр Степанович  
20-25-15

Университету  
 и.о. зп. и.д.м.с.с.р.  
 КФ «Тавноградводоканал»  
 Дроздов В.Г.

г. Тавноград

Акт

от 5.08.2018 г.

Представители КФ «Тавноградводоканал»

и-р участка №1  
 сл. АВП  
 сл. АВП  
 Представители:

Борисенко Н.С.  
 Веселов В.Н.  
 Тукан А.В.  
 Дроз В.И.

составили настоящий акт, в том что  
 посылку РТС были сняты размеры  
 давления на магистральном водоводе  
 в камере, где стоит запорная арматура  
 на поселок и на врезках в поселок

по адресам:

ул Днепровакая 329 камера	g <sup>45</sup>	-	3,6 Атм.
ул Днепровакая 338 юстиция	g <sup>55</sup>	-	3,4 Атм.
ул Днепровакая 354	g <sup>00</sup>	-	3,2 Атм.
ул Днепровакая 340/9	g <sup>45</sup>	-	2,8-3,0 Атм.
ул Днепровакая 344Д	g <sup>30</sup>	-	3,2 Атм.
ул Днепровакая 346 Д/с N18	g <sup>35</sup>	-	3,2 Атм.

Представители КФ «Тавноградводоканал»

и-р участка №1  
 сл. АВП  
 сл. АВП

Представители:

*(Handwritten signatures)*

Борисенко Н.С.  
 Веселов В.Н.  
 Тукан А.В.  
 Дроз В.И.