

Ошій Л.В.



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 157

провулок Коломиївський, 9-А, м. Київ 03127 тел. (044) 257-61-37, 257-61-12
E-mail: dnz.157@ukr.net Код ЄДРПОУ 22879719


21 травня 2018 р. № 35
на № _____ від _____

Начальникові управління освіти
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації
Полторак Галині Миколаївні

Доповідна записка

Керуючись Законами України «Про правові засади цивільного захисту», «Про пожежну безпеку», відповідно припису № 105 від 17.05.2018 року про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки виданим провідним інспектором відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Голосіївського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві капітаном служби цивільного захисту Литвином В.Г., з метою усунення виявлених під час перевірки порушень, щодо додержання (виконання) вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки вказаних у акті, складеному за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки № 117, відповідно до статті 69 Кодексу цивільного захисту України, частини восьмої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 48 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1052, вимагається вжити такі заходи:

1. Дерев'яні конструкції, горища обробити вогнетривкою сумішшю із складанням акту про виконання робіт.
Термін: до 02.06.2018 р.
2. Двері електрощитової замінити на протипожежні 2-го типу з межею вогнестійкості EI 30 та сертифікатом відповідності УкрСЕПРО.
Термін: до 02.06.2018 р.



3. Приміщення обладнати системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
Термін: до 02.06.2018 р.
4. Будівлю закладу дошкільної освіти обладнати системою оповіщення про пожежу та управлінням евакуацією людей 3-го типу.
Термін: до 02.06.2018 р.
5. Стационарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепалах висот і огорожі на покриттях будівель та споруд пофарбувати відповідною фарбою.
Термін: 02.06.2018 р.
6. Сходові клітки, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечити евакуаційним освітленням відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.5-23.2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» та Правил улаштування електроустановок. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.
Термін: 02.06.2018 р.
7. Забезпечити згідно вимогам ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.5-23.2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» світловими покажчиками «Вихід».
Термін: 02.06.2018 р.

Директор закладу дошкільної освіти №157



Т. Ярошук



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 157

провулок Коломиївський, 9-А, м. Київ, 03127 тел. (044) 257-61-37, 257-61-12
E-mail: dnz.157@ukr.net Код ЄДРПОУ 22879719

01 червня 2017р № *44*
на № _____ від _____

Ов. Ос. 24Р
Фин

Начальникові управління освіти
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації
Полторак Галині Миколаївні
директора дошкільного навчального
закладу №157
Ярошук Тетяни Святославівни

Доповідна записка

Керуючись Законами України «Про правові засади цивільного захисту», «Про пожежну безпеку», відповідно припису про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки провідного інспектора відділу з державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Голосіївського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві майора служби цивільного захисту Говорущука Д.О., відповідно до наказу по ДНЗ № 157 від 05 січня 2017 р. № 9 «Про організацію роботи з питань цивільного захисту (цивільної оборони) у дошкільному навчальному закладі №157 в 2017 році», з метою додержання та виконання вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту в дошкільному навчальному закладі № 157 пропонується вжити такі заходи:

1. Територію ДНЗ, приміщення, споруди, забезпечити в повній мірі відповідними знаками. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
(до 01.08.2017 р.)
2. Дерев'яні конструкції, горючого приміщення обробити вогнетривкою сумішшю.
(до 01.08.2017 р.)
3. Двері складських приміщень, електрощитових виконати протипожежними з межею вогнестійкості не менше EI30.
(до 01.08.2017 р.)
4. Приміщення дообладнати системою автоматичної пожежної сигналізації з виводом сигналу від контрольно-приймального приладу на пульт централізованого спостереження пожежної охорони.
(до 01.08.2017 р.)
5. Будівлю навчального закладу обладнати системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.
(до 01.08.2017 р.)

6. З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів виконати за допомогою опресування, зварювання, паяння та затискачів.
(до 01.08.2017 р.)
7. Сходові клітки та шляхи евакуації забезпечити евакуаційним освітленням.
(до 01.08.2017 р.)
8. Укомплектувати всі пожежні кран-комплекти пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкриття вентиля.
(до 01.08.2017 р.)

Директор ДНЗ №157



Т. Ярошук



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 157

провулок Коломиївський, 9-А, м. Київ, 03127 тел. (044) 257-61-37, 257-61-12
E-mail: dnz.157@ukr.net Код ЄДРПОУ 22879719

21 бересня 2014 № 03
на № _____ від _____

Начальникові управління освіти
Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації
Полторак Галині Миколаївні
директора дошкільного
навчального закладу № 157
Ярощук Тетяни Святославівни

Доповідна записка

Шановна Галина Миколаївно, довожу до Вашого відома про те, що га харчоблоці тріснули навпіл та не працюють дві конфорки електричної плити, яка була встановлена в дошкільному навчальному закладі № 157 у квітні 2014 року.

Прошу Вас в найкоротші терміни вирішити питання щодо ремонту плити, так як в закладі ускладнений процес приготування їжі для дітей та дотримання режиму харчування.

Директор дошкільного навчального закладу № 157

Т. Ярощук



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 157

провулок Коломиївський, 9-А, м. Київ, 03127 тел. (044) 257-61-37, 257-61-12
E-mail: dnz.157@ukr.net Код ЄДРПОУ 22879719

21 вересня 2017р № 04
на № _____ від _____

Начальникові управління освіти
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації
Полторак Галині Миколаївні
директора дошкільного навчального
закладу №157
Ярошук Тетяни Святославівни

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Шановна Галина Миколаївна, прошу Вашої допомоги в питанні очищені від сміття (листя, гілок) водостічних труб з даху ДНЗ, тому що під час дощу вода тече по стінах. Скатний тип покрівлі не дає можливості зробити це нашими силами.

Прошу надати на жовтень – листопад контейнер для вивозу опалого листя з території дошкільного навчального закладу.

Заздалегідь вдячна за допомогу.

Директор дошкільного навчального закладу № 157

Т. Ярошук

Омір Л.В.



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 157

провулок Коломиївський, 9-А, м. Київ, 03127 тел. (044) 257-61-37, 257-61-12
E-mail: dnz.157@ukr.net Код ЄДРПОУ 22879719

26 вересня 2017 № *05*
на № _____ від _____

Начальникові управління освіти
Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації
Полторак Галині Миколаївні
директора дошкільного
навчального закладу № 157
Ярошук Тетяни Святославівни

Доповідна записка

Шановна Галина Миколаївно, довожу до Вашого відома, що в ДНЗ № 157 є нагальна потреба в проведенні наступних робіт:

1. Капітальний ремонт тінювих навісів – 9.
2. Ремонт ганків та фасаду ДНЗ.
3. Установлення зовнішнього освітлення.
4. Ремонт 3-х маршових сходів (стеля, стіни).
5. Заміна освітлення в музичній і спортивній залі та в 5-ти групових приміщеннях.
6. Заміна вікон в спортивній залі, коридорах та маршових сходах; кабінети: директора, вихователя-методиста, музичного керівника, психолога, завгоспа, медичної сестри, комірника, кастелянки, прачки.
7. Ремонт прачечної, медичного кабінета, кабінета завгоспа.
8. Встановлення нового огородження ДНЗ.

Директор дошкільного навчального закладу № 157

Т. Ярошук

Управління освіти Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації
Вхідний № <i>451</i>
від <i>"26" 09 2017</i> р.



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 157

провулок Коломиївський, 9-А, м. Київ, 03127 тел. (044) 257-61-37, 257-61-12
E-mail: dnz.157@ukr.net Код ЄДРПОУ 22879719

14 березня 2017 р. № 25
на № _____ від _____

Начальникові управління освіти
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації
Полторак Галині Миколаївні
директора дошкільного навчального
закладу № 157
Ярошук Тетяни Святославівни

Доповідна записка

Шановна Галина Миколаївно, довожу до Вашого відома, що в дошкільному навчальному закладі № 157 потребує заміни внутрішнє освітлення в 3-х вікових групах, спортивній та музичній залах.

Директор дошкільного навчального закладу № 157

Т. Ярошук



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 157

провулок Коломиївський, 9-А, м. Київ, 03127 тел. (044) 257-61-37, 257-61-12
E-mail: d.157@mail.ru Код ЄДРПОУ 22879719

14 березня 2017 р. № 24
на № _____ від _____

Начальникові управління освіти
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації
Полторак Галині Миколаївні
директора дошкільного навчального
закладу № 157
Ярошук Тетяни Святославівни

Доповідна записка

Шановна Галина Миколаївно, довожу до Вашого відома, що тіньові навіси на вуличних ігрових майданчиках перебувають в аварійному стані і є небезпечними для використання під час прогулянок дітей.

Прошу Вас вирішити питання капітального ремонту наявних тіньових навісів на вуличних ігрових майданчиках.

Директор дошкільного навчального закладу

Т. Ярошук