



УКРАЇНА
ГОЛОСІЙВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Голосіївський, 42, м. Київ, 03039, тел. (044) 281-66-62, факс 281-66-61,
E-mail: rda_golos@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37308812

05.09.2018 № 100-14392
на № від

Гр.Оксані
foi+request-38796-d671e063@
dostup.pravda.com.ua

Начальнику управління
інформаційного забезпечення та
доступу до публічної інформації
Київської міської
державної адміністрації
Барановій К.О.

Про складання дефектного акта
на ремонтні роботи

Шановна пані Оксано!
Шановна Катерино Олександровно!

На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Є. Ситніченка від
04.09.2018 № 3574 (з), Ваш інформаційний запит від 04.09.2018 щодо надання акту
обстеження сходової клітини під'їзду № 3 житлового будинку № 8 по вул. Васильківській
та складання дефектного акта на проведення капітального ремонту, розглянуто
Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією.

Надаємо повторно копію акту обстеження сходової клітини під'їзду № 3 житлового
будинку № 8 по вул. Васильківській від 12.04.2018 року.

Повідомляємо, що для включення до проекту адресного переліку об'єктів для
виконання робіт з капітального ремонту на 2019 рік, Комунальним підприємством
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва»
надані пропозиції та дефектний акт по капітальному ремонту сходових клітин з заміною
вікон житлового будинку № 8 по вул. Васильківській до управління будівництва та
архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Додаток: копія акта на 1 арк. в 1 прим першому адресату.

З повагою

Заступник голови

Ціцішвілі Ступак 525-19-32

О.Єріна

0109206

12 квітня 2018

м. Київ

АКТ

Технічного стану під'їзду № 3
житлового будинку № 8 на вул. Васильківській

Ми комісія в складі начальника Житлово-експлуатаційної дільниці-103 Бревуса В.В., провідного інженера Долі Ю.М., майстра технічної дільниці Платонової С.О. та інженера I категорії відділу ремонтів та нагляду за безпечною експлуатацією будівель КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» Щербань О.С. провели обстеження під'їзду № 3 житлового будинку № 8 на вул. Васильківській на предмет його технічного стану.

При обстеженні встановлено, що житловий будинок за вказаною адресою дев'ятиповерховий, великопанельний, серії 1-480, збудований в 1974 році. Фундаменти стрічкові із збірних залізобетонних фундаментних елементів. Зовнішні стіни із залізобетонних панелей. Внутрішні стіни із залізобетонних стінових панелей. Міжповерхові перекриття із шатрових залізобетонних плит. Внутрішні перегородки із гіпсокартонних панелей. Дах плоский з організованим внутрішнім водовідведенням. Покрівля рулонна.

В межах третього під'їзду на першому поверсі в будинку розміщені нежитлові приміщення. З боку дворової частини в межах цокольного поверху прибудовані складські приміщення. Перекриття прибудованої частини влаштовані із круглопустотних залізобетонних плит, які опираються на монолітні залізобетонні прогони і залізобетонні колони. В під'їзді № 3 житлового будинку спостерігається відшарування штукатурного шару, стіни та стеля потребують ремонту з подальшим фарбуванням. Вікна старі дерев'яні, потребують заміни, орієнтовна площа віконних прорізів складає 8.0м². Орієнтовна площа ремонту стін та стель 850м².

Начальник

В. Бревус

Провідний інженер

Ю. Доля

Майстер т/д

С. Платонова

Інженер I категорії

О. Щербань