



УКРАЇНА  
ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Голосіївський, 42, м. Київ, 03039, тел. (044) 281-66-62, факс 281-66-61,  
E-mail: rda\_golos@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37308812

13.09.2018 № 100 - БП - 13076 - 3133  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Гр. Оксані  
foi+request-38796-d672e@  
dostup.pravda.com.ua

Шановна пані Оксано!

На виконання доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації П. Пантелеєва від 06.09.2018р. № БП-13076, Ваше звернення щодо надання акту обстеження сходової клітини під'їзду № 3 житлового будинку № 8 по вул. Васильківській та складання дефектного акта на проведення капітального ремонту, Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією розглянуто.

Надаємо повторно копію акта обстеження сходової клітини під'їзду № 3 житлового будинку № 8 по вул. Васильківській від 12.04.2018 року.

Повідомляємо, що для включення до проекту адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту на 2019 рік, Комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» надані пропозиції та дефектний акт по капітальному ремонту сходових клітин з заміною вікон житлового будинку № 8 по вул. Васильківській до Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Додаток: один аркуш.

З повагою

Заступник голови

О. Єріна

0147714

Ціцішвілі Ступак Бревус 257 22 39

«12» квітня 2018

м. Київ

АКТ  
Технічного стану під'їзду № 3  
житлового будинку № 8 на вул. Васильківській

Ми комісія в складі начальника Житлово-експлуатаційної ділянки-103 Бревуса В.В., провідного інженера Доля Ю.М., майстра технічної ділянки Платонової С.О. та інженера I категорії відділу ремонтів та нагляду за безпечною експлуатацією будівель КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» Щербань О.С. провели обстеження під'їзду № 3 житлового будинку № 8 на вул. Васильківській на предмет його технічного стану.

При обстеженні встановлено, що житловий будинок за вказаною адресою дев'ятиповерховий, великопанельний, серії 1-480, збудований в 1974 році. Фундаменти стрічкові із збірних залізобетонних фундаментних елементів. Зовнішні стіни із залізобетонних панелей. Внутрішні стіни із залізобетонних стінових панелей. Міжповерхові перекриття із шатрових залізобетонних плит. Внутрішні перегородки із гіпсокартонних панелей. Дах плоский з організованим внутрішнім водовідведенням. Покрівля рулонна.


В межах третього під'їзду на першому поверсі в будинку розміщені нежитлові приміщення. З боку дворової частини в межах цокольного поверху прибудовані складські приміщення. Перекриття прибудованої частини влаштовані із круглопустотних залізобетонних плит, які опираються на монолітні залізобетонні прогони і залізобетонні колони. В під'їзді № 3 житлового будинку спостерігається відшарування штукатурного шару, стіни та стеля потребують ремонту з подальшим фарбуванням. Вікна старі дерев'яні, потребують заміни, орієнтовна площа віконних прорізів складає 8,0 м<sup>2</sup>. Орієнтовна площа ремонту стін та стель 850 м<sup>2</sup>.

Начальник

Провідний інженер

Майстер т/д

Інженер I категорії



В. Бревус

Ю. Доля

С. Платонова

О. Щербань