



УКРАЇНА

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. О.Кошиця, 11, м. Київ, 02068, тел. (044) 564-90-10, тел./факс (044) 565-25-37

E-mail: zagvid@drda.gov.ua, zvernennja@drda.gov.ua Web: darn.kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37388222

19.12.2018 № 101-44387/02  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Ірина Гарбуз  
[foi+request-43592-  
Ce26a243@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-43592-Ce26a243@dostup.pravda.com.ua)

Про підготовку будинку до  
опалювального сезону

Шановна пані Ірино!

На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Ситніченка Є. В. від 13.12.2018 № 5123 (з) у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, у межах наданих повноважень, опрацьовано відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», далі - Закон, Указу Президента України від 05.05.2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», Ваш запит на інформацію від 13.12.2018 № 5123 (з) стосовно підготовки житлового будинку № 9-А на просп. Миколи Бажана до опалювального сезону 2018-2019 років.

За результатами розгляду надаємо наступну інформацію.

Теплопостачання житлового будинку № 9-А на просп. Миколи Бажана здійснюється від джерел теплопостачальної організації ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ».

Згідно зі змінами до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 10.04.2014 № 1198-VII виконавцями послуг з теплопостачання визнані теплопостачальні організації, які з 01.07.2014 укладають прямі договори з населенням на послуги з центрального опалення та гарячого водопостачання.

Нарахування мешканцям Вашого будинку плати за надання послуг з опалення здійснюється безпосередньо ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» за показниками будинкових теплолічильників, які фіксуються представниками теплопостачальної організації щомісяця, а також вирішуються питання щодо вжиття відповідних заходів, в разі надання неякісних послуг з теплопостачання, на підставі вчасних звернень мешканців.

Житловий будинок № 9-А на просп. Миколи Бажана забезпечується теплопостачанням від центрального теплового пункту (ЦТП-110) на просп. Миколи Бажана, 9-А, який перебуває на балансі та обслуговуванні комунального підприємства «Київтеплоенерго» Київської міської державної

0014391

адміністрації. Підготовка до опалювального сезону обладнання зазначеного ЦТП здійснюється КП «Київтеплоенерго».

За інформацією комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» в ході підготовки до опалювального сезону 2018-2019 років працівниками структурного підрозділу ЖЕД-203 в житловому будинку № 9-А на просп. Миколи Бажана були виконані роботи з відновлення опалення на сходових клітинах під'їздів, відновлення пошкоджених ділянок теплоізоляції трубопроводів, заміни запірної арматури, яка мала шумові відхилення та перевірено роботу всіх засувок.

З метою своєчасної підготовки житлового фонду до опалювального періоду 2018-2019 років, інспекторами ТОВ «СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» було проведено обстеження підготовлених житлових будинків комунальної власності, в т. ч. і будинку № 9-А на вул. просп. Миколи Бажана, відповідно до складених та погоджених графіків. Після усунення зауважень, виявлених представниками теплопостачальної організації ТОВ «СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» та повторного обстеження інспектором, працівниками ЖЕД-203 на будинок було отримано акт готовності до опалювального сезону 2018-2019 років.

З початком опалювального сезону 2018-2019 років, після підключення до теплопостачання житлового будинку № 9-А на просп. Миколи Бажана, згідно з нарядом ТОВ «СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», фахівцями ЖЕД-203 були виконані роботи з налагодження та відрегулювання внутрішньобудинкової системи центрального опалення будинку та усунуто заповітрювання по стояках на підставі заявок мешканців.

На теперішній час внутрішньобудинкова система опалення житлового будинку № 9-А на просп. Миколи Бажана перебуває в робочому стані та працює в температурному режимі, який задає та контролює теплопостачальна організація ТОВ «СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ».

Варто зауважити, що виконавцем послуг з теплопостачання ТОВ «СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» до житлових будинків подається теплоносій з параметрами, які не відповідають температурному графіку, що являється основною причиною недогріву помешкань, особливо при зниженні температури зовнішнього повітря.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до частини першої та третьої статті 23 Закону рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюються відповідно до кодексу адміністративного судочинства України.

З повагою

Перший заступник голови



Василь ЛОЗОВИЙ