

АКТ № 4/37

ГОТОВНОСТІ ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО ПЕРІОДУ

12295

«85» 09 2016 р.

складений представником СВІТ, ЖТМ "ГІТТ" Житомирської РТМ "Кросівська"
(назва теплопостачальної організації)

в особі м. Я. Якович
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

у присутності представника споживача в особі директор МКК №293
Косенко Л.Ю.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

про готовність об'єкта за адресою: вул. Милославська буд. 7

найменування об'єкта м/з №293

особистий рахунок № 1630639 до опалювального сезону 2016 - 2017 року.

Теплове навантаження: опалення 0,726 Гкал/год; ГВП 0,121 Гкал/год
вентиляція 0,672 Гкал/год; технологія _____ Гкал/год

Температурний графік

1. Результати випробувань

№ п/п	Устаткування	Випробування тиском, МПа (кгс/кв.см)	Зниження тиску, МПа (кгс/кв.см)	Тривалість випробування, хв.	Примітки
1.	Теплова мережа споживача	16,0	0,1	10	
2.	Тепловий вузол	10,0	0,1	10	
3.	Водопідігрівники	ЦО			
		ГВП	10,0	0,0	10
4.	Вентиляційне обладнання				
5.	Місцева система	10,0	0,1	10	

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання		Система №1	Система №2	Система №3	Система №4	Система №5	Система №6
Опалення	Дс. (мм)						
	№ пломби						
	Дш. (мм)	12,6					
	№ пломби	20512506					
ГВП	Дш. (мм)	5,7					
	№ пломби	20512507					
Вентиляція	Дш. (мм)						
	№ пломби						

3. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи промивка, опресовання та заміна мембран фільтраційного блоку
Водопідігрівників промивка, опресовка
Вентиляційно-калориферного обладнання виїздом

Під час огляду зроблено зауваження: _____

Представник теплопостачальної організації _____
са саєва ТИ _____ Томашевскі ВК
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Представник споживача _____ НВК 1293
Григорук _____ Косишча І.Ю.
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Представник Державної інспекції _____
(назва підрозділу відповідної державної інспекції)
_____ (підпис) _____ (прізвище, ім'я, по батькові)

Відмітка про усунення зауважень _____

Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду система опалення
готова до роботи в опалювальний період 2016-2017 рр

Представник теплопостачальної організації _____ майстер дача 114 Річк. Гироківська
_____ Торієвський ВВ
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник виробничого підрозділу теплопостачальної організації _____ РТМ "Трошчина"
_____ Р.В. Макаров
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Представник Державної інспекції _____
(назва підрозділу відповідної державної інспекції)
_____ Тришаківська М.М.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав 05 09 2016 рік
_____ Василь Р.О.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Заказчик

АКТ № 4/148

ГОТОВНОСТІ ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО ПЕРІОДУ

«12» 09 2016 р.

складений представником СВМ КІМ ГІАТ Київчерво РІМ Діроєвська
(назва теплопостачальної організації)

в особі м. у. об'єктів Бондаренко ВР
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

у присутності представника споживача в особі директор школи №293
Коваленко ЛЮ
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

про готовність об'єкта за адресою: вул. Митославська буд. 4

найменування об'єкта Басейн школи №293

особистий рахунок № 1630658 до опалювального сезону 2016 - 2017 року.

Теплове навантаження: опалення 0,133 Гкал/год; ГВП 0,540 Гкал/год
вентиляція 0,208 Гкал/год; технологія _____ Гкал/год

Температурний графік

1. Результати випробувань

№ п/п	Устаткування	Випробування тиском, МПа (кгс/кв.см)	Зниження тиску, МПа (кгс/кв.см)	Тривалість випробування, хв.	Примітки
1.	Теплова мережа споживача	16,0	0,1	10	
2.	Тепловий вузол	10,0	0,1	10	
3.	Водопідігрівники	ЦО			
		ГВП	10,0	0,0	10
4.	Вентиляційне обладнання				
5.	Місцева система	10,0	0,1	10	

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дросельовальних пристроїв

Обладнання		Система №1	Система №2	Система №3	Система №4	Система №5	Система №6
Опалення	Дс. (мм)	4,3					
	№ пломби	23294511					
	Дш. (мм)	5,2					
	№ пломби	23294512					
ГВП	Дш. (мм)	6,8	9,2				
	№ пломби	23294514	23294513				
Вентиляція	Дш. (мм)						
	№ пломби						

3. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи приміща опресована та заповнена

металургійного вагону

Водопідігрівників приміща опресовано

Вентиляційно-калориферного обладнання _____

Під час огляду зроблено зауваження: _____

Представник теплопостачальної організації _____

майдан 714
(посада)

[Signature]
(підпис)

Гамаленко ВК
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Представник споживача _____

[Signature]
(посада)

[Signature]
(підпис)

Косміна І.Ю.
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Представник Державної інспекції _____ (назва підрозділу відповідної державної інспекції)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(прізвище, ім'я, по батькові)

Відмітка про усунення зауважень _____

Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду сестинна експлуатація
готова до роботи в оп. період 2016-2017рр.

Представник теплопостачальної організації майдан 114 РТМ «Троєщина»

[Signature]
(підпис)
ОПІКРУННИЙ ПІДКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
«КИВЕНЕРГО»
Ідентифікаційний код 38346492
Район теплових мереж «ТРОЄЩИНА»

Горбенний ВВ
(прізвище, ім'я, по батькові)
Начальник виробничого підрозділу теплопостачальної організації РТМ «Троєщина»
Р.В. Макаров
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Представник Державної інспекції _____

[Signature]
(підпис)

ДІЕ в м. Києві
(назва підрозділу відповідної державної інспекції)
С.Е. Юрченко
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав «12» 09 2016 рік

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(прізвище, ім'я, по батькові)

Загаломий

АКТ № 4/38

готовності до опалювального періоду

« 18 » 08 2017 р.

складений представником СВІТ КТМ ДАТ Київенерго РІМ Сирецька
(назва теплопостачальної організації)

в особі са жаден БІТ Сомаленко ВК
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

у присутності представника споживача в особі директор ЖБК №293
Масіна ЛЮ
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

про готовність об'єкта за адресою: вул. Мельнишівська буд. 7

найменування об'єкта ЖБК №293 м. Києва

особистий рахунок № 1630639 до опалювального сезону 2017 - 2018 року.

Теплове навантаження: опалення 0,426 Гкал/год; ГВП 0,121 Гкал/год
вентиляція _____ Гкал/год; технологія _____ Гкал/год

Температурний графік

1. Результати випробувань

№ п/п	Устаткування	Випробування тиском, МПа (кгс/кв.см)	Зниження тиску, МПа (кгс/кв.см)	Тривалість випробування, хв.	Примітки
1.	Теплова мережа споживача				
2.	Тепловий вузол	10,0	0,1	10	
3.	Водопідігрівники	ЦО			
		ГВП	10,0	0,0	10
4.	Вентиляційне обладнання				
5.	Місцева система	10,0	0,1	10	

1. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання		Система №1	Система №2	Система №3	Система №4	Система №5	Система №6
Опалення	Дс. (мм)						
	№ пломби						
	Дш. (мм)	12,6					
	№ пломби	20512506					
ГВП	Дш. (мм)	5,7					
	№ пломби	20512504					
Вентиляція	Дш. (мм)						
	№ пломби						

3. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи промиїа, опресованка та заповнення
теплогістицичного водоп

Водопідігрівників промиїа опресованка

Вентиляційно-калориферного обладнання визуїтє

Під час огляду зроблено зауваження: немає

Представник теплопостачальної організації

ен. Ю. Б. Д. Д. Д.
(посада)

[Signature]
(підпис)

Томашенко В.К.
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Представник споживача


директор
(посада)

[Signature]
(підпис)

Косіна С.Ю.
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Представник Державної інспекції



(назва підрозділу відповідної державної інспекції)

(підпис)

Турабєнідзе Т.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Відмітка про усунення зауважень

Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду система опалення
готова до роботи в опалювальний період 2017-2018р

Представник теплопостачальної організації

майстер зів №4 РТМ Троещина
Андрій О.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник виробничого підрозділу теплопостачальної організації

РТМ "Троещина"
Макаров Р.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Представник Державної інспекції

(назва підрозділу відповідної державної інспекції)

(підпис)

Родерешко В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав 18 08 20 17 рік

(підпис)

[Signature]
(прізвище, ім'я, по батькові)

АКТ № 4/39

готовності до опалювального періоду

« 18 » 08 2017 р.

складений представником СВІТ Київ НАТ Київський Рівні Територіальні
(назва теплопостачальної організації)

в особі євген Дмитро Бондаренко ВА
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

у присутності представника споживача в особі Іван Федор ФВК № 293
Кабаченко І.Ю
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

про готовність об'єкта за адресою: вул. Меломиславська буд. 7

найменування об'єкта Басейн ФВК № 293 м.Київ

особистий рахунок № 163 0658 до опалювального сезону 2017 - 2018 року.

Теплове навантаження: опалення 0,133 Гкал/год; ГВП 0,540 Гкал/год
вентиляція 0,108 Гкал/год; технологія _____ Гкал/год

Температурний графік

1. Результати випробувань

№ п/п	Устаткування	Випробування тиском, МПа (кгс/кв.см)	Зниження тиску, МПа (кгс/кв.см)	Тривалість випробування, хв.	Примітки
1.	Теплова мережа споживача				
2.	Тепловий вузол	10,0	0,1	10	
3.	Водопідігрівники	ЦО			
		ГВП	10,0	0,0	10
4.	Вентиляційне обладнання				
5.	Місцева система	10,0	0,1	10	

1. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання		Система №1	Система №2	Система №3	Система №4	Система №5	Система №6
Опалення	Дс. (мм)	7,3					
	№ пломби	23294511					
	Дш. (мм)	5,2					
	№ пломби	23294512					
ГВП	Дш. (мм)	6,8	9,2				
	№ пломби	23294514	36297650				
Вентиляція	Дш. (мм)						
	№ пломби						

3. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи проміїа опресована та гаряча вода

теплогенератора котельного будівлі

Водопідігрівників проміїа опресовано

Вентиляційно-калориферного обладнання _____

Під час огляду зроблено зауваження: немає

Представник теплопостачальної організації _____

С. Я. Яценко С.П.
(посада)

[підпис]
(підпис)

Гончаренко В.К.
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Представник споживача _____

С. Я. Яценко
(посада)


[підпис]
(підпис)

Костіна С.Ю.
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Представник Державної інспекції _____
(назва підрозділу відповідної державної інспекції)

(підпис)



Гураб-підзе Т.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Відмітка про усунення зауважень _____

Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду система опалення
готова до роботи в опалювальний період 2017-2018р

Представник теплопостачальної організації майстерів №4 РПМ Тросецького району

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник виробничого підрозділу теплопостачальної організації РПМ Тросецького району

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Представник Державної інспекції _____
(назва підрозділу відповідної державної інспекції)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав « 18 » _____ 20 17 рік

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

АКТ № 22/41

готовності до опалювального періоду

« 17 » 08 2018 р.

складений представником СП, КПЛ КП Київтеплоенерго ПП "Сприяння"
(назва теплопостачальної організації)

в особі с.я. Селітін С.М. Сомаченко В.С.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

у присутності представника споживача в особі директор м.п.м. №293
Кітін Л.Ю.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

про готовність об'єкта за адресою: вул. Михоєва вулиця буд. 4

найменування об'єкта Басейн м.п.м. №293

особистий рахунок № 1630658 до опалювального сезону 2018-2019 року.

Теплове навантаження: опалення 0,133 Гкал/год; ГВП 0,540 Гкал/год
вентиляція 0,208 Гкал/год; технологія _____ Гкал/год

Температурний графік

1. Результати випробувань

№ п/п	Устаткування	Випробування тиском, МПа (кгс/кв.см)	Зниження тиску, МПа (кгс/кв.см)	Тривалість випробування, хв.	Примітки
1.	Теплова мережа споживача	16,0	0,1	10	
2.	Тепловий вузол	10,0	0,1	10	
3.	Водопідігрівники	ЦО			
		ГВП	10,0	0,0	10
4.	Вентиляційне обладнання				
5.	Місцева система	10,0	0,1	10	

1. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання		Система №1	Система №2	Система №3	Система №4	Система №5	Система №6
Опалення	Дс. (мм)	4,3					
	№ пломби	36296751					
	Дш. (мм)	5,2					
	№ пломби	36296752					
ГВП	Дш. (мм)	6,8	9,2				
	№ пломби	36296769	36296108				
Вентиляція	Дш. (мм)						
	№ пломби						

3. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи краншта, опресована та ринкована
теплогидравлічного вузла

Водопідігрівників краншта, опресовано

Вентиляційно-калориферного обладнання краншта

Під час огляду зроблено зауваження: зробити ремонт
вугілля

Представник теплопостачальної організації С. С. С. С.
С. С. С. С.
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Представник споживача С. С. С. С.
С. С. С. С.
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Представник Державної інспекції _____
(назва підрозділу відповідної державної інспекції)

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Відмітка про усунення зауважень _____

Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду об'єкт готовий до
підключення в опалювальний період 2018 - 2019

Представник теплопостачальної організації С. С. С. С.
С. С. С. С.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник виробничого підрозділу теплопостачальної організації С. С. С. С.
С. С. С. С.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Представник Державної інспекції _____
(назва підрозділу відповідної державної інспекції)

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав «20» 08 2018 рік
С. С. С. С.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

АКТ № 22/44

готовності до опалювального періоду

«22» 08 2018 р.

складений представником СП «СТМ» ТОВ Київська енергетика Р.М.Дроздиш
(назва теплопостачальної організації)

в особі Сидоренко В.К.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

у присутності представника споживача в особі Директор міськ №293
Костік І.Ю.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

про готовність об'єкта за адресою: вул. Миколаївська буд. 7
найменування об'єкта міськ №293

особистий рахунок № 1630639 до опалювального сезону 2018-2019 року.

Теплове навантаження: опалення 0,726 Гкал/год; ГВП 0,121 Гкал/год
вентиляція 0,672 Гкал/год; технологія _____ Гкал/год

Температурний графік

1. Результати випробувань

№ п/п	Устаткування	Випробування тиском, МПа (кгс/кв.см)	Зниження тиску, МПа (кгс/кв.см)	Тривалість випробування, хв.	Примітки
1.	Теплова мережа споживача	16,0	01	10	
2.	Тепловий вузол	10,0	01	10	
3.	Водопідігрівники	ЦО			
		ГВП	10,0	00	10
4.	Вентиляційне обладнання				
5.	Місцева система	10,0	01	10	

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання		Система №1	Система №2	Система №3	Система №4	Система №5	Система №6
Опалення	Дс. (мм)						
	№ пломби						
	Дш. (мм)	13,1					
	№ пломби	36297419					
ГВП	Дш. (мм)	5,7					
	№ пломби	36296768					
Вентиляція	Дш. (мм)						
	№ пломби						

3. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи прямий опресовано та замовлено
теплогенераційного водонагрівача

Водопідігрівників прямий опресовано

Вентиляційно-калориферного обладнання визначено

Під час огляду зроблено зауваження: зауваження
визначено

Представник теплопостачальної організації

С. Я. С. П.
(посада)

[підпис]
(підпис)

Ломаченко В. К.
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Представник споживача

С. Я. С. П.
(посада)

[підпис]
(підпис)

Косенко І. О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Представник Державної інспекції

(назва підрозділу відповідної державної інспекції)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

Відмітка про усунення зауважень

Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду об'єкт готовий до роботи
в опалювальному періоді 2018-2019

Представник теплопостачальної організації

[підпис]
(підпис)

Майор Дмитро Р. М. Троєщина
Троєщина Дмитро
(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник виробничого підрозділу теплопостачальної організації

[підпис]
(підпис)

Р. В. Макаров
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Представник Державної інспекції

(назва підрозділу відповідної державної інспекції)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав «23» од 20 18 рік

[підпис]
(підпис)

Черкас В. П. Чоб. Е. М. С. П.
(прізвище, ім'я, по батькові)