

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЕНЕРГОЗБУТ»**

Вул. Велика Житомирська, 15-А, м. Київ, 01001, тел.: (044)287-40-76, E-mail: energozbut@kte.kmda.gov.ua
Адреса для листування: вул. Жильняська, 83/53, м. Київ, 01032

05.08.2019 № 30/Век/19-1933

На № 26АУ/1902під від 29.01.2019

Кузнецову С.

foi+request-44911-6e4d039a@dostup.pravda.com.ua

Про надання інформації

Комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО») в межах компетенції розглянуто Ваше звернення щодо надання показань будинкового засобу обліку теплової енергії за адресою: вул. Маршала Жукова, 33-А.


Вищевказаний житловий будинок обладнано двома будинковими засобами обліку теплової енергії. Наведені засоби обліку встановлені на окремих теплових вводах будинку та обліковують сумарну витрату теплової енергії на потреби централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води.

Копії відомостей обліку теплової енергії наведено у Додатку.

Слід зазначити, що в сформованих відомостях обліку не завжди зазначаються початкові та поточні показання. У вказаному документі фіксується обсяг споживання Гкал та інші дані за кожен день роботи засобу обліку, що дає можливість проконтролювати коректність його роботи та визначити сумарний обсяг спожитих Гкал за розрахунковий період.

Додаток: на 8 арк. в 1 прим.

Директор



К.О. Лопатін

Виконавець:
Козачук М.А.

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,377 Гкал/час
Гаряче водопостачання	0,288 Гкал/час
Вентиляція	0 Гкал/час
Всього	0 Гкал/час

Особистий рахунок:	691792
Споживач теплової енергії:	ОСББ "Лісова пісня", секція Б
Адреса:	Жукова 33-А (ЗАГ)

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач	MULTICAL 601/602	№ 6414432	Витратомір на подаючі V1:	№ 3791091
Конфігурація:	35478478	Програма: 41600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: Ultraflow 54	
Закрита система (контроль витоку)			Витратомір на звороті V2:	№ 3791092
Датчики температури		№ 6414432	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: Ultraflow 54	
Тип: Pt500			Пристрій на вході VA:	№
Дата поточної повірки	11.10.2016		Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води	
Дата наступної повірки	11.10.2020	ΔT = 3°C	Пристрій на вході VB:	№
			Марка: Не змонтований, тип:	

Поточні показники

Дата звітного періоду	Е, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	Сума
Початкова 10.10.2018	1586,33	72537,7	73574,8	0	0	17463	480
Кінцева 29.10.2018	1610,92	74095,9	75158,5	0	0	17943	

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	Е, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	dt, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
10.10.2018	00 - 24	0	0	0	0	14,44	14,63	-0,19	0	0	0
11.10.2018	00 - 24	0	0	0	0	14,21	14,41	-0,19	0	0	0
12.10.2018	00 - 24	0	0	0	0	14,09	14,31	-0,22	0	0	0
13.10.2018	00 - 24	0	0	0	0	14,01	14,24	-0,23	0	0	0
14.10.2018	00 - 24	0	0	0	0	13,84	14,07	-0,23	0	0	0
15.10.2018	00 - 24	0	0	0	0	13,59	13,83	-0,24	0	0	0
16.10.2018	00 - 24	0,45	31	31,5	-0,5	41,81	33,57	8,24	0	0	0
17.10.2018	00 - 24	0,67	45,6	46,4	-0,7	62,59	48,11	14,48	0	0	0
18.10.2018	00 - 24	0,69	46,3	46,9	-0,6	62,56	47,63	14,93	0	0	0
19.10.2018	00 - 24	0,68	51	51,8	-0,7	61,65	48,32	13,33	0	0	0
20.10.2018	00 - 24	0,67	61,7	62,9	-1,1	60,12	49,13	10,99	0	0	0
21.10.2018	00 - 24	0,74	64,1	65,1	-1	60,49	49,03	11,46	0	0	0
22.10.2018	00 - 24	0,73	61	62	-1	60,92	48,84	12,08	0	0	0
23.10.2018	00 - 24	1,62	84,8	86,2	-1,4	62,6	46,17	16,43	0	0	0
24.10.2018	00 - 24	3,35	178,6	182,7	-3	61,38	42,56	18,82	0	0	0
25.10.2018	00 - 24	3,24	193,4	196,3	-2,9	60,05	43,2	16,85	0	0	0
26.10.2018	00 - 24	3,3	201,1	204,3	-3,2	60,19	43,66	16,53	0	0	0
27.10.2018	00 - 24	3,16	206,8	210,4	-3,5	59,44	44,12	15,32	0	0	0
28.10.2018	00 - 24	2,73	175,2	178,1	-2,9	59,79	43,99	15,8	0	0	0
29.10.2018	00 - 24	2,56	156,6	159,1	-2,5	60,19	43,67	16,52	0	0	0
Середні значення		1,23	77,9	79,2	-1,2	45,9	35,87	10,02	0	0	
Сума за період		24,59	1558,2	1583,7	-25				0	0	

Представник споживача

Представник постачальника
 Дата прийняття відомості " 30 " 10 20 18 р.
 Свиргун О.В.

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,377 Гкал/час
Гаряче водопостачання	0,288 Гкал/час
Вентиляція	0 Гкал/час
Всього	0 Гкал/час

Особистий рахунок: 691792

Споживач теплової енергії: ОСББ "Лісова пісня", секція Б

Адреса:

Жукова, 33-А (ЗАГ)

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602	№ 6414432	Витратомір на подаючі V1:	№ 3791091
Конфігурація: 35478478	Програма: 41600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: Ultraflow 54	
Закрита система (контроль витіку)		Витратомір на звороті V2:	№ 3791092
Датчики температури	№ 6414432	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: Ultraflow 54	
Тип: Pt500		Пристрій на вході VA:	№
Дата поточної повірки 11.10.2016		Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води	
Дата наступної повірки 11.10.2020	$\Delta T = 3^{\circ}C$	Пристрій на вході VB:	№
		Марка: Не змонтований, тип:	

Поточні показники

Дата звітного періоду	Е, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 30.10.2018	1610,92	74095,9	75158,5	0	0	17943	Сума
Кінцева 18.11.2018	1675,04	77279,5	78392,5	0	0	18423	480

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	Е, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	dt, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
30.10.2018	00 - 24	2,17	124,5	126,5	-2	60,77	43,08	17,69	0	0	0
31.10.2018	00 - 24	2,09	117,3	119,2	-1,9	60,61	42,78	17,83	0	0	0
01.11.2018	00 - 24	2,14	123,6	125,4	-1,8	60,27	42,61	17,66	0	0	0
02.11.2018	00 - 24	2,25	132,6	134,9	-2,3	59,81	42,73	17,08	0	0	0
03.11.2018	00 - 24	2,29	141,1	143,4	-2,3	59,51	43,13	16,38	0	0	0
04.11.2018	00 - 24	2,32	139,3	141,6	-2,2	59,72	42,95	16,77	0	0	0
05.11.2018	00 - 24	2,26	136,5	138,7	-2,1	59,62	42,94	16,68	0	0	0
06.11.2018	00 - 24	2,65	152	154,4	-2,4	60,43	42,66	17,77	0	0	0
07.11.2018	00 - 24	2,8	139,7	141,9	-2,2	62,3	42,04	20,26	0	0	0
08.11.2018	00 - 24	2,97	169,5	172,3	-2,8	60,81	42,95	17,86	0	0	0
09.11.2018	00 - 24	3,14	167,5	170,3	-2,8	61,92	43,1	18,82	0	0	0
10.11.2018	00 - 24	3,46	177	179,7	-2,6	63,04	43,34	19,7	0	0	0
11.11.2018	00 - 24	3,63	178,9	181,9	-3	63,29	42,96	20,33	0	0	0
12.11.2018	00 - 24	3,81	187	189,9	-2,9	63,37	43,03	20,34	0	0	0
13.11.2018	00 - 24	3,98	187,1	189,9	-2,8	64,24	42,88	21,36	0	0	0
14.11.2018	00 - 24	4,28	187,8	190,7	-2,8	65,75	42,86	22,89	0	0	0
15.11.2018	00 - 24	4,33	176,8	179,5	-2,6	68	43,43	24,57	0	0	0
16.11.2018	00 - 24	4,43	180,3	183,1	-2,7	68,31	43,68	24,63	0	0	0
17.11.2018	00 - 24	4,56	182,9	185,8	-2,9	68,78	43,76	25,02	0	0	0
18.11.2018	00 - 24	4,56	182,2	184,9	-2,7	69,27	44,12	25,15	0	0	0
Середні значення		3,21	159,2	161,7	-2,4	62,99	43,05	19,94	0	0	
Сума за період		64,12	3183,6	3234	-49,8				0	0	

Представник споживача

Представник постачальника

Дата прийняття відомості

Свиргун О.В.

"22" 11 2018 р.

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,377 Гкал/час
Гаряче водопостачання	0,288 Гкал/час
Вентиляція	0 Гкал/час
Всього	0 Гкал/час

Особистий рахунок: 691792
 Споживач теплової енергії: ОСББ "Лісова пісня", секція Б
 Адреса:
 Жукова, 33-А (ЗАГ)

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 6414432	Витратомір на подачі V1: № 3791091
Конфігурація: 35478478 Програма: 41600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: Ultraflow 54
Закрита система (контроль витoku)	Витратомір на звороті V2: № 3791092
Датчики температури № 6414432	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: Ultraflow 54
Тип: Pt500	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки 11.10.2016	Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води
Дата наступної повірки 11.10.2020 $\Delta T = 3^{\circ}C$	Пристрій на вході VB: №
	Марка: Не змонтований, тип:

Поточні показники

Дата звітного періоду	Е, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи
Початкова 19.11.2018	1675,04	77279,5	78392,5	0	0	18423 Сума
Кінцева 16.12.2018	1807,12	82390,4	83577,6	0	0	19095 672

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	Е, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	dt, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
19.11.2018	00 - 24	4,58	182,6	185,3	-2,7	69,29	44,16	25,13	0	0	0
20.11.2018	00 - 24	4,52	183,4	186,9	-2,9	69,28	44,57	24,71	0	0	0
21.11.2018	00 - 24	4,57	184	186,7	-2,6	69,33	44,39	24,94	0	0	0
22.11.2018	00 - 24	4,59	181	183,9	-2,9	69,91	44,47	25,44	0	0	0
23.11.2018	00 - 24	4,7	181,2	183,6	-2,4	70,39	44,31	26,08	0	0	0
24.11.2018	00 - 24	4,8	182,9	185,6	-2,6	70,28	43,94	26,34	0	0	0
25.11.2018	00 - 24	4,78	183,2	185,8	-2,6	70,26	44,08	26,18	0	0	0
26.11.2018	00 - 24	4,59	183	185,6	-2,5	69,69	44,55	25,14	0	0	0
27.11.2018	00 - 24	4,78	182,1	184,8	-2,7	70,97	44,78	26,19	0	0	0
28.11.2018	00 - 24	4,92	181,1	183,8	-2,7	72,69	45,46	27,23	0	0	0
29.11.2018	00 - 24	5,09	181,4	184,2	-2,7	73,67	45,54	28,13	0	0	0
30.11.2018	00 - 24	5,23	180,6	183	-2,4	74,72	45,72	29	0	0	0
01.12.2018	00 - 24	5,4	180,6	182,9	-2,3	76,11	46,08	30,03	0	0	0
02.12.2018	00 - 24	5,34	180,5	182,8	-2,3	76,1	46,41	29,69	0	0	0
03.12.2018	00 - 24	5,17	179,8	182,4	-2,5	74,83	45,64	28,89	0	0	0
04.12.2018	00 - 24	4,86	181,9	184,4	-2,5	72,32	45,5	26,82	0	0	0
05.12.2018	00 - 24	4,62	184,1	186,8	-2,7	70,07	44,91	25,16	0	0	0
06.12.2018	00 - 24	4,62	183,5	186	-2,5	70,41	45,14	25,27	0	0	0
07.12.2018	00 - 24	4,38	184,8	187,2	-2,3	70,6	43,74	26,86	0	0	0
08.12.2018	00 - 24	4,85	187,6	190,2	-2,5	70,29	44,32	25,97	0	0	0
09.12.2018	00 - 24	4,59	188,7	191,4	-2,7	69,44	45,06	24,38	0	0	0
10.12.2018	00 - 24	4,38	186,6	189,5	-2,9	67,89	44,36	23,53	0	0	0
11.12.2018	00 - 24	4,23	187	189,9	-2,9	66,83	44,16	22,67	0	0	0
12.12.2018	00 - 24	4,2	184,9	187,5	-2,5	66,52	43,69	22,83	0	0	0
13.12.2018	00 - 24	4,42	182	185	-3	68,49	44,11	24,38	0	0	0
14.12.2018	00 - 24	4,46	183,3	186	-2,6	68,57	44,3	24,37	0	0	0
15.12.2018	00 - 24	4,63	184,7	187,4	-2,7	69,51	44,49	25,12	0	0	0
16.12.2018	00 - 24	4,83	184,4	187,1	-2,6	70,99	44,76	26,23	0	0	0
Середні значення		4,72	182,5	185,2	-2,6	70,69	44,74	25,95	0	0	0
Сума за період		132,08	5110,9	5185,1	-73,1				0	0	0

Представник споживача

Представник постачальника
 Дата прийняття відомості "21" 12 2018 р.
 Свиргун О.В.

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,377 Гкал/час
Гаряче водопостачання	0,288 Гкал/час
Вентиляція	0 Гкал/час
Всього	0 Гкал/час

Особистий рахунок: 691792

Споживач теплової енергії: ОСББ "Лісова пісня", секція Б

Адреса:

Жукова, 33-А (ЗАГ)

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 6414432	Витратомір на подаючі V1: № 3791091
Конфігурація: 35478478 Програма: 41600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : Ultraflow 54
Закрита система (контроль витоку)	Витратомір на звороті V2: № 3791092
Датчики температури № 6414432	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : Ultraflow 54
Тип: Pt500	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки 11.10.2016	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води
Дата наступної повірки 11.10.2020	Пристрій на вході VB: №
ΔT = 3°C	Марка: Не змонтований , тип :

Поточні показники

Дата звітного періоду	E, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	Сума
Початкова 17.12.2018	1807,12	82390,4	83577,6	0	0	19095	
Кінцева 16.01.2019	1956,46	88085,2	89356,7	0	0	19839	744

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	E, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	dt, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
17.12.2018	00 - 24	5,07	181,7	184,2	-2,5	73,79	45,85	27,94	0	0	0
18.12.2018	00 - 24	5,15	181,4	184	-2,5	74,2	45,78	28,42	0	0	0
19.12.2018	00 - 24	5,13	181,5	184,1	-2,5	73,98	45,64	28,34	0	0	0
20.12.2018	00 - 24	5,1	181,3	183,8	-2,5	73,57	45,44	28,13	0	0	0
21.12.2018	00 - 24	5	183,8	186,5	-2,6	71,92	44,61	27,31	0	0	0
22.12.2018	00 - 24	4,89	185,3	188,1	-2,7	69,46	44,05	25,41	0	0	0
23.12.2018	00 - 24	4,48	187,2	190,2	-3	67,72	43,79	23,93	0	0	0
24.12.2018	00 - 24	4,4	186,6	189,6	-3	67,64	44	23,64	0	0	0
25.12.2018	00 - 24	4,6	186,4	189,3	-2,9	68,4	43,7	24,7	0	0	0
26.12.2018	00 - 24	4,59	184,8	187,6	-2,6	68,53	43,59	24,94	0	0	0
27.12.2018	00 - 24	4,54	188,2	191,4	-3,2	68	43,8	24,2	0	0	0
28.12.2018	00 - 24	4,46	185,8	188,7	-2,8	68,21	44,15	24,06	0	0	0
29.12.2018	00 - 24	4,46	186	189	-3	68,16	44,11	24,05	0	0	0
30.12.2018	00 - 24	4,5	187,8	190,6	-2,7	68,07	44,05	24,02	0	0	0
31.12.2018	00 - 24	4,51	187,8	191	-3,1	67,85	43,82	24,03	0	0	0
01.01.2019	00 - 24	4,39	181,3	184,2	-2,8	69,07	44,76	24,31	0	0	0
02.01.2019	00 - 24	4,37	183,7	186,6	-2,9	68,47	44,65	23,82	0	0	0
03.01.2019	00 - 24	4,39	184,8	187,8	-3	68,53	44,68	23,85	0	0	0
04.01.2019	00 - 24	4,46	180,9	183,6	-2,6	70,12	45,39	24,73	0	0	0
05.01.2019	00 - 24	4,7	180,9	183,7	-2,7	71,75	45,76	25,99	0	0	0
06.01.2019	00 - 24	4,77	179,8	182,6	-2,7	72,28	45,7	26,58	0	0	0
07.01.2019	00 - 24	4,97	178,6	181,3	-2,7	73,89	46,01	27,88	0	0	0
08.01.2019	00 - 24	5,28	179,8	182,3	-2,5	75,43	45,98	29,45	0	0	0
09.01.2019	00 - 24	5,45	180,8	183,3	-2,5	76,06	45,86	30,2	0	0	0
10.01.2019	00 - 24	5,46	180,4	182,8	-2,4	75,91	45,53	30,38	0	0	0
11.01.2019	00 - 24	5,47	180,3	182,8	-2,5	76	45,58	30,42	0	0	0
12.01.2019	00 - 24	5,42	182,4	185,1	-2,6	74,94	45,15	29,79	0	0	0
13.01.2019	00 - 24	5,22	188,4	191,5	-3	72,95	45,23	27,72	0	0	0
14.01.2019	00 - 24	4,85	185,8	188,6	-2,7	70,86	44,72	26,14	0	0	0
15.01.2019	00 - 24	4,74	186,1	188,9	-2,8	70,27	44,67	25,6	0	0	0
16.01.2019	00 - 24	4,72	185,2	188	-2,8	70,23	44,68	25,55	0	0	0
Середні значення		4,82	183,7	186,5	-2,7	71,17	44,86	26,31	0	0	0
Сума за період		149,34	5694,8	5781,1	-84,8				0	0	0

Представник споживача

Представник постачальника

Дата прийняття відомості 23.01.2019 р.

Свиргун О.В.

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,41 Гкал/час
Гаряче водопостачання	0,297 Гкал/час
Вентиляція	0 Гкал/час
Всього	0 Гкал/час

Особистий рахунок: 691791
 Споживач теплової енергії: ОСББ "Лісова пісня", секція А
 Адреса:
 вул. Жукова, 33-А (ЗАГ)

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 6189922	Витратомір на подаючі V1: № 3742228
Конфігурація: 35178178 Програма: 41600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: Ultraflow 54
Закрита система (контроль витoku)	Витратомір на звороті V2: № 3742229
Датчики температури № 6189922	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: Ultraflow 54
Тип: Pt500	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки 11.10.2016	Марка: Не змонтований, тип: Механічний лічильник води
Дата наступної повірки 11.10.2020	Пристрій на вході VB: №
$\Delta T = 3^{\circ}C$	Марка: Не змонтований, тип:

Поточні показники

Дата звітного періоду	Е, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	Сума
Початкова 10.10.2018	1399,89	83097,5	83801,5	0	0	16431	480
Кінцева 29.10.2018	1422,44	85239,1	85954,6	0	0	16911	

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	Е, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	dt, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
10.10.2018	00 - 24	0	0	0	0	14,25	13,93	0,32	0	0	0
11.10.2018	00 - 24	0	0	0	0	14,03	13,87	0,16	0	0	0
12.10.2018	00 - 24	0	0	0	0	14,03	14	0,03	0	0	0
13.10.2018	00 - 24	0	0	0	0	13,81	13,63	0,18	0	0	0
14.10.2018	00 - 24	0	0	0	0	13,5	13,25	0,25	0	0	0
15.10.2018	00 - 24	0	0	0	0	13,26	13,04	0,22	0	0	0
16.10.2018	00 - 24	0,53	92,8	93,5	-0,7	43,86	40,22	3,64	0	0	0
17.10.2018	00 - 24	0,68	147,9	148,9	-1	63,41	58,75	4,66	0	0	0
18.10.2018	00 - 24	0,76	111,3	112	-0,7	63,32	55,7	7,62	0	0	0
19.10.2018	00 - 24	0,76	105,9	106,5	-0,5	62,38	54,85	7,48	0	0	0
20.10.2018	00 - 24	0,76	108,4	108,7	-0,2	60,76	53,73	7,03	0	0	0
21.10.2018	00 - 24	0,8	86,9	87,5	-0,5	61,09	51,73	9,36	0	0	0
22.10.2018	00 - 24	0,84	115,7	116,1	-0,3	61,67	54,38	7,29	0	0	0
23.10.2018	00 - 24	1,49	132,2	132,7	-0,5	63,25	52,96	10,29	0	0	0
24.10.2018	00 - 24	2,92	198,3	199,7	-1,3	61,81	46,96	14,85	0	0	0
25.10.2018	00 - 24	2,96	217,2	218,4	-1,2	60,54	46,85	13,69	0	0	0
26.10.2018	00 - 24	3	231,9	233,3	-1,4	60,64	47,6	13,04	0	0	0
27.10.2018	00 - 24	2,8	230,8	232,1	-1,2	59,89	47,62	12,27	0	0	0
28.10.2018	00 - 24	2,23	186	186,8	-0,8	60,28	48,17	12,11	0	0	0
29.10.2018	00 - 24	2,02	176,3	176,9	-0,5	60,7	49,17	11,53	0	0	0
Середні значення		1,13	107,1	107,7	-0,5	46,32	39,52	6,8	0	0	
Сума за період		22,55	2141,6	2153,1	-10,8				0	0	

Представник споживача

Представник постачальника
 Дата прийняття відомості "20" "10" 2018 р.
 Свиргун О.В.

Теплові навантаження об'єкта		
Опалення	0,41	Гкал/час
Гаряче водопостачання	0,297	Гкал/час
Вентиляція	0	Гкал/час
Всього	0	Гкал/час

Код споживача



Особистий рахунок: 691791

Споживач теплової енергії: ОСББ "Лісова пісня", секція А

Адреса:

вул. Жукова, 33-А (ЗАГ)

Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 6189922	Витратомір на подаючі V1: № 3742228
Конфігурація: 35178178 Програма: 41600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: Ultraflow 54
Закрита система (контроль витoku)	Витратомір на звороті V2: № 3742229
Датчики температури № 6189922	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: Ultraflow 54
Тип: Pt500	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки 11.10.2016	Марка: Не змонтований, тип: Механічний лічильник води
Дата наступної повірки 11.10.2020	Пристрій на вході VB: №
$\Delta T = 3^{\circ}C$	Марка: Не змонтований, тип:

Поточні показники

Дата звітного періоду	Е, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 30.10.2018	1422,44	85239,1	85954,6	0	0	16911	Сума
Кінцева 18.11.2018	1483,94	89586,1	90329,2	0	0	17391	480

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	Е, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	dt, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
30.10.2018	00 - 24	1,88	170,9	171,7	-0,7	61,3	50,32	10,98	0	0	0
31.10.2018	00 - 24	2,16	188,5	189,4	-0,9	61,14	49,6	11,54	0	0	0
01.11.2018	00 - 24	2,39	208,1	209,1	-1	60,78	49,28	11,5	0	0	0
02.11.2018	00 - 24	2,2	197,4	198,4	-1	60,3	49,13	11,17	0	0	0
03.11.2018	00 - 24	2,12	184,9	185,6	-0,6	60	48,52	11,48	0	0	0
04.11.2018	00 - 24	2,2	187,2	188	-0,8	60,22	48,39	11,83	0	0	0
05.11.2018	00 - 24	2,2	186,8	187,4	-0,5	60,09	48,32	11,77	0	0	0
06.11.2018	00 - 24	2,77	229,4	230,7	-1,2	61,03	48,87	12,16	0	0	0
07.11.2018	00 - 24	2,81	230,5	231,8	-1,3	62,72	50,5	12,22	0	0	0
08.11.2018	00 - 24	2,91	247,4	249,1	-1,6	61,36	49,56	11,8	0	0	0
09.11.2018	00 - 24	3,05	251,2	253,3	-2,1	62,42	50,19	12,23	0	0	0
10.11.2018	00 - 24	3,38	266	268,1	-2,1	63,55	50,8	12,75	0	0	0
11.11.2018	00 - 24	3,52	264,7	268,9	-2,1	63,77	50,49	13,28	0	0	0
12.11.2018	00 - 24	3,58	262	264,1	-2,1	63,88	50,16	13,72	0	0	0
13.11.2018	00 - 24	3,7	262,5	264,4	-1,8	64,76	50,65	14,11	0	0	0
14.11.2018	00 - 24	3,93	230,1	231,6	-1,5	66,28	48,84	17,44	0	0	0
15.11.2018	00 - 24	4,08	196,5	197,9	-1,4	68,54	47,71	20,83	0	0	0
16.11.2018	00 - 24	4,1	193,7	195,1	-1,4	68,8	47,61	21,19	0	0	0
17.11.2018	00 - 24	4,26	195,1	196,6	-1,5	69,3	47,43	21,87	0	0	0
18.11.2018	00 - 24	4,26	194,1	195,4	-1,3	69,77	47,81	21,96	0	0	0
Середні значення		3,07	217,4	218,7	-1,3	63,5	49,21	14,29	0	0	
Сума за період		61,5	4347	4374,6	-26,9				0	0	

Представник споживача

Представник постачальника

Дата прийняття відомості: 22 " 11 20 18 р.
Свиргун О.В.

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,41 Гкал/час
Гаряче водопостачання	0,297 Гкал/час
Вентиляція	0 Гкал/час
Всього	0 Гкал/час

Особистий рахунок: 691791

Споживач теплової енергії: ОСББ "Лісова пісня", секція А

Адреса:
вул. Жукова, 33-А (ЗАГ)

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 6189922	Витратомір на подаючі V1: № 3742228
Конфігурація: 35178178 Програма: 41600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: Ultraflow 54
Закрита система (контроль витоку)	Витратомір на звороті V2: № 3742229
Датчики температури № 6189922	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: Ultraflow 54
Тип: Pt500	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки 11.10.2016	Марка: Не змонтований, тип: Механічний лічильник води
Дата наступної повірки 11.10.2020	Пристрій на вході VB: №
ΔT = 3°C	Марка: Не змонтований, тип:

Поточні показники

Дата звітнього періоду	Е, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 19.11.2018	1483,94	89586,1	90329,2	0	0	17391	Сума
Кінцева 16.12.2018	1607,8	95270,3	96057,2	0	0	18063	672

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	Е, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	dt, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
19.11.2018	00 - 24	4,2	193,7	195	-1,3	69,79	48,04	21,75	0	0	0
20.11.2018	00 - 24	4,22	195,8	197,4	-1,5	69,79	48,25	21,53	0	0	0
21.11.2018	00 - 24	4,23	195,7	197	-1,3	69,82	48,16	21,66	0	0	0
22.11.2018	00 - 24	4,25	192,2	193,6	-1,4	70,44	48,3	22,14	0	0	0
23.11.2018	00 - 24	4,39	192,8	194,1	-1,2	70,88	48,1	22,78	0	0	0
24.11.2018	00 - 24	4,5	195,1	196,4	-1,3	70,79	47,65	23,14	0	0	0
25.11.2018	00 - 24	4,5	195,6	196,9	-1,3	70,74	47,66	23,08	0	0	0
26.11.2018	00 - 24	4,3	195,9	197,3	-1,4	70,21	48,19	22,02	0	0	0
27.11.2018	00 - 24	4,47	192,6	194,1	-1,5	71,52	48,38	23,14	0	0	0
28.11.2018	00 - 24	4,55	190,5	192,3	-1,8	73,21	49,38	23,83	0	0	0
29.11.2018	00 - 24	4,68	190,3	191,9	-1,6	74,22	49,57	24,65	0	0	0
30.11.2018	00 - 24	5,01	197,8	199,3	-1,5	75,3	49,88	25,42	0	0	0
01.12.2018	00 - 24	5,26	216,9	218,3	-1,4	76,64	52,28	24,36	0	0	0
02.12.2018	00 - 24	5,27	216	217,7	-1,6	76,6	52,13	24,47	0	0	0
03.12.2018	00 - 24	4,97	209,4	211,1	-1,6	75,03	51,2	23,83	0	0	0
04.12.2018	00 - 24	4,6	208,8	210,7	-1,8	72,78	50,69	22,09	0	0	0
05.12.2018	00 - 24	4,3	211,1	212,6	-1,5	70,55	50,11	20,44	0	0	0
06.12.2018	00 - 24	4,26	212,1	213,5	-1,4	70,92	50,74	20,18	0	0	0
07.12.2018	00 - 24	4,01	182	183,3	-1,3	71,09	47,84	23,25	0	0	0
08.12.2018	00 - 24	4,49	218,5	220,2	-1,6	70,81	50,21	20,8	0	0	0
09.12.2018	00 - 24	4,34	217,6	219,3	-1,7	69,88	49,81	20,07	0	0	0
10.12.2018	00 - 24	4,02	213,5	215,3	-1,8	68,38	49,48	18,9	0	0	0
11.12.2018	00 - 24	4,08	209,3	211,2	-1,8	67,31	47,82	19,49	0	0	0
12.12.2018	00 - 24	3,89	204	205,7	-1,6	67,04	47,92	19,12	0	0	0
13.12.2018	00 - 24	4,16	206,8	208,4	-1,5	69,06	48,93	20,13	0	0	0
14.12.2018	00 - 24	4,11	207,1	208,8	-1,7	69,16	49,23	19,93	0	0	0
15.12.2018	00 - 24	4,26	211,5	213,2	-1,5	70,16	49,98	20,18	0	0	0
16.12.2018	00 - 24	4,56	211,5	213,4	-1,9	71,52	49,87	21,65	0	0	0
Середні значення		4,42	203	204,6	-1,5	71,2	49,28	21,92	0	0	
Сума за період		123,86	5684,2	5728	-42,7				0	0	

Представник споживача

Представник постачальника

Дата прийняття відомості 21.12.2018 р.
Свиргун О.В.

Теплові навантаження об'єкта		
Опалення	0,41	Гкал/час
Гаряче водопостачання	0,297	Гкал/час
Вентиляція	0	Гкал/час
Всього	0	Гкал/час

Особистий рахунок: 691791
 Споживач теплової енергії: ОСББ "Лісова пісня", секція А
 Адреса:
 вул. Жукова, 33-А (ЗАГ)

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 6189922	Витратомір на подаючі V1: № 3742228
Конфігурація: 35178178 Програма: 41600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: Ultraflow 54
Закрита система (контроль витоків)	Витратомір на звороті V2: № 3742229
Датчики температури № 6189922	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: Ultraflow 54
Тип: Pt500	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки 11.10.2016	Марка: Не змонтований, тип: Механічний лічильник води
Дата наступної повірки 11.10.2020	Пристрій на вході VB: №
$\Delta T = 3^{\circ}C$	Марка: Не змонтований, тип:

Поточні показники

Дата звітного періоду	Е, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 17.12.2018	1607,8	95270,3	96057,2	0	0	18063	Сума
Кінцева 16.01.2019	1749,94	101831,1	102671,8	0	0	18807	744

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	Е, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	dt, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
17.12.2018	00 - 24	4,84	214,6	216,4	-1,8	74,41	51,74	22,67	0	0	0
18.12.2018	00 - 24	4,91	214,6	216,3	-1,7	74,72	51,81	22,91	0	0	0
19.12.2018	00 - 24	4,84	213,7	215,4	-1,7	74,52	51,73	22,79	0	0	0
20.12.2018	00 - 24	4,88	213,4	215,2	-1,7	74,08	51,24	22,84	0	0	0
21.12.2018	00 - 24	4,6	213	215,1	-2	72,4	50,78	21,62	0	0	0
22.12.2018	00 - 24	4,45	212,2	213,9	-1,7	69,89	48,83	21,06	0	0	0
23.12.2018	00 - 24	4,25	211,8	213,6	-1,7	68,19	48,08	20,11	0	0	0
24.12.2018	00 - 24	4,18	211,4	213,2	-1,7	68,17	48,4	19,77	0	0	0
25.12.2018	00 - 24	4,35	210	211,8	-1,8	68,93	48,06	20,87	0	0	0
26.12.2018	00 - 24	4,27	211	212,7	-1,6	69,02	48,65	20,37	0	0	0
27.12.2018	00 - 24	4,18	211	212,9	-1,9	68,52	48,66	19,86	0	0	0
28.12.2018	00 - 24	4,16	212,1	213,9	-1,8	68,72	49,06	19,66	0	0	0
29.12.2018	00 - 24	4,11	210,9	212,7	-1,7	68,66	49,14	19,52	0	0	0
30.12.2018	00 - 24	4,21	207,9	209,6	-1,6	68,57	48,21	20,36	0	0	0
31.12.2018	00 - 24	4,29	205,8	207,6	-1,7	68,36	47,42	20,94	0	0	0
01.01.2019	00 - 24	4,28	210,1	211,7	-1,5	69,57	49,18	20,39	0	0	0
02.01.2019	00 - 24	4,1	208,8	210,5	-1,6	68,99	49,33	19,66	0	0	0
03.01.2019	00 - 24	4,11	209	210,7	-1,6	69,05	49,34	19,71	0	0	0
04.01.2019	00 - 24	4,3	210,5	212	-1,5	70,68	50,19	20,49	0	0	0
05.01.2019	00 - 24	4,5	210,6	212,4	-1,8	72,3	50,87	21,43	0	0	0
06.01.2019	00 - 24	4,58	209,5	211,5	-2	72,83	50,86	21,97	0	0	0
07.01.2019	00 - 24	4,83	210,6	212,4	-1,8	74,45	51,37	23,08	0	0	0
08.01.2019	00 - 24	5,01	212,2	213,6	-1,4	75,99	52,27	23,72	0	0	0
09.01.2019	00 - 24	5,32	212,5	214,1	-1,5	76,6	51,55	25,05	0	0	0
10.01.2019	00 - 24	5,29	211,3	212,7	-1,3	76,44	51,28	25,16	0	0	0
11.01.2019	00 - 24	5,37	212,2	213,7	-1,5	76,55	51,17	25,38	0	0	0
12.01.2019	00 - 24	5,27	213,7	215,4	-1,7	75,44	50,71	24,73	0	0	0
13.01.2019	00 - 24	4,99	214,4	216,7	-2,2	73,43	50,15	23,28	0	0	0
14.01.2019	00 - 24	4,65	213,4	215,1	-1,6	71,35	49,43	21,92	0	0	0
15.01.2019	00 - 24	4,52	213,5	215,1	-1,5	70,78	49,54	21,24	0	0	0
16.01.2019	00 - 24	4,52	215,1	216,7	-1,5	70,74	49,65	21,09	0	0	0
Середні значення		4,89	211,6	213,4	-1,6	71,69	49,96	21,73	0	0	0
Сума за період		142,14	6560,8	6614,6	-52				0	0	0

Представник споживача

Представник постачальника
 Дата прийняття відомості "28" 01 2019 р.
 Свиргун О.В.