



ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел/факс (061) 224-63-81
E-mail: adm@zoda.gov.ua; www.zoda.gov.ua Код ЄДРПОУ 00022504

04.03.2019

№ 79-Ж-044-Є

На № _____

від _____

С. КОНДРАТОВУ

foi+request-46745-91db7ace@dostup.pravda.com.ua

Про надання відповіді на інформаційний запит

Шановний Степане Івановичу!

Обласна державна адміністрація уважно розглянула Ваш інформаційний запит від 27.02.2019 щодо надання копії листа КП "Бердянськводоканал" про аварію на каналізаційній мережі та відключення на мережах систем водопостачання в м. Бердянську у 2019 році та відповідає про таке.

За інформацією керівництва КП "Бердянськводоканал" до Державної Азовської морської екологічної інспекції (лист від 30.01.2019 № 545 додається) була надіслана інформація про стан ліквідації аварії на самопливному колекторі по Мелітопольському шосе, де вказано, що скиду неочищених стічних вод в зливу каналізацію і в Азовське море не було.

Також, міським головою м. Бердянська В. Чепурним надіслано лист-звернення на ім'я голови облдержадміністрації К. Бриль від 30.01.2019 № 01-0215/35-1 про виділення коштів у 2019 році з обласного бюджету для ліквідації аварійної ситуації, яка склалася у м. Бердянську 27 січня 2019 року на міському головному колекторі.

З метою запобігання виникненню екологічної катастрофи і недопущення розливу стоків територією міста та в акваторії Азовського моря, для забезпечення безперебійного відведення міських стоків необхідно виконати аварійно-відновлювальні заходи на трубопроводі діам. 1000 мм і протяжністю 1117 п.м. Заходи по виконанню відновлювальних робіт становить, орієнтовно, 37 524,042 тис. грн.

04.02.2019 будівельним експертом 1 категорії ТОВ "СТРОЙ-ІНВЕСТ" (м. Київ) Давидюком С.Б. був проведений зовнішній огляд самопливного колектору по Мелітопольському шосе протяжністю 1117 п.м. та напірного трубопроводу від камер гасіння КНС-8 вул. Промислова, до очисних споруд каналізації протяжністю 3973 п.м. та складені відповідні акти. Це обстеження підтвердило факт того, що зазначені самопливний колектор та напірний трубопровід знаходяться в аварійному стані та у будь-який момент на них може статися аварія.

Вартість аварійно-відновлювальних робіт на ділянці напірного трубопроводу 3973 п.м. становить, орієнтовно, 55 130,258 тис. грн.

На сьогодні, КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради виконано монтаж тимчасового вузла перекачки стоків по напірному трубопроводу діам. 325 мм та довжиною, орієнтовно, 1000 м. Для усунення аварії були задіяні 8 од. техніки, 4 аварійні бригади в складі 35 осіб.

Зазначена ситуація щодо руйнування каналізаційного колектору та завдань і заходів з недопущення переростання аварії у надзвичайну ситуацію регіонального рівня розглядалася на засіданнях місцевої (28.01.2019; 01.02.2019 та 26.02.2019) та регіональної (06.02.2019; 28.02.2019) комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де було прийняте рішення щодо виділення коштів з резервного фонду міського та обласного бюджетів, а саме:

на виконання аварійно-відновлюваних робіт на каналізаційному колекторі по Мелітопольському шосе з резервного фонду міста виділено кошти у сумі 1500,0 тис. грн. та через міську програму "Питна вода на 2019 рік" кошти у сумі 300,0 тис. грн. З обласного резервного фонду виділені кошти у сумі 1000,0 тис. грн. Також, було прийнято рішення звернутися до центральних органів виконавчої влади щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету. На виконання першочергових (невідкладних) заходів з ліквідації аварійної ситуації на каналізаційному колекторі необхідно ще додатково, орієнтовно, 89 854,300 тис. грн.


Також, було зазначено, що у разі неотримання коштів, необхідних для виконання заходів з відновлення вищезазначених каналізаційних колекторів у м. Бердянськ, які сприяли та сприяють погіршенню умов життєдіяльності та завдають (понад місяць) відповідних проблем жителям міста, а з наближенням весняно-літнього періоду (підвищення температури повітря), можливе виникнення екологічної катастрофи та зрив курортного сезону, що підвищить соціальну напругу серед населення.

Враховуючи вищевикладене, обласна державна адміністрація, у найкоротший термін, буде клопотати перед центральними органами виконавчої влади щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету в обсязі 89 854,300 тис. грн. на виконання невідкладних (першочергових) заходів із запобігання виникненню надзвичайної ситуації регіонального рівня на території м. Бердянська, яка пов'язана з руйнуванням самопливного та напірного колекторів у м. Бердянськ.


Додаток: 1 прим. на 2 арк.

З повагою

заступник голови



А. АНТОНОВ



Нам

**Комунальне підприємство
«Бердянськводоканал»
Бердянської міської ради**

71112 Запорізька обл. м. Бердянськ, просп. Східний 97. Код ЄДРПОУ 37622628
Тел. (06153) 3-55-57, факс (06153) 3-65-85, e-mail: berdvodokanal@gmail.com

№ 545 від 30.01.19r
на № _____

В.о. начальника Державної
Азовської морської
екологічної інспекції
Савицькому О.Г.

*пр. Нахімова, 76
м. Маріуполь,
Донецька обл., 87517*

*Інформація про стан ліквідації
аварії на самопливному колекторі
по Мелітопольському шосе*

Шановний Олеже Григоровичу!

Надаємо інформацію, щодо аварії на самопливному колекторі по Мелітопольському шосе.

В ніч з 27 на 28 січня 2019 року на міському головному колекторі Д=1000мм по Мелітопольському шосе напроти вул. Святомиколаївської сталася аварія з обвалом верхнього склепіння трубопроводу у 4-х містах. Колектор є головним, який транспортує до 80% стоків міста, виконаний з залізобетонних труб та введений в експлуатацію у 2002 році. Глибина закладання трубопроводу складає 6,0м. Аварія сталася внаслідок газової корозії його верхнього склепіння. Склалася надзвичайна ситуація, тому як порушена робота каналізаційної системи міста, ґрунт, який обвалився, перекрив зруйнований трубопровід. Через відсутність умов транспортування стоків для зменшення кількості потрапляння стічних вод обмежено водопостачання окремих районів міста, а саме: нагірна частина, «Ліски», центральна частина, «Слобідка», «Колонія», «Курорт», «Коса», «8 березня». Для локалізації аварії необхідно виконати заміну трубопроводу на двох ділянках з прокладанням ПЕ труб Д=1000мм протяжністю 159 пм. Вартість робіт складатиме 1690,397 тис. грн. В міськвиконком підготовлений лист про вирішення питання фінансування робіт.

Станом на 8-00 год. 30.01.18р. Продовжуються роботи по розробки ґрунту 3-ма екскаваторами. Ведуться роботи по розробки ґрунту одночасно на 3-х ділянках. Залучена техніка сторонніх організацій. Розчищено 80 пм траси колектору, лоток труби потребує очищення вручну. Через велику глибину закладання трубопроводу

(6,0м) необхідно забезпечити заїзд техніки на нижчий рівень. Роботи ведуться цілодобово. Після закінчення розробки ґрунту екскаватором, необхідно буде виконати чистку трубопроводу від ґрунту вручну та відновити транспортування стоків по колектору. Потім буде відновлено водопостачання відключених районів. В мікрорайони міста здійснюється підвезення води для населення спецтехнікою безкоштовно.


Для ліквідації аварії КП «Бердянськводоканал» заключний договір з ТОВ «Рубежанський трубний завод» на поставку труби «Корсис» Д=1000мм з внутрішнім діаметром Д=851. На підприємство вже доставлено 24 пм труби. Доставку труби на 48 пм заплановано виконати у термін до 14-00год. 30.01.19р. Вирішується питання про транспортування залишкового об'єму труб – 90п.

Скиду неочищених стічних вод в зливову каналізацію і в Азовське море не було.

З повагою,
директор
КП «Бердянськводоканал» БМР



О.В.Македонський

Вик. Марченко А.С. 
Кальма І.В., м.т. 0504569591 