



**УКРАЇНА**  
**ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

22000 м. Хмельник, Вінницької області, вул. Столярчука, 10, тел./факс: 2-25-16  
www.ekhmilnyk.gov.ua, E-mail: miskrada\_hm@ukr.net

від 18.03.2019 року №41/07-18

**Руденку В.І.**

проспект Свободи, 13  
м. Хмельник, 22000

***Шановний Володимире Ігоровичу!***

Розглянувши Ваш інформаційний запит щодо надання витягу з проектної документації на будинок №13 по проспекту Свободи та надання нормативно правового акту згідно якого встановлено норми тиску (мінімум та максимум) води у крані споживача повідомляємо наступне.

Норми тиску (мінімум та максимум) води у крані споживача визначаються відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.04.2013 №133 та від 28.03.2013 №410, яким затверджено Державні будівельні норми (далі –Д.Б.Н.) В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

Так, відповідно до п. 6.3.1 Д.Б.Н. «Для зовнішніх мереж систем централізованого питного водопостачання тиск води на ввіді в будівлю (над поверхнею землі) повинен становити:

- максимальний – не більше 45 м
- мінімальний

а)при одноповерховій забудові – не менше 10 м,

б)при багатоповерховій забудові – додатково по 4 м на кожний наступний поверх (але не більше ніж 45м).

Разом із цим, для ознайомлення з проектною документацією на будинок №13 по проспекту Свободи Ви можете звернутись до балансоутримувача зазначеного будинку КП «Хмельницький ЖЕК» та надає Вам послуги з управління багатоквартирним будинком.

Виконавчі органи міської ради висловлюють Вам щире сподівання на активну співпрацю між мешканцями багатоквартирного будинку та управляючою компанією.

**З повагою**

**Міський голова**

**С.Б. Редчик**