

АКТ

комплексного обстеження стану готовності захисної споруди цивільного захисту

сховища, протирадіаційного укриття № 09556 (не потрібне закреслити) (обліковий номер)

« 05 » 12 2018 року

с. Красноперекопське (назва населеного пункту)

Голова комісії: перший заступник голови Кременської райдержадміністрації В.В. Жогдик; члени комісії: головний спеціаліст бюро технічної допомоги, будівництва, експлуатації та ремонту Кременської райдержадміністрації М.М. Рибко; головний фахівець Кременського ДРВТУ РСХУ України у Дунаївській області Р.Г. Корнієнко

у присутності керівника ФТ „Черемошсень“ Черерій С.В. (посада, ініціали і прізвище особи (осіб), які здійснювали обстеження захисної споруди) (посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої особи))

здійснено обстеження стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного укриття) № 09556 розташованого за адресою Кременський р-н, с. Красноперекопське, буд. Калініна, 1

державної, комунальної, приватної форми власності, що належить ФТ „Черемошсень“ (найменування власника: для захисних (не потрібне закреслити))

споруд приватної форми власності – суб'єкта господарювання, комунальної – органу місцевого самоврядування, державної – центрального

органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, підприємства, організації, що знаходяться у сфері управління Кабінету Міністрів України)

балансоутримувач захисної споруди ФТ „Черемошсень“ (найменування підприємства, установи, організації)

За підсумками обстеження встановлено:

1. Загальна характеристика захисної споруди група Б місткістю на 100 осіб, загальною площею 108 кв. м, збудоване в будівлі (окремо розташована, вбудоване в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках) (1 поверх)

2. Загальний стан захисної споруди: технічний обмежено працездатний (справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний незаробільний (задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі (чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

використовується (не використовується) для господарських, культурних та побутових потреб як не використовується

3. Стан входів і аварійних виходів: вхід з середки будівлі, ключі в наявності, таблички вхідні, не обгороджено засідати (кількість, при входах встановлено зблички, входи не захищені, захищені від атмосферних опадів павільйонами або навісами, в наявності 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях, обладано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

для осіб з інвалідністю

4. Стан повітрозабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів **: —

(цілі, справні, обслуговуються)

5. Стан обвалування окремо розташованого сховища **: —

(товщина підсипки відповідає (не відповідає) проекту)

водопровідні труби не передбачено проектом
(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовані правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовані)

інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) відсутні

10. Стан каналізаційної системи (наявність, тип, кількість, загальний об'єм) не передбачено проектом
санвузли відсутні
(передбачено/не передбачено проектом)

(наявність, кількість і стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників), стан приміщень, використовуються/не використовуються, приміщення закриті, опечатані)
труби каналізації не передбачено проектом
(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовані правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовані)

резервуари для збору фекальних вод не передбачено проектом
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, кількість, герметичність резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачищено, не зачищено, опечатано/не опечатано, останній термін обслуговування)

насоси відкачування не передбачено проектом
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, не робочий), терміни останнього технічного обслуговування)

запірна арматура не передбачено проектом
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття вентилів і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів з експлуатаційною схемою, останній термін обслуговування)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих захисних споруд) викоска гара
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очистки, справність, місце встановлення)

11. Справність системи опалення не передбачено проектом
запірна арматура не передбачено проектом
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилів та засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, наявність показників руху теплоносіїв, останній термін обслуговування)

трубопроводи не передбачено проектом
(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовані правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовані)

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення відсутня
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників, пускової апаратури, пакетних вимикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом, справність електричних кабелів та проводів, наявність експлуатаційних схем, нумерації і надписів на електричних приладах, колір труб електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)

13. Справність систем зв'язку та оповіщення відсутня
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

14. Стан заземлення електрообладнання не передбачено
(наявність, стан придатності)

15. Стан гідроізоляції не передбачено проектом
за зовнішніми ознаками є, відбувається підтоплення при інтенсивних опадах
(гідроізоляція не порушена/є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда затоплена або підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектною організацією про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)

16. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачено проектом
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність)

укомплектованість пожежних кранів
труби систем пожежогасіння відсутні
пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано

(засоби пожежогашіння відсутні)

наявність схеми евакуації немає

(розроблено, не розроблено, розроблено не правильно, знаходиться на видному місці, відсутня)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:

температура, відносна вологість в приміщенні сире

забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан виротті
(термометра, гігрометра (психрометра), приборів)

виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС ІІ, РАС ІІІ, інші – які саме)**, приладів

виявлення радіоактивного забруднення - дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу), індивідуальних дозиметрів))

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди 5%
(% від нормативу)

19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):

паспорт захисної споруди наявний опис обладнання та майна немає

схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із вказівкою пристроїв для відключення

немає

журнал перевірки стану захисної споруди немає

план захисної споруди з зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації

немає

план приведення захисної споруди у готовність немає

інструкції з експлуатації фільтровентиляційного** та іншого інженерного обладнання

—

правила користування вимірювальними приладами немає

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання ** —

журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів

гопколітових, приладів регенерації та підпору повітря** —

формуляр фільтровентиляційних агрегатів ** —

порядок провітрювання захисної споруди немає

інструкція з протипожежної безпеки немає

щорічний акт огляду ємкостей для питної води з результатами лабораторних досліджень

немає

експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення:

вентиляції (повітропостачання) немає каналізації немає

водопостачання немає

електропостачання немає

опалення (теплопостачання) немає

схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів немає

журнал перевірки стану готовності захисної споруди немає

інструкція з використання засобів індивідуального захисту немає

порядок перевірки сховища на герметичність** —

довідка про перевірку сховища на герметичність ** —

правила поведінки у захисній споруді немає

список особового складу формування з обслуговування споруди немає

функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди

немає

порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приве-

дення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням

немає

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної

споруди немає

21. Наявність документів, підтверджуючих проведення щорічних оглядів захисної споруди

немає

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин

з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції ** —

(проводилася (не проводилася), дата проведення)

23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)**:
приміщення ДЕС _____
(чисте або захарашене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення))

захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання _____
(наявність, кількість, марка або шифр, зачищено або відчищено,
зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована,
втратила еластичність, наявність надписів «відчищено-зачищено» на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

оголовки повітрязабірних та вихлопних каналів ДЕС _____
(цілі, справні, обслуговуються)

стан противибухових пристроїв _____
(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший – який саме), кількість, пофарбовані, встановлені правильно, не пошкоджені, без ознак корозії, зачиняються легко)

протипилловий фільтр (ФЯР)** _____
(не має ознак корозії, чистий, проварений в індустріальному маслі, герметичний по контуру, той, незйомний – приварений, знаходиться у ванні з мастилом)

герметичні клапани (ГК) _____
(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, промаркіровані, закриті, опломбовані)

клапани надмірного тиску (КНТ): _____
(наявність, кількість, справність, пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, промарковані, обслужені своєчасно, відрегульовані під надмірний тиск)

наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній _____
наявність піддонів під витратними паливними баками _____
стан маслопроводів _____
(пофарбовані правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовані)

протипожежний стан приміщень ДЕС _____
(наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння)

наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС _____
наявність і справність електрифікованого покажчика «Вхід», світильників у входах, розеток для переносних ламп _____

наявність документації ДЕС:
формуляр ДЕС _____
схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС _____
інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС _____
інструкція з обслуговування ДЕС _____
журнал обліку роботи ДЕС _____
інструкція з протипожежної безпеки ДЕС _____
інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату _____
технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС _____
інформація щодо працездатності ДЕС _____

ДЕС розконсервовано _____ ДЕС законсервовано _____
(дата) (дата)

перевірка працездатності ДЕС _____
(проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням впродовж певного часу (у годинах))

справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям _____
(наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск в балонах)

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням впродовж 12 годин (згідно з планом): не можливо

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК
ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ:

Станом на 05.12.2018 ~~сховище~~ (протирадіаційне укриття) № 09556
(дата) (непотрібно закреслити)
оцінюється як не готова до використання за призначенням
(готова, обмежено готова, не готова)

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИСНОВОК***:

обмежено готова для укриття населення
(захисна споруда підлягає капітальному ремонту, реконструкції, реставрації, доцільно визначити нового балансоутримувача захисної споруди або розглянути можливість її виключення за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд)
(найбільшої іраціональної зміни) біля збільшених засобів ураження

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням: —

(перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)

ПРОПОЗИЦІЇ:

Щодо подальшого використання захисної споруди ***: —

(визначення нового балансоутримувача, організація передачі до комунальної або державної власності, обстеження технічного стану захисної споруди, проведення капітального ремонту,

реконструкції, реставрації захисної споруди, підготовка відповідних пропозицій та документів)

Відповідно до вимог законодавства інформація щодо організації виконання рекомендацій комісії у термін до — підлягає наданню до*: —

(число, місяць, рік)

(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, органу або підрозділу ДСНС)

з наданням —

(перелік необхідних документів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

В.В. Козюк
М.В. Акімов
П.Г. Корнієнко

З актом ознайомлений * :

Керівник балансоутримувача захисної споруди
цивільного захисту (уповноважена ним особа) —

« — » 20 року.

Примітки:

*- заповнюється у разі складання акта під час здійснення щодо балансоутримувача державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди,

** - тільки для сховищ.

*** - складається під час підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.