

АКТ

комплексного обстеження стану готовності захисної споруди цивільного захисту

сховища, протирадіаційного укриття № 10150 (не потрібне закреслити) (обліковий номер)

«05» 12 2018 року

м. Кременька (назва населеного пункту)

Голова: перший заступник голови Кременької райдержадміністрації В.В. Козьмак і члени: заступник начальника РНУ, керівництва, інфраструктури ТА РС І.М. Акімов; головний архіварій Кременького МРВ ГУ РЕНС України у Луганській області Р.Г. Корнієнко

у присутності директора ТОВ "ТД Хімавтоматака" Суховерма Т.О. (посада, ініціали і прізвище особи (осіб), які здійснювали обстеження захисної споруди) (посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої ним особи))

здійснено обстеження стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного укриття) № 10150 розташованого за адресою м. Кременька, вул. Диманська, 161

державної, комунальної, приватної форми власності, що належить ПАТ "Кременський завод хімавтоматака" (не потрібне закреслити) (найменування власника: для захисних споруд приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального

органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, підприємства, організації, що знаходяться у сфері управління Кабінету Міністрів України) балансоутримувач захисної споруди ПАТ "Кременський завод хімавтоматака" (найменування підприємства, установи, організації)

За підсумками обстеження встановлено:

1. Загальна характеристика захисної споруди клас V місткістю на 1010 осіб, загальною площею 1070 кв. м (клас сховища, група протирадіаційного укриття) (окремо розташована, вбудована в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках)

2. Загальний стан захисної споруди: технічний

санітарний незадовільний (справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався) (задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі (чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

використовується (не використовується) для господарських, культурних та побутових потреб як не використовується

3. Стан входів і аварійних виходів: з входи, виходи в наявності, входи не захаращені, захищені від атмосферних обпадів павільйонами або навісами, в наявності 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, ключі в наявності, не обладнано засобами для осіб з інвалідністю.

4. Стан повітряозабірних оголовоків, металевих віконниць, вихлопних каналів \*\*: чисті, справні, не обслуговуються (цілі, справні, обслуговуються)

5. Стан обвалування окремо розташованого сховища \*\*: -

(товщина підписки відповідає (не відповідає) проскту)

6. Стан захисно - герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів заdrao-вання \*\*:

*ворота ВУ-1-1, двері РУ-7 м, ставні СУ-1-1, захищаються з зусиллям, шумові прокладки втрачають еластичність, нарис внаслідок втрати еластичності, наявність підставок для розвантаження, захисних екранів, надписів «відчищено-зачищено»*

на шпурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

7. Стан противибухових пристроїв \*\*: *зникає корозія*

(наявність, тип (УЭС, МЭС, інший – який саме), кількість, пофарбовані, встановлені правильно, не пошкоджені, без ознак корозії, зачинюються легко)

8. Стан систем вентиляції, зокрема: повітропроводи *з ознаками корозії*

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота, не пошкоджено корозією, пофарбовано правильно (білого кольору – чистої вентиляції, жовтого –

фільтровентиляції \*\*, червоного – систем регенерації повітря\*\*), герметичність \*\*, наявність запірної арматури (засувів, шибєрів), показчиків руху повітря) вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, тип, кількість, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному(робочому) стані,

обслужені своєчасно, відбалансовані, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях) електроручні вентилятори *немає*

(передбачено/не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані,

протипилові фільтри (ФЯР)\*\* *з ознаками корозії*

обслужені своєчасно, відбалансовані, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

фільтри-поглиначі (ФП)\*\*: *ФП-300-27 шт 1982 року випуску*

(не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі, герметичні по контуру, незйомні – приварені, знаходяться у вапні з мастилом)

герметичні клапани (ГК)\*\*: *5 шт. прокушерівані*

змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

клапани надмірного тиску (КНТ)\*\*: *не облічені*

(наявність, кількість, справність, зачинюються легко, прилягають щільно, пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, промаркіровані, закриті, опломбовані)

прилад для виміру підпору повітря \*\*: *немає*

(наявність, кількість, справність, пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, промарковані, обслужені своєчасно, відрегульовані під надмірний тиск)

Система регенерації повітря \*\*: *немає*

(наявність, стан (працює/не працює))

фільтри (ФГ-70)\*\*: *немає*

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, комплектність)

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність,

змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

регенеративні патрони (РП-100)\*\*: *немає*

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності,

цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

9. Стан системи водопостачання: *централізоване водопостачання*

запірна арматура *внаслідок зачистки з зусиллям*

(наявність централізованого водопостачання, іншого джерела) (наявність пристрою на вводі середній захисної споруди, справність, легкість у відкритті та зачистка,

нумерація засувки вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

наявність показчиків руху води *немає*

(с, немає)

безнапірні та напірні баки для питної води *немає*

(передбачено/не передбачено проектом, герметичність, чистота баків, забезпечення протоку води, наявність водомірних показчиків, технологічних люків, повітряних кранів,

кранів видачі води, справність тепло-пароізоляції)

останні лабораторні дослідження якості питної води у баках *немає*

(дата, результати)

водопровідні труби передбачено проектом, з ознаками  
(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовані правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовані)

корозії, зелений колір

інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) ємності чисті<sup>3</sup>

10. Стан каналізаційної системи (наявність, тип, кількість, загальний об'єм) передбачено проектом  
(передбачено/не передбачено проектом)

санвузли унітази та умивальники в наявності

(наявність, кількість і стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників), стан приміщень, використовуються/не використовуються, приміщення закриті, опечатані)

труби каналізації передбачено проектом, з ознаками  
(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовані правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовані)

корозії, чорний колір

резервуари для збору фекальних вод не передбачено  
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, кількість, герметичність)

резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачищено, не зачищено, опечатано/не опечатано, останній термін обслуговування)

насоси відкачування не справні

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, не робочий), терміни останнього технічного обслуговування)

запірна арматура не справна

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття вентилів)

і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів згідно з експлуатаційною схемою, останній термін обслуговування)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих захисних споруд) немає

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очистки, справність, місце встановлення)

11. Справність системи опалення передбачено, не справна  
(передбачено/не передбачено проектом)

запірна арматура не справна

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилів та засувів)

всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, наявність показників руху теплоносія, останній термін обслуговування)

трубопроводи з ознаками корозії, коричневий колір  
(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовані правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовані)

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення не справна

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників, пускової апаратури, пакетних вимикачів, інших електричних

приладів, передбачених проектом, справність електричних кабелів та проводів, наявність експлуатаційних схем, нумерації і надписів на електричних приладах, колір

труб електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)

13. Справність систем зв'язку та оповіщення немає

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

14. Стан заземлення електрообладнання у наявності

(наявність, стан придатності)

15. Стан гідроізоляції заробітчий

(передбачено/не передбачено проектом)

за зовнішніми ознаками не порушено

(гідроізоляція не порушено/є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда затоплена або

підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектною організацією про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)

16. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачено

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність)

укомплектованість пожежних кранів недоформовано

труби систем пожежогасіння червоного кольору

пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано)

(засоби пожежогасіння відсутні)

наявність схеми евакуації

немає

(розроблено, не розроблено, розроблено не правильно, знаходиться на видному місці, відсутня)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:

температура, відносна вологість в приміщенні сирезабезпеченість вимірювальними приладами та їх стан немає

(термометра, гігрометра (психрометра), приборів)

виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС II, РАС III, інші – які саме)\*\*; приладів

виявлення радіоактивного забруднення - дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу); індивідуальних дозиметрів))

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди

0%

(% від нормативу)

19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):

паспорт захисної споруди немає опис обладнання та майна немає

схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із вказівкою пристроїв для відключення

немаєжурнал перевірки стану захисної споруди немає

план захисної споруди з зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації

немаєплан приведення захисної споруди у готовність немає

інструкції з експлуатації фільтровентиляційного\*\* та іншого інженерного обладнання

немаєправила користування вимірювальними приладами немаєжурнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання\*\* немає

журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів

гопколітових, приладів регенерації та підпору повітря\*\* немаєформуляр фільтровентиляційних агрегатів\*\* немаєпорядок провітрювання захисної споруди немаєінструкція з протипожежної безпеки немає

щорічний акт огляду емкостей для питної води з результатами лабораторних досліджень

немає

експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення:

вентиляції (повітропостачання) немає каналізації немаєводопостачання немаєелектропостачання немаєопалення (теплопостачання) немаєсхема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів немаєжурнал перевірки стану готовності захисної споруди немаєінструкція з використання засобів індивідуального захисту немаєпорядок перевірки сховища на герметичність\*\* немаєдовідка про перевірку сховища на герметичність\*\* немаєправила поведінки у захисній споруді немаєсписок особового складу формування з обслуговування споруди немає

функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди

немає

порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приве-

дення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням

немає

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної

споруди немає

21. Наявність документів, підтверджуючих проведення щорічних оглядів захисної споруди

немає

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин

з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції\*\* немає

(проводилася (не проводилася), дата проведення)

23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)\*\*:

приміщення ДЕС сухе, чисте

(чисте або захарашене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення))

захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання

захисні двері

(наявність, кількість, марка або шифр, зачищено або відчищено)

зачиняються з зусиллям, гумова прокладка має тріщини

зачиняються (відчинюються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність надписів «відчищено-зачищено» на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

оголовки повітрязабірних та вихлопних каналів ДЕС

цїлі не обслуговуються

(цілі, справні, обслуговуються)

стан противибухових пристроїв

з ознаками корозії

(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший – який саме), кількість, пофарбовані, встановлені правильно, не пошкоджені, без ознак корозії, зачиняються легко)

протипилловий фільтр (ФЯР)\*\*

з ознаками корозії

(не має ознак корозії, чистий, проварений в індустріальному маслі, герметичний по контуру, той, нездомний – приварений, знаходиться у ванні з мастилом)

герметичні клапани (ГК)

стан заробітчий

(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, промаркровані, закриті, опломбовані)

клапани надмірного тиску (КНТ):

стан заробітчий

(наявність, кількість, справність, пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, промарквані, обслужені своєчасно, відрегульовані під надмірний тиск)

наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній

немає

наявність піддонів під витратними паливними баками

кадвий

стан маслопроводів

парубовані правильно

(пофарбовані правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовані)

протипожежний стан приміщень ДЕС

автоматична система

комерсогоасіння виступає, первинних засобів немає

(наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння)

наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС

є

наявність і справність електрифікованого покажчика «Вхід», світильників у входах, розеток для переносних ламп

немає

наявність документації ДЕС:

формуляр ДЕС немає

схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС

немає

інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС

немає

інструкція з обслуговування ДЕС

немає

журнал обліку роботи ДЕС

немає

інструкція з протипожежної безпеки ДЕС

немає

інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату

немає

технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС

немає

інформація щодо працездатності ДЕС

законсервовано у 2000 році, не перевірялась

ДЕС розконсервовано

(дата)

ДЕС законсервовано

2000 рік

(дата)

перевірка працездатності ДЕС

не проводилась

(проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням впродовж певного часу ( у годинах))

справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям

немає

(наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск в балонах)

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням впродовж 12 годин (згідно з планом): неможливо

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК  
ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ:

Станом на 05.12.2018 сховище (протирадіаційне укриття) № 10150  
(дата) (непотрібне закреслити)  
оцінюється як не готова до використання за призначенням  
(готова, обмежено готова, не готова)

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИСНОВОК\*\*\*:

обмежено готова для укриття касетних бір  
(захисна споруда підлягає капітальному ремонту, реконструкції, реставрації, доцільно визначити нового балансоутримувача захисної споруди або  
звичайних засобів ураження  
(озглянути можливість її виключення за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд)

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням: —

(перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)

ПРОПОЗИЦІЇ:

Щодо подальшого використання захисної споруди \*\*\*: —

(визначення нового балансоутримувача, організація передачі до комунальної або державної власності, обстеження технічного стану захисної споруди, проведення капітального ремонту,

реконструкції, реставрації захисної споруди, підготовка відповідних пропозицій та документів)

Відповідно до вимог законодавства інформація щодо організації виконання рекомендацій комісії у термін до — підлягає наданню до\*: —

(число, місяць, рік)

(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, органу або підрозділу ДСНС)

з наданням —

(перелік необхідних документів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

В. В. Позняк  
М. М. Анімов  
Р. О. Коркієнко

З актом ознайомлений \* :

Керівник балансоутримувача захисної споруди  
цивільного захисту (уповноважена ним особа) \_\_\_\_\_

«   » \_\_\_\_\_ 20    року.

Примітки:  
\*- заповнюється у разі складання акта під час здійснення щодо балансоутримувача державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди,  
\*\*- тільки для сховищ,  
\*\*\*- складається під час підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.