



Анні

foi+request-536-92ed6d1a4@dostup.pravda.com.ua

Про розгляд інформаційного запиту

Ваш інформаційний запит (вх. № 01-19/131 від 28.08.2019) про надання копій актів та звітів щодо комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 20 ім.О.І.Стовби» Кам'янської міської ради розглянуто та опрацьовано департаментом з гуманітарних питань міської ради у межах повноважень.

Повідомляємо, що відповідно до частини 1 статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом. Отже, визначальним для публічної інформації є те, щоб вона була заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом.

Виходячи з цього, департамент з гуманітарних питань міської ради надає Вам копію акту приймання загальноосвітніх начальних закладів до роботи в новому навчальному році 2015-2016 р.р. та повідомляє, що розпорядником інших документів не є.

Разом з тим, відповідно до частини 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Ваш запит в іншій частині скеровується належному розпоряднику інформації - комунальному закладу «Середня загальноосвітня школа № 20 ім. О.І.Стовби» Кам'янської міської ради для опрацювання та надання відповіді безпосередньо запитувачу.

Додаток на 3-х сторінках тільки адресату.

**Заступник начальника відділу
освіти департаменту з гуманітарних питань
міської ради**

Ю.П. Попова

Улибіна Н.Г., 554084

А К Т

приймання загальноосвітніх навчальних закладів до роботи в новому навчальному році 2015 – 2016р.р.

1. Паспортна частина:

- 1.1. Назва закладу ЗЗ СЗШ №20 ім. О.Г.Стовби
1.2. Адреса, телефон м. Дніпропетровськ, вул. Стовбид
1.3. П.І.Б. директора, телефон Рево. Губаліє Васильє
1.4. Проектна місткість 913
1.5. Дітей фактично 557 603

2. Стан готовності до роботи учбових приміщень:

2.1. Класів усього 38

- з них підготовлено 38
- не підготовлено -
- готово частково -

2.2. Спортзалів усього 2

- готовність приміщень, спорядів, обладнання, роздягалень:
- підготовлено 2
- не підготовлено -
- готові частково -

2.3. Майстерень усього 3

- підготовлено 3
- не підготовлено -
- готові частково -

3. Готовність мереж:

- холодного водопостачання (так, ні) так
- гарячого водопостачання (так, ні) водонагрівачі
- каналізації (так, ні) так
- опалення (так, ні) так

4. Готовність туалетів, справність, достатня кількість санітарно-технічних засобів (1 унітаз на 30 дівчаток, 1 унітаз та 1 пісуар на 40 хлопчиків, 1 умивальник на 60 учнів)

готові в достатній кількості.

5. Готовність системи освітлення:

- природне (так, ні) так
- достатнє штучне (питома потужність класах 48Вт/м² при лампах

накалювання, 20 Вт/м² при люмінесцентних лампах в достатній кількості.

6. При наявності вентсистеми, готовність (так, ні) так.

6а. Безпеченість меблями

Потрібно: розмір №1 60, фактично мається 70
розмір №2 90, фактично 85
розмір №3 140, фактично 135
розмір №4 130, фактично 130
розмір №5 125, фактично 130
розмір №6 150, фактично 155



потрібно на 1 клас з урахуванням максимальної наповнюваності 30 чол. по нормативам:
1 клас №1, №2 по 50%, 3 клас №2, №3 по 50%, 4,5,6 класи №3 і №4 по 50%, 7,8 класи
№6-8 - 35%)

7. Організація питного режиму, стан готовності питних фонтанчиків (так, ні) то-п

8. Наявність документів:

- 8.1. Договір на вивіз сміття з оплатою № 174-15 від 19.02.14, додаткову
- 8.2. Договір на дератизацію і дезінсекцію з оплатою № 3 з від 20.01.2015 608/2015
- 8.3. Наявність та кількість миючих засобів в достатній кількості
- 8.4. Дані лабораторного дослідження питної води, повітря (якщо проводилися)
- 8.5. Всього персоналу: педагогічного 46-2 (в декретній відсутності)
технічного 20 28
- 8.6. Пройшли медичний огляд: педагогічний персонал 100%
технічний персонал 100%
- 8.7. наявність медичних книжок і даних медичних обстежень всі в наявності

9. Процент виконання планів завдань, пред'явлених міськСЕС:

- виконано 95%
- не виконано оновлення турбодвигунів (відсутність комплектів)
- в стадії виконання

10. Наявність сертифікатів якості на застосовані при ремонті будматеріали в наявності
всі пописі договори

11. Виконання протипожежних заходів Виконано перевірку ДТ
перезеретено вогнегасники перевірено вив. ком.

12. Підготовка харчоблоку: експертська перевірка розвів відсутній

- закінчений ремонт приміщень косметичний гол
- проведена наладка холодильного і технологічного обладнання гол
- ефективність його роботи процус
- наявність резервних джерел забезпечення гарячою проточною водою водонагрівач
- укомплектованість штатами 4 особи, укомплектовано
- наявність особистих медичних книжок і даних медоглядів в наявності
100% зроблено медогляд

13. При незадовільному вирішенні питання освітлення, забезпеченості меблями, гарячою проточною водою і т.п. надається адміністрацією план вирішення питань з зазначенням конкретних термінів виконання



Висновок про готовність до роботи і можливість функціонування на основі висновків комісії:

- функціонувати може: з 01.09.2015р
- функціонувати не може: _____
- функціонування можливе при умові: доїмляється санітарно-гигієнічною ситуацією.

Голова комісії,
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директор департаменту молоді та спорту міської ради



ПАВЛЮК С.М.

Начальник управління освіти і науки

БАШТАНЕНКО О.М.

Представник управління освіти і науки

УЛИБІНА Н.Г.

Начальник Дніпродзержинського відділу інспекції Держенергонагляду

ЯРОВИЙ В.В.

Представник Дніпродзержинського міського управління ДМУ ГУ ДСНС у Дніпропетровській області де.чученко О.А.
при їдї вимовї фресу

Директор ТОВ «Теплосервіс»



Начальник відокремленого структурного підрозділу «Дніпродзержинське міське управління головного управління держсанепідемслужби у Дніпропетровській області головний державний санітарний лікар м. Дніпродзержинська

А.В.БІЛЕНКО

Директор навчального закладу (підпис і печатка закладу)

