



УКРАЇНА

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Перемоги, 97, м. Київ, 03115, тел. (044) 424-30-06, факс (044) 424-34-16,  
E-mail: doksrda@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37395418

18.09.19 № 107-34/4321

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Ніка

e-mail: foi+request-54368-  
a8d7c63c@dostup.pravda.com.ua

Про надання відповіді  
на інформаційний запит

У Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розглянуто Ваш інформаційний запит від 10.09.2019 (наш вхід. № 107-150 (з) від 10.09.2019) та повідомляємо.

Відповідно до пункту 2.1. наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.11.2018 № 658 «Про посилення охорони навчальних закладів та здобувачів освіти під час освітнього процесу» директор закладу освіти визначає режим роботи закладу, порядок відвідування та умови перебування батьків здобувачів освіти та сторонніх осіб під час освітнього процесу в приміщенні та на території закладу освіти.

Під час перебування учасників освітнього процесу в будівлях закладів освіти дозволяється, відповідно до пункту 10 розділу III наказу Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», замикати двері евакуаційних виходів лише із середини за допомогою запорів, які легко відмикаються.

Копія акту про стан евакуаційних проходів, виходів, коридорів, тамбурів додається.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

В. о. заступника голови

Іванна Коваленко  
Лариса Васильченко 405 49 63

Ірина ЖИДЧЕНКО

082663

У К Р А Ї Н А  
СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 230  
03164, м.Київ, вул. Генерала Наумова, 35-б, тел: 358-25-90,  
e-mail: vulik230school@gmail.com

---



**АКТ**  
**про стан евакуаційних проходів, виходів, коридорів, тамбурів і сходів**

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі:

Голова комісії – заступник директора Ананьєва М.М.

Члени комісії – Бенівська В.Я.

Любарчук С.М.


Катков Ю.К.

Даценко В.І.

склали даний акт у тому, що проведена перевірка стану евакуаційних проходів, виходів, коридорів, тамбурів і сходів


Комісією встановлено:

1. Приміщення закладу освіти обладнано 1 основним та 5 додатковими евакуаційними виходами, що відповідають нормам пожежної безпеки.
2. Евакуаційні проходи, виходи, коридори, тамбури та сходи знаходяться в належному стані і відповідають вимогам пожежної безпеки.
3. Шляхи виходів мають належні покажчики.
4. Ключі запасних виходів в наявності, зберігаються на прохідній закладу, а під час освітнього процесу двері закриті на замки, що відкриваються без ключа (щеколда).
5. Шляхи еваковиходів мають належні покажчики.
6. Відповідальна за відкривання запасних виходів – заступник директора Бенівська В.Я.
7. Персонал закладу проінструктований щодо заходів евакуації.
8. Останнє тренування по евакуації з будівлі закладу освіти проводилося 19.04.2019р.
9. Чергове тренування сплановане на вересень 2019 року.

Голова комісії  Ананьєва М.М., заступник директора

Члени комісії  Бенівська В.Я.

 Любарчук С.М.

 Катков Ю.К.

 Даценко В.І.