



УКРАЇНА
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

бул. Тимошенка, 16, Київ, 04205, тел. 418-38-49
e-mail: rda@obolonrda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37371727

28.10.2019 № 104-БП-13502-4160
на № БП-13502 від 16.10.2019

Степан Миколайович

foi+request-56333-9487c6e0@dostup.pravda.com.ua

*Щодо надання інформації про відсутність
централізованого гарячого водопостачання
в під'їздах №№ 1-3 житлового будинку № 18
на вул. Маршала Тимошенка*

Шановний Степане Миколайовичу!

На виконання доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації П. Пантелєєва від 16.10.2019 № БП-13502 в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації розглянуто Ваше звернення, яке надійшло на електронну адресу, стосовно надання інформації про відсутність централізованого гарячого водопостачання в під'їздах №№ 1-3 житлового будинку № 18 на вул. Маршала Тимошенка.

Відповідно до розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.01.2015 № 41 «Про деякі питання комунального майна територіальної громади міста Києва, що віднесені до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації», житловий будинок № 18 на вул. Маршала Тимошенка закріплено на праві господарського відання без права розпорядження за комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району міста Києва», експлуатаційне обслуговування будинку здійснює обслуговуюча дільниця № 502.


За інформацією КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району міста Києва» централізоване гаряче водопостачання у під'їздах №№ 1-3 житлового будинку № 18 на вул. Маршала Тимошенка було відсутнє з 21.09.2019 у зв'язку з пошкодженням трубопроводу централізованого гарячого водопостачання у технічному підпіллі під'їзду № 2.

Працівниками відділу оперативного реагування Оболонського району м. Києва 15.10.2019, враховуючи черговість надходження заявок на виконання зварювальних робіт, виконано зварювальні роботи у місці пошкодження трубопроводу та відновлено централізоване гаряче водопостачання у під'їздах №№ 1-3 житлового будинку № 18 на вул. Маршала Тимошенка, про що складено акт.

Додаток: на 1 арк. в 1 примірнику.

З повагою

В.о. голови




Олександр ЦИБУЛЬЩАК

Петро Кукурудза
Сергій Шевчук
Ольга Рибочкіна
Наталія Райдугіна 338-30-89



«Затверджую»

Начальник дільниці № 502
КП «Керуюча обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Києва»
Райдугіна Н.В.



17.10.2019

м. Київ

Акт № 3323

Комісія у складі: інженера з організації та експлуатації ремонтів Рикало Н.В., майстра з ремонту Кириченко Р.М., майстра техдільниці Фаріна А. Ф. провели огляд інженерних комунікацій у підвальному приміщенні під'їздів № 1-3 в житловому будинку № 18 на вул. Маршала Тимошенка стосовно наявності гарячого водопостачання.

При огляді встановлено, що гаряче водопостачання у під'їздах № 1-3 житлового будинку № 18 на вул. Маршала Тимошенка було відсутнє з 21.09.2019 у зв'язку з пошкодженням трубопроводу гарячого водопостачання у підвальному приміщенні під'їзду № 2.

15.10.2019 працівниками аварійної служби Оболонського району м. Києва були проведені зварювальні роботи у місці пошкодження та відновлено подачу гарячого водопостачання у під'їздах № 1-3 житлового будинку № 18 на вул. Маршала Тимошенка.

Гаряче водопостачання на момент огляду в під'їздах № 1-3 функціонує, температура водопостачання подається згідно норм.

Інженер

Майстер р/д

Майстер т/д

Рикало Н.В.

Кириченко Р.М.

Фарін А.Ф.