

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

пр-в. Івана Мар'яненка, 7, м. Київ, 01021, телефон (044) 280-36-10, e-mail: kk_posh@ukr.net,
код ЄДРПОУ 35692211

432-128
13.01.2020
105-0210(з)
19.12.2019

✓ foitrequest-59395-
907fb638@dostup.pravda.com.ua
(для інформування мешканців
під'їзду № 4)
вул. Московська, буд. 37/2,
м. Київ, 01015

Додатково до листа від 23.12.2019 № 432-6237 комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» на запит на інформацію мешканців під'їзду № 4 житлового будинку № 37/2 на вул. Московській щодо проведення обстеження будинкової системи теплопостачання та засобу обліку теплової енергії повідомляє.

Представниками СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» було проведено обстеження стану вузла обліку теплової та заміри температури повітря у квартирах № № 44, 67 про що складено відповідні акти від 28.12.2019 (копії додаються).

Додаток: на 3 арк. у 1 прим.

Виконувач обов'язків директора



Сергій ЛАВРИШЕНКО

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

СП "Енергозбут"

Районне відділення збуту №5

вул. Промислова 1а
тел 207-66-41
207-66-37

Дата обстеження 28.12.2019

Назва підприємства
ЖЕД "Печарськежитло"

Об'єкт: 520812

Телефон: _____

Адреса вул. МОСКОВСЬКА
буд. 37/2

Договірні навантаження:	опалення	0,590	Гка
	ГВТ	---	Гка
	вентиляція	---	Гка
	Усього	0,690	Гка

АКТ № 2/2-1/12- 346

перевірки стану вузла обліку теплової енергії

Цей акт складено представник №53145 СП "Енергозбут" КП "КТЕ"
інженер 2 класу Зиско С.А.

у присутності представника відповідального за експлуатацію системи теплогосподарства в особі _____

Відомо, що в час перевірки автоматично надішло підтвердження теплової енергії
якщо воно. Процедура його не виконана.
Висновок перевірки технічних характеристик
СП № 16 м. Львів 2018 р за 2/3/118-К.

Рекомендується на терміновому встановленні
роботи з підключення теплової енергії



Акт складено

[Signature]

Представник

[Signature]
Корнійчук Олександр В. І.

Форма

Протокол проведення вимірювання температури повітря в приміщеннях у споживача

«28» 12 2019 р

Представником РВЗ №5 СП «Енергобук» КП «Київтеплоенерго»

Сносар - Сажанюк Трюбенюк О.О.

(посада, прізвище та ініціал)

Представником балансоутримувача

(посада, прізвище та ініціал)

Виконали вимірювання температури повітря в приміщеннях у Споживача:

[Redacted]

Персональні дані

за адресою: бульвар Московський 37/2 кв 44

Вимірювання температури повітря в приміщеннях виконано за допомогою термометрів з ціною поділки 1°, тип ТТХ-М, заводськ. номери 16445

Дата повірки (кваліфікування, згоди) термометра «І» червень 2019 р

Результати вимірювання температури повітря в приміщеннях.

Номер термометра	Призначення приміщення	Положення термометра	Час вимірювання	Температура повітря
16445	Кімната №1	1,5 м	10.26	21°
Середня температура повітря				
16445	Кімната №2	1,5 м	10.26	23°
Середня температура повітря				
16445	Кухня 3 м²	1,5 м	10.26	21°
Середня температура повітря				
Середня температура повітря				21,6°

Стан огорожуючих конструкцій приміщення відповідає/не відповідає нормам.
(непотрібно викреслити)

Система опалення відповідає/не відповідає проектній документації.
(непотрібно викреслити)

ВИСНОВКИ: температура повітря в приміщенні відповідає/не відповідає нормам.
(непотрібно викреслити)

встановленим Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної гарячої води і водовідведення, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. №630.

Представник КП «Київтеплоенерго»

Трюбенюк О.О.

(посада та ініціал)

Споживач

[Redacted]

(посада та ініціал)

[Redacted]
(посада та ініціал)

Персональні дані

Форма

Протокол проведення вимірювання температури повітря в приміщеннях у споживача

28.12.2019р

Представником РВЗ № 5 СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго»

Савчук Євгенія Олександрівна
(позивач, прізвище та ініціали)

Представником Близькоутримувача

(позивач, прізвище та ініціали)

Виконано вимірювання температури повітря в приміщеннях у Споживача:

~~_____~~ *Персональні дані*

за адресою: вул. Московська 37/2 кв 67
(позивач, вул. та кв. бачити)

Вимірювання температури повітря в приміщеннях виконано за допомогою термометрів з ціною поділки 1° тип ТТХ-М заводські номери 16445

Дата поверки (калібрування, атестації) термометра «Т» квартал 2019р

Результати вимірювання температури повітря в приміщеннях.

Номер термометра	Призначення приміщення	Положення термометра	Час вимірювання	Температура повітря
16445	Кімната 15 м ²	1,5 м	10 год 10 хв	23°
Середня температура повітря				
16445	Кімната 18 м ²	1,5 м	10 год 10 хв	24°
Середня температура повітря				
16445	Холодильник 11 м ²	1,5 м	10 год 10 хв	23°
Середня температура повітря				
16445	Кімната 18 м ²	1,5 м	10 год 10 хв	23°
Середня температура повітря				23,3°

Стан огорожувачих конструкцій приміщення відповідає/не відповідає нормам.
(необхідно викреслити)

Система опалення відповідає/не відповідає проектній документації.
(необхідно викреслити)

ВИСНОВКИ: температура повітря в приміщенні відповідає/не відповідає нормам.
(необхідно викреслити)

встановленим Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної, гарячої води і водовідведення, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. №630.

Представник КП «Київтеплоенерго»

Григорук О.О.
(позивач, прізвище та ініціали)

(позивач)

Споживач

~~_____~~
(позивач, прізвище та ініціали)

_____ *Персональні дані*
(позивач)