


Протокол дослідження проб води КП БМР "Богуславводоканал"

Місце відбору проб води <i>вулиця Свободи 72 Харчоблок, школа №4</i>	Досліджувана вода <i>Харчоблок</i>	ГДК норма	Нормативний документ ГОСТ 335-74
Дата і час відбору проби <i>31.01.10</i>	<i>Харчоблок</i>		
Найменування вододжерела			
Запах	<i>16</i>	16	бали при 60 ⁰ С
Запах	<i>15</i>	16	бали при 20 ⁰ С
Присмак	<i>16</i>	16	бали при 20 ⁰ С
Колірність	<i>12</i>	20,0	градуси
Прозорість	<i>30</i>	30,0	см
РН	<i>7,8</i>	6,5-8,5	
Аміак	<i>0,28</i>	0,5	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітрити	<i>0,022</i>	0,5	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітрати	<i>4,1</i>	50,0	мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	<i>6,5</i>	7,0	мг/дм ³ ГОСТ 4151-72
Хлориди	<i>38,0</i>	250,0	мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	<i>19,3</i>	250,0	мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	<i>0,1</i>	0,2	мг/дм ³ ГОСТ 4011-72
Мідь	<i>0,3</i>	1,0	мг/дм ³ ГОСТ 4388-72
Фтор	<i>0,45</i>	1,0	мг/дм ³ ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній	<i>0</i>	0,5	мг/дм ³ ГОСТ 18165-89
Фосфати	<i>—</i>	не норм	мг/дм ³ Ю Лурье
Лужність	<i>—</i>	не норм	мг/дм ³ Ю Лурье
Окисність	<i>4,56</i>	5,0	мг/дм ³ ГОСТ мгО ² /дм
Каламутність	<i>0,3</i>	1,0	мг/дм ³
Сухий залишок	<i>340</i>	1000	мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлор залишковий	<i>0,3</i>	0,3-0,5	мг/дм ³ ГОСТ 18190-72

Підпис особи, що провела дослідження




Протокол дослідження проб води КП БМР "Богуславводоканал"

Місце відбору проб води	Досліджувана вода	ГДК	Нормативний документ
Дата і час відбору проби	3. XII. 1991	норма	ГОСТ 335-74
Найменування вододжерела	всг. Староюжко		
Запах	16	16	бали при 60 ⁰ С
Запах	18	16	бали при 20 ⁰ С
Присмак	16	16	бали при 20 ⁰ С
Колірність	15	20,0	градуси
Прозорість	30	30,0	см
РН	7,8	6,5-8,5	
Аміак	0,23	0,5	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітрити	0,02	0,5	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітрати	-	50,0	мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	5,4	7,0	мг/дм ³ ГОСТ 4151-72
Хлориди	40,0	250,0	мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	19,3	250,0	мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	0,1	0,2	мг/дм ³ ГОСТ 4011-72
Мідь	0,02	1,0	мг/дм ³ ГОСТ 4388-72
Фтор	0,3	1,0	мг/дм ³ ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній	0	0,5	мг/дм ³ ГОСТ 18165-89
Фосфати	-	не норм	мг/дм ³ Ю Лурье
Лужність	6,5	не норм	мг/дм ³ Ю Лурье
Окисність	4,5	5,0	мг/дм ³ ГОСТ м _г О ² /дм
Каламутність	0,3	1,0	мг/дм ³
Сухий залишок	360	1000	мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлор залишковий	0,3	0,3-0,5	мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Підпис особи, що проводила дослідження			

Мізьменко А. Г.
 [Підпис]

Код форми за ЗКУД _____
Код закладу за ЗКПО _____

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу
Лабораторія

ДУ «Київський СЛІДБС» МОЗУ
національний відділ
лабораторних досліджень
МІКРОБІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 2105/1011
Затвержена наказом МОЗ України
(04.10.11, 2.10.11 р.) № _____

РЕЗУЛЬТАТ № 495

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії СЕС та іншої, яка проводила дослідження _____

мікробіологічна лабораторія

Назва зразка _____

Вода колоніал. водопров.

Місце відбору зразка _____

кп БЛР. «Богуславводоканал»

вул. Стадіонна

Мета дослідження: _____

на віднов. ДСП. в. в. ч. 14-10.

Дата надходження матеріалу в лабораторію _____

9.12.19
число, місяць, рік


Результат дослідження _____

ЗМЧ-8, кю в 1 см³ води за
к-сть коліф. бактерій; 2 солі; екв-
ропоків у 100 см³ води не виявлено

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі "11" 12 2019 р.

Прізвище лікаря _____


(підпис)

лінійя вгорізу