



**ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ,
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ,
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ**

Запорізька спеціалізована школа фізичної культури № 18
вул. Вороніхіна, 8А, м. Запоріжжя, 69068, тел. (0612) 86-23-37, E-mail: 18_school@ukr.net

№ 01-25/41 від 30.01.2020

Начальнику територіального відділу освіти,
Шевченківського району
управління освіти і науки департаменту
освіти Запорізької міської ради
Перепелиці Н.Є.

Службова записка

Прошу Вас виділити кошти на усунення недоліків згідно з вимогами пожежної безпеки.

Згідно припису ЗМУ ГУ ДСНС у Запорізькій області від 27.01.2020р. № 171, необхідно вжити таких заходів:

1. Забезпечити обладнання будинку закладу системами протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В 2.5-56:2014 «Системами протипожежного захисту» (Підтверджується до виконання з 2016 р.)
2. Забезпечити виведення тривожного сповіщення від приладу приймально-контрольного пожежного системи протипожежного захисту будинку на пульт пожежного спостереження згідно вимог пункту 5.8. ДБН В.2.5.-56:2014. (Підтверджується до виконання з 2016 р.)
3. Відновити працездатність системи оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей (Підтверджується до виконання з 2016 р.).
4. Заповнити отвір в протипожежній перешкоді, яка відокремлює електрощитову. (Підтверджується до виконання з 2016 р.)
5. Виконати оброблення дерев'яних елементів горючих покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності. (Підтверджується до виконання з 2016 р.)
6. Сходові клітини, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечити евакуаційним освітленням.

7. Виконати роботу щодо встановлення розкривних ґрат. 7 ґрат в основній будівлі школи та 20 початкової ланці школи.
8. Забезпечити відповідно до законодавства своїх працівників засобами колективного та індивідуального захисту.
(Підтверджується до виконання з 2016 р.)
9. Забезпечити зберігання засобів захисту органів дихання у чистому і зібраному вигляді.

Директор школи



Молчанов В.О.