



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки  
та надзвичайних ситуацій

---

ПРОТОКОЛ № 11

06.10.2019  
9.00

м. Дніпро

Головував: директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради – заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Чудновський О. В.

Присутні: члени комісії та запрошені (за окремим списком)

Слухали: про ситуацію, що склалася унаслідок просідання будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17)

05.10.2019 сталося просідання будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», розташованого за адресою: просп. Дмитра Яворницького, 17, а також виникли тріщини та провали асфальту на прилеглий до гуртожитка території. Унаслідок цього виникла загроза руйнування указаної будівлі.

За рішенням районної комісії з питань ТЕБ та НС Соборного району з аварійної будівлі евакуйовано усіх мешканців, що перебували у гуртожитку на момент виникнення аварії (близько 200 осіб), та розміщено у гуртожитку № 1 НТУ «Дніпровська політехніка». Протягом 06.10.2019 та 07.10.2019 очікується прибуття студентів (близько 250 осіб), які були відсутні під час вихідних днів. За повідомленням представників НТУ «Дніпровська політехніка» всі студенти будуть розміщені у гуртожитках, що належать навчальному закладу.

Перекрито рух транспорту та пішоходів на прилеглих до місця події вулицях, відключено подачу газу та електроенергії.

Жертв та постраждали унаслідок події немає.

Фахівцями Компанії «Лімак» ведеться спостереження за станом деформації будівлі. Представник Компанії «Лімак» повідомив, що останній раз зміщення у конструкціях будівлі було зафіксовано до 21.00 05.10.2019. З 21.00 05.10.2019 до теперішнього часу руху у конструкціях будівлі не зафіксовано.

За підсумками наданих пропозицій з урахуванням обговорення комісія

## В И Р І Ш И Л А:

1. Компанії «Лімак» спільно з фахівцями Придніпровської державної академії будівництва та архітектури здійснювати постійне спостереження за деформаціями будівлі гуртожитка № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

Про результати спостереження доповісти комісії до 9.00 08.10.2019. У разі погіршення ситуації доповідати негайно.

2. Дніпровському відділу поліції ГУ НП У Дніпропетровській області, Управлінню патрульної поліції у Дніпропетровській області:

2.1. Здійснити перекриття руху усіх видів транспорту:

- по просп. Дмитра Яворницького від вул. Олесь Гончара до вул. Героїв Крут,

- по просп. Гагаріна від вул. Паторжинського до просп. Дмитра Яворницького

2.2. Забезпечити охорону громадського порядку в районі виникнення аварійної ситуації;

2.3. Не допускати в зону аварії людей та транспорту, окрім працівників та транспорту підприємств, установ, закладів, які беруть участь у ліквідації наслідків аварії у гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

Термін: постійно до закінчення події

3. Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради передбачити зміни у маршрутах руху громадського транспорту, які проходять по перекритим ділянкам проспекту Гагаріна та проспекту Дмитра Яворницького (п. 2.1. цього протоколу).

Термін: невідкладно

4. Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради забезпечити оприлюднення у засобах масової інформації повідомлення про перекриття руху транспорту проспекту Гагаріна та проспекту Дмитра Яворницького (п. 2.1. цього протоколу).

Термін: невідкладно

5. Національному технічному університету «Дніпровська політехніка»:

5.1. Надати технічну документацію на будівлю гуртожитку № 2 (просп. Дмитра Яворницького, 17).

Термін: невідкладно

5.2. Забезпечити нормальні умови проживання особам, яких евакуйовано з гуртожитку № 2.

Термін: постійно

5.3. Призначити представників для забезпечення комунікації між представниками Дніпровського відділу поліції ГУ НП У Дніпропетровській області, Управління патрульної поліції у Дніпропетровській області та особами, що проживали у гуртожитку № 2.

Термін: невідкладно

6. Департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради, департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради з метою забезпечення нормальних умов проживання осіб, яких евакуйовано з гуртожитка № 2 НТУ «Дніпровська політехніка», у разі наявності передати НТУ «Дніпровська політехніка» 50 ліжок з матрацами.

Термін: невідкладно

7. Керівникам комунальних підприємств, що здійснюють водопостачання, водовідведення та тепlopостачання на території, прилеглій до зони аварії, з метою запобігання додаткового замочування ґрунту провести обстеження цілісності наявних мереж.

Термін: невідкладно

8. Керівникам підприємств, установ, закладів, що проводять роботи в зоні виникнення аварії, з метою забезпечення безперешкодного доступу та безпеки працівників завчасно повідомляти про терміни проведення та кількість осіб, що залучаються до їх виконання:

- Дніпровський відділ поліції ГУ НП У Дніпропетровській області;
- Управління патрульної поліції у Дніпропетровській області;
- департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради.

Термін: постійно до закінчення події

Заступник голови комісії, директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

О. В. Чудновський

Секретар комісії

М. А. Ареп'єва



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки  
та надзвичайних ситуацій

---

ПРОТОКОЛ № 12

07.10.2019  
9.00

м. Дніпро

Головував: заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Шичуленко О. В.

Присутні: члени комісії та запрошені (за окремим списком)

Слухали: про ситуацію, що склалася унаслідок осідання (провалля) ґрунту та просідання будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17)

За повідомленням представників Компанії «Лімак» збільшено кількість міток, для спостереження за станом будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Протягом минулої доби руху у конструкціях будівлі не зафіксовано. Спостереження за станом деформації будівлі продовжується.

Перекрито рух транспорту та пішоходів на прилеглих до будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» вулицях: по просп. Дмитра Яворницького від вул. Олесья Гончара до вул. Героїв Крут, по просп. Гагаріна від вул. Паторжинського до просп. Дмитра Яворницького. Внесено відповідні зміни в маршрути руху громадського транспорту.

Студенти, які мешкали у гуртожитку № 2, розміщені у інших гуртожитках Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Керівництво НТУ «Дніпровська політехніка» звернулось до комісії з проханням вирішити питання щодо дозволу на вхід до будівлі гуртожитку № 2 студентів, які там проживали, оскільки у приміщеннях залишились особисті речі та документи.

За підсумками наданих пропозицій з урахуванням обговорення комісія

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Компанії «Лімак» спільно з фахівцями Придніпровської державної академії будівництва та архітектури продовжувати спостереження за деформаціями будівлі гуртожитка № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17). У разі погіршення ситуації доповідати негайно.

Термін: постійно до завершення робіт з ліквідації наслідків

2. Для з'ясування можливості надання дозволу на вхід за особистими речами та документами студентам, які проживали у гуртожитку, здійснити попередній огляд будівлі гуртожитка № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17). До складу групи включити представників Компанії «Лімак», Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, НТУ «Дніпровська політехніка», КП «Гідроспороди» ДМР, ДМУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області.

Термін: 07.10.2019 о 12.00

3. Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради визначити можливість фінансування спеціального інженерно-технічного обстеження та проекту підсилення і ремонтно-відновлювальних робіт будівлі гуртожитка № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

Термін: невідкладно

4. Визнати ситуацію, пов'язану з осіданням (проваллям) земної поверхні та, як наслідок, просіданням будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17), що призвело до негайної евакуації 200 осіб, надзвичайною ситуацією. Попередньо кваліфікувати її, як надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

Заступник голови комісії

О. В. Шикуненко

Секретар комісії

М. А. Ареп'єва



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки  
та надзвичайних ситуацій

---

ПРОТОКОЛ № 13

07.10.2019  
14.00

м. Дніпро

Головував: заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Шикуненко О. В.

Присутні: члени комісії та запрошені (за окремим списком)

Слухали: про заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з осіданням (провалом) земної поверхні та, як наслідок, просіданням будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17)

З метою негайної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з осіданням (провалом) земної поверхні та, як наслідок, просіданням будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17), що викликало гостру транспортну проблему, за підсумками наданих пропозицій з урахуванням обговорення комісія

В И Р І Ш И Л А:

1. Компанії «Лімак»:

1.1. Провести інженерно-технічне обстеження зони взаємного впливу метрополітену (що будується) та прилеглих будівель з наданням висновків, а також інженерно-геологічні та геофізичні вишукування для надання висновків про геологічні процеси, що відбуваються в районі перехрестя просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна відповідно до таких документів:

1) Контракт № 1А «Завершение строительства метрополитена в г. Днепропетровске» от 13.07.2016:

- Том III «Ведомости», пункт 7.4 Таблицы 1 и Таблицы 2;
- Том IV «Ответы на вопросы для разъяснения № 7»;
- Пункт 1.4 Общих Условий Контракта;
- Пункт 1.13 Общих Условий Контракта;

2) Проект строительства «Корректировка проекта «Строительство первой очереди метрополитена в г. Днепропетровск»;

3) Договір страхування будівельно-монтажних робіт від усіх ризиків та відповідальності перед третіми особами № 309001/02210000001 від 01.01.2017 між підрядником та ПрАТ «Страхова компанія Уніка»:

- доповнення № 2 до Договору, Застереження 120 «Вібрація, усунення або ослаблення опори»;

4) вимоги українського законодавства, зокрема:

ДБН В.2.3-7-2010, ДБН В.2.3-7-2018, ДБН В.1.2-5:2007, ДБН В.1.3-2010, ВСН 160-69, ДБН В.1.2-12-2008, ДБН А.3.1-5:2016, ДБН В.1.2-5:2007, ДСТУ-Н Б В.1.2.-17:2016, ДБН В.1.3-2010, ДСТУ Б В.2.1-30:2014, ВСН 160-69, ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016.

1.2. Про прийнятті рішення стосовно проведення комплексного обстеження (п. 1.1 цього протоколу) із зазначенням повного переліку заходів та термінів їх виконання письмово повідомити комісію.

Термін: до 14.00 08.10.2019

2. Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури, у разі невиконання або неповного виконання Компанією «Лімак» пункта 1.1 цього протоколу звернутись до:

- Придніпровської державної академії будівництва та архітектури стосовно проведення інженерно-технічного обстеження зони взаємного впливу метрополітену (що будується) та прилеглих будівель в районі перехрестя просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна згідно проекту «Коригування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську», затвердженого рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 11.07.2019 № 675, з наданням відповідних висновків;

- «ДніпроДПНТР» Дніпропетровська філія державного підприємства «Український Державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань «УкрНДПНТВ» стосовно проведення інженерно-геологічних та геофізичних вишукувань для надання висновків про геологічні процеси, що відбуваються в районі перехрестя просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна.

Оплату вартості робіт здійснити відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету.

Заступник голови комісії

О. В. Шикуненко

Секретар комісії

М. А. Ареп'єва



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки  
та надзвичайних ситуацій

---

ПРОТОКОЛ № 14

08.10.2019  
9.00

м. Дніпро

Головував: заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Шичуленко О. В.

Присутні: члени комісії та запрошені (за окремим списком)

- Слухали:
1. Про стан будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).
  2. Про можливість надання дозволу на вхід до будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17) за особистими речами та документами осіб, які там проживали.

За повідомленням представників Компанії «Лімак» продовжується спостереження за станом будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17) (далі – аварійна будівля). Кількість «марок» за якими ведеться спостереження відповідає рекомендаціям, наданим фахівцями Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Протягом минулої доби руху у конструкціях будівлі по встановленим «маркам» не зафіксовано.

Заступник міського голови, заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Шичуленко О. В. наголосив, що станом на 08.10.2019 залишається актуальним питання щодо необхідності повернути студентам, що проживали у гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка», особисті речі та документи, залишені у приміщеннях аварійної будівлі, дотримуючись при цьому заходів безпеки, та не піддаючи ризику життя людей, у першу чергу студентів.

За повідомленням ректора НТУ «Дніпровська політехніка» Півняка Г. Г. у закладі проводяться підготовчі заходи для того, щоб організовано завести студентів до кімнат, де вони проживали та надати їм можливість забрати особисті речі і документи. Станом на 08.10.2019 у місті перебуває 238 студентів, яким необхідно забрати з аварійної будівлі особисті речі та документи, ще 186 осіб за рекомендацією керівництва НТУ «Дніпровська



політехніка» перебувають за місцем постійного проживання. Також керівництво НТУ «Дніпровська політехніка» готове надати транспорт для перевезення майна студентів до місця їх теперішнього проживання.

Киричек Ю. О. професор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури повідомив, що відповідно до рішення комісії (протокол № 12 від 07.10.2019) фахівцями Придніпровської державної академії будівництва та архітектури проведено попереднє інженерно-технічне обстеження аварійної будівлі. За результатами обстеження визначено небезпечні ділянки будівлі, надано відповідний висновок.

В ході обговорення питання порядку проведення комплексного обстеження стану будівельних конструкцій будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17), а також геологічних процесів, що відбуваються на прилеглій території було внесено пропозиції:

- від Киричека Ю. О. професора Придніпровської державної академії будівництва та архітектури – розробити та провести конструктивні протиаварійні заходи, які дозволять запобігти можливому руйнуванню аварійної будівлі;

- від НТУ «Дніпровська політехніка» (Півняк Г. Г.) – включити до складу групи фахівців Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, які будуть здійснювати комплексне обстеження, таких фахівців:

Садовенка Івана Олександровича – професора кафедри гідрогеології та інженерної геології НТУ «Дніпровська політехніка»;

Трегуба Миколу Володимировича – професора кафедри геодезії, проректора з перспективного розвитку НТУ «Дніпровська політехніка»;

Довбнича Михайла Михайловича – завідувача кафедри геофізичних методів розвідки НТУ «Дніпровська політехніка»;

- від начальника головного архітектурно-планувального управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради Волика Д. В. – залучити до комплексного обстеження стану прилеглої до аварійної будівлі території фахівців ТОВ НВП «ГІНТІЗ».

Керівник ТОВ НВП «ГІНТІЗ» Ревенко О. О. доповів, що за результатами досліджень, які проводяться фахівцями ТОВ НВП «ГІНТІЗ» у районі верхньої частини просп. Дмитра Яворницького між вул. Героїв Крут та Олеса Гончара, протягом останніх 30 років спостерігається підняття рівня ґрунтових вод з відмітки 42 м до відміток близько 15 м. Для отримання детальної інформації щодо стану ґрунтів у місці виникнення події необхідно проведення додаткових досліджень.

Півняк Г. Г. ректор НТУ «Дніпровська політехніка» поставив питання щодо можливості підключення газу до аспірантського блоку гуртожитку № 2 (просп. Дмитра Яворницького, 17), де на теперішній час проживають сім'ї в тому числі з дітьми. Також повідомив про наявність на території аварійного будинку газової котельної, яка забезпечує опалення декількох прилеглих будинків.

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Маковцев І. І. повідомив, що унаслідок перекриття руху транспорту у місці виникнення небезпечної події значно ускладнено рух транспорту по прилеглим вулицям, де рух транспорту дозволено. Запропоновано звернутись до Управління патрульної поліції у Дніпропетровській області стосовно організації роботи регулювальників на ділянках міських автошляхів в районі виникнення небезпечної події для забезпечення нормального руху транспорту.

За підсумками наданих пропозицій з урахуванням обговорення комісія

## В И Р І Ш И Л А:

1. Провести виїзд на місце події (просп. Дмитра Яворницького, 17) за участю представників НТУ «Дніпровська політехніка», Дніпровського міського управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, представників Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області, Управління патрульної поліції у Дніпропетровській області, департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, інших необхідних фахівців під час якої визначити:

1.1. Наявність безпечних маршрутів руху у приміщеннях аварійної будівлі.

1.2. Максимальну кількість осіб, які можуть одночасно зайти до аварійної будівлі.

1.3. Можливий порядок відвідування аварійної будівлі.

Термін: об 11.00 08.10.2019

2. Національному технічному університету «Дніпровська політехніка» (Півняк Г. Г.) звернутись до АТ «Дніпрогаз» стосовно можливості відновлення газопостачання до аспірантського блоку гуртожитку № 2 (просп. Дмитра Яворницького, 17) та визначення можливості подальшої експлуатації котельної, яка розташована на території аварійного будинку.

Термін: невідкладно

3. Компанії «Лімак» щоденно надавати комісії інформацію про результати спостереження за станом аварійної будівлі, завірені належним чином з супровідним листом.

Термін: постійно до завершення події

4. Департаменту громадського порядку і цивільного захисту звернутись до Управління патрульної поліції у Дніпропетровській області для

встановлення додаткових патрулів з регулювання руху по вулицям, прилеглим до перекритих для руху транспорту ділянок просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна.

Термін: невідкладно

5. Придніпровській державній академії будівництва та архітектури (Савицький М. В.), департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (Маковцев І. І.) у разі укладання договору на комплексне обстеження та надати технічні висновки стосовно стану будівельних конструкцій будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17), а також геологічних процесів, що відбуваються на прилеглий території врахувати пропозиції щодо включення до складу групи фахівців, що будуть виконувати указане комплексне обстеження та складання технічних висновків:

Садовенка Івана Олександровича – професора кафедри гідрогеології та інженерної геології НТУ «Дніпровська політехніка»;

Трегуба Миколу Володимировича – професора кафедри геодезії, проректора з перспективного розвитку НТУ «Дніпровська політехніка»;

Довбнича Михайла Михайловича – завідувача кафедри геофізичних методів розвідки НТУ «Дніпровська політехніка»;  
фахівців ТОВ НВП «ГІНТІЗ».

Термін: у разі укладання договору

Заступник голови комісії

Секретар комісії

О. В. Шикуненко

М. А. Ареп'єва



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки  
та надзвичайних ситуацій

---

ПРОТОКОЛ № 15

08.10.2019  
14.00

м. Дніпро

Головував: заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Шикуненко О. В.

Присутні: члени комісії та запрошені (за окремим списком)

- Слухали:
- I. Про можливість надання дозволу:
- на вхід до аварійної будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17) за особистими речами та документами осіб, які там проживали;
  - на відкриття руху транспорту, на ділянках просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна, прилеглих до аварійної будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).
- II. Про заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з осіданням (провалом) земної поверхні та, як наслідок, просіданням будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17)

I. Після виїзду до місця події, за підсумками вивчення попереднього інженерно-технічного обстеження аварійної будівлі гуртожитку № 2 по просп. Дмитра Яворницького, 17 у м. Дніпрі, наданого фахівцями Придніпровської державної академії будівництва та архітектури комісія

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Заборонити вхід у аварійну будівлю гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

Термін: до окремого рішення

2. Дніпровському відділу поліції ГУ НП У Дніпропетровській області, Управлінню патрульної поліції у Дніпропетровській області продовжувати виконання вимог п. 2 протоколу засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС № 11 від 06.10.2019.

Термін: до окремого рішення

3. Питання можливості надання дозволу на вхід до аварійної будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17), а також на відкриття руху транспорту, на ділянках просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна, прилеглих до указаної аварійної будівлі, розглянути після отримання експертних висновків за підсумками проведення інженерно-технічного обстеження зони взаємного впливу метрополітену (що будується) та прилеглих будівель в районі перехрестя просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна, а також геологічних процесів, що відбуваються на указаній території.

II. О 14.00 08.10.2019 вичерпано термін виконання Компанією «Лімак» рішення п. 1.1 протоколу засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС № 13 від 07.10.2019.

З метою негайної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з осіданням (провалом) земної поверхні та, як наслідок, просіданням будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17), що викликало у місті гостру транспорту проблему, за підсумками наданих пропозицій з урахуванням обговорення комісія

#### В И Р І Ш И Л А:

Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури звернутись до:

- Придніпровської державної академії будівництва та архітектури стосовно проведення інженерно-технічного обстеження зони взаємного впливу метрополітену (що будується) та прилеглих будівель в районі перехрестя просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна згідно проекту «Коригування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську», затвердженого рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 11.07.2019 № 675, з наданням відповідних висновків;
- «ДніпроДПНТР» Дніпропетровська філія державного підприємства «Український Державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань «УкрНДПНТВ» стосовно проведення інженерно-геологічних та геофізичних вишукувань для надання

висновків про геологічні процеси, що відбуваються в районі перехрестя просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна.

Оплату вартості робіт здійснити відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету.

Заступник голови комісії



О. В. Шикуненко

Секретар комісії

М. А. Ареп'єва



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки  
та надзвичайних ситуацій

---

ПРОТОКОЛ № 16

10.10.2019  
10.40

м. Дніпро

Головував: заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Шикуненко О. В.

Присутні: члени комісії та запрошені (за окремим списком)

Слухали: I. Про запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, унаслідок підтоплення територій міста в районі розташування об'єктів проведення земляних робіт, пов'язаних з розкриттям поверхні ґрунту.

II. Про забезпечення проведення комплексного обстеження стану будівельних конструкцій будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17), а також геологічних процесів, що відбуваються на прилеглий території.

I. Заступник міського голови, заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Шикуненко О. В. повідомив, що на території міста підприємствами та організаціями різних форм власності постійно проводяться роботи, пов'язані з розкриттям поверхні ґрунту. Такі об'єкти під час виникнення інтенсивних опадів можуть створювати загрозу виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій.

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Маковцев І.І. повідомив, що у зоні проведення геологічних досліджень, поблизу аварійної будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17), існує потреба відновити асфальтове покриття.

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, унаслідок підтоплення територій міста Дніпра в районах розташування об'єктів проведення земляних робіт, пов'язаних з відкриттям поверхні ґрунту комісія

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Виконавчим органам Дніпровської міської ради, керівникам комунальних підприємств та закладів, керівникам суб'єктів господарювання усіх форм власності, розташованих на території міста:

1.1. Здійснити ревізію усіх об'єктів та ділянок території міста Дніпра, на яких проводяться земляні роботи, пов'язані з розкриттям поверхні ґрунту.

Термін: до 17.10.2019

1.2. Вжити заходи щодо захисту усіх об'єктів та ділянок території міста Дніпра, на яких проводяться земляні роботи, пов'язані з розкриттям поверхні ґрунту, від затоплення поверхневими і ґрунтовими водами.

Термін: до 17.10.2019

## 2. Інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради:

2.1. Довести рішення (п. 1 цього протоколу) до керівників підприємств, установ, закладів, які отримали дозвіл на проведення земляних робіт, пов'язаних з розкриттям поверхні ґрунту на території міста.

Термін: невідкладно

2.2. Здійснювати моніторинг та контроль за виконанням рішення комісії (п. 1 цього протоколу).

Термін: постійно, починаючи з 10.10.2019

2.3. Про виконання рішень цього протоколу письмово доповісти комісії через департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради.

Термін: 17.10.2019

3. Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики оприлюднити рішення комісії (п. 1 цього протоколу).

Термін: 10.10.2019

3. Компанії «Лімак» відновити асфальтове покриття у зоні проведення геологічних досліджень, поблизу аварійної будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

Термін: невідкладно

II. З метою забезпечення комплексного обстеження стану будівельних конструкцій будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17), а також геологічних процесів, що відбуваються на прилеглий території, а також для забезпечення зручного пересування



пішоходів по ділянкам просп. Дмитра Яворницького, та просп. Гагаріна, комісія

### В И Р І Ш И Л А:

1. Дніпровському відділу поліції ГУ НП У Дніпропетровській області, Управлінню патрульної поліції у Дніпропетровській області, Національному технічному університету «Дніпровська політехніка» забезпечити доступ до будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17) та на прилеглу до нього територію фахівців ТОВ НВП «ГІНТІЗ», Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Компанії «Лімак», Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, які беруть участь у комплексному обстеженні стану будівельних конструкцій будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17), а також геологічних процесів, що відбуваються на прилеглий території.

Термін: на період проведення робіт

2. Комунальному підприємству «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради перенести огороження для забезпечення проходу пішоходів по просп. Дмитра Яворницького від вул. Олеся Гончара до вул. Героїв Крут, та по просп. Гагаріна від вул. Паторжинського до просп. Дмитра Яворницького.

Термін: з 10.10.2019

Заступник голови комісії



О. В. Шикуненко

Секретар комісії

М. А. Ареп'єва



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки  
та надзвичайних ситуацій

---

ПРОТОКОЛ № 17

10.10.2019  
17.00

м. Дніпро

Головував: заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Шичуленко О. В.

Присутні: члени комісії та запрошені (за окремим списком)

Слухали: Про забезпечення проведення комплексного обстеження стану будівельних конструкцій будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17), а також геологічних процесів, що відбуваються на прилеглий території.

За повідомленням представників Компанії «Лімак» продовжується спостереження за станом будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17) (далі – аварійна будівля). Протягом минулої доби руху у конструкціях аварійної будівлі по встановленим «маркам» не зафіксовано.

За інформацією фахівця «ДніпроДІНТР» Ревенка О. О. протягом дня 10.10.2019 пробурені 3 свердловини поблизу аварійної будівлі. За попередніми висновками рівень ґрунтових вод становить близько 15 м, поблизу фундамента аварійної будівлі спостерігаються пустоти, але остаточні висновки можна зробити тільки по завершенні усіх досліджень.

На 11.10.2019 заплановано спільне проходження ґрунтів з фахівцями Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (далі – ПДАБА) з метою виявлення «куполу» та напрямку руху води.

До участі у роботах з розкриття ґрунтів було залучено фахівців КП «Гідроспороди» ДМР. Закриття ям, які залишились після проведення робіт фахівцями «ДніпроДІНТР» здійснювалось силами та засобами Компанії «Лімак».

Щодо можливості надання дозволу на відкриття руху транспорту по перекритим на теперішній час ділянкам просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна Ревенко О. О. зазначив, що до вирішення цього питання можна повернутись лише після отримання остаточних результатів експертизи.

За повідомленням професора ДВНЗ ПДАБА Кірічека Ю. О. перелік осіб, які залучаються до проведення інженерно-технічного обстеження будівельних конструкцій аварійної будівлі було визначено наказом керівника

ДВНЗ ПДАБА. Початок робіт було призначено на 9.00 10.10.2019. Однак приступити до виконання робіт група фахівців не змогла через ряд організаційних моментів, в тому числі відсутності під час огляду кімнат гуртожитку фахівцями з інженерного обстеження аварійної будівлі супроводу з боку НТУ «Дніпровська політехніка» або представників поліції, а також через наявність у підвалі аварійної будівлі майна, яке заважатиме проведенню робіт.

До роботи з відкопування шурфів у підвалі аварійної будівлі планується залучити фахівців Компанії «Лімак» (за згодою керівництва Компанії «Лімак»).

Зі свого боку ректор НТУ «Дніпровська політехніка» Півняк Г. Г. повідомив, що з метою забезпечення вільного доступу, групі фахівців з проведення інженерно-технічного обстеження будівельних конструкцій аварійної будівлі буде надано план та ключі від усіх кімнат гуртожитку № 2.

За підсумками обговорення наданої інформації, з метою забезпечення комплексного обстеження стану будівельних конструкцій будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17), а також геологічних процесів, що відбуваються на прилеглий території, комісія

#### В И Р І Ш И Л А:

1. Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради звернутись до Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області стосовно забезпечення необхідної кількості працівників поліції для здійснення супроводу фахівців під час проведення інженерно-технічного обстеження будівельних конструкцій аварійної будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

Термін: невідкладно

2. Дніпровському відділу поліції ГУ НП У Дніпропетровській області забезпечити необхідну кількість працівників поліції для здійснення супроводу фахівців під час проведення інженерно-технічного обстеження будівельних конструкцій аварійної будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

Термін: з 11.10.2019 на період проведення робіт

3. Національному технічному університету «Дніпровська політехніка»:

3.1. Надати групі фахівців з проведення інженерно-технічного обстеження будівельних конструкцій аварійної будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17) по-етажний план указаної будівлі та ключі від кімнат з позначенням поверху та номеру кімнати.

Термін: з 11.10.2019 на період проведення робіт

3.2. Надати фахівцям «ДніпроДІНТР» план комунікацій, що проходять у дворі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

Термін: з 11.10.2019 на період проведення робіт

3.3. Забезпечити подачу електроенергії для живлення обладнання під час проведення комплексного обстеження стану будівельних конструкцій будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17), а також геологічних процесів, що відбуваються на прилеглий території.

Термін: з 11.10.2019 на період проведення робіт

Заступник голови комісії

О. В. Шикуленко

Секретар комісії

М. А. Ареп'єва



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки  
та надзвичайних ситуацій

---

ПРОТОКОЛ № 18

15.10.2019  
15.00

м. Дніпро

Головував: заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Шикуненко О. В.

Присутні: члени комісії та запрошені (за окремим списком)

Слухали: Про можливість відкриття руху транспорту на ділянках просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна, прилеглих до аварійної будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

Про можливість надання дозволу працівникам НТУ «Дніпровська політехніка» на вхід до приміщень аварійної будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

Професора ДВНЗ ПДАБА Кірічек Ю. О. повідомив, що за попередніми висновками найбільш ймовірною причиною просідання будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17) (далі – аварійна будівля) була дощова вода, яка потрапляла до котловану на розі просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна. Орієнтовний термін закінчення робіт з обстеження стану конструкцій аварійної будівлі – 21.10.2019.

Найближчим часом будуть доопрацьовані робочі креслення тимчасового підсилення конструкцій аварійної будівлі.

Занепокоєння викликає наявність води у приміщенні котельної, розташованої у аварійній будівлі, оскільки це може спричинити просідання іншої частини будівлі.

Стосовно можливості надання дозволу на відкриття руху транспорту по перекритим на теперішній час ділянкам просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна Кірічек Ю. О. висловив думку, що такий дозвіл надавати не можна до повного завершення обстеження та отримання остаточних висновків щодо стану аварійної будівлі, а найкраще після здійснення тимчасового підсилення конструкцій аварійної будівлі.

Професор НТУ «Дніпровська політехніка» Садовенко І. О., який бере участь у обстеженні аварійної будівлі та прилеглих до неї територій, погодився з думкою Кірічека Ю. О. щодо попереднього визначення причин аварії, а також з тим, що відкриття руху транспорту можливе лише після здійснення тимчасового підсилення конструкцій аварійної будівлі. Однак не погодився з тим, що наявність води у приміщеннях котельної може суттєво вплинути на стан аварійної будівлі.

Ректор НТУ «Дніпровська політехніка» Півняк Г. Г. повідомив, що котловани, вириті під час будівництва метрополітену до теперішнього часу існують. Необхідно доручити підприємствам, які здійснюють будівництво метрополітену, обстежити ці котловани та вжити заходи щодо їх закриття або недопущення потрапляння до них ґрунтових та поверхневих вод.

Півняк Г. Г. повідомив, що для недопущення погіршення санітарного стану будівлі гуртожитка № 2 адміністрація НТУ «Дніпровська політехніка» підготувалась до очищення приміщень аварійної будівлі від зіпсованих продуктів харчування та інших біологічних залишків, які утворились у період, коли вхід до аварійної будівлі було заборонено. З цією метою утворені відповідні групи, що готові приступити до роботи, як тільки отримають дозвіл увійти у аварійну будівлю.

Стосовно можливості підключення аварійної будівлі до електропостачання Півняк Г. Г. зауважив, що з метою недопущення короткого замикання спочатку необхідно від'єднати від електричної мережі усі залишені у гуртожитку № 2 електроприлади.

За інформацією фахівця «ДніпроДІНТР» Ревенка О. О. станом на 15.10.2019 пробурено 14 свердловин поблизу аварійної будівлі. В основному ґрунти знаходяться у твердому стані при природній вологості, рівень ґрунтових вод становить від 16 до 20 м. Але викликає занепокоєння стан в районі свердловини № 5, яка пробурена поблизу частини аварійної будівлі, де розташована котельня. Тут спостерігається замочування ґрунту до 6,5 м, ґрунт знаходиться у пластичному стані. Також існують інші ділянки із замоченим ґрунтом. Це свідчить про локальні витoki води. Причиною можуть бути дощові води. Поблизу фундаменту аварійної будівлі спостерігаються пустоти.

Доцільно котловани, існуючі поблизу аварійної будівлі, засипати сухим суглинистим ґрунтом з ущільненням до нормальної щільності ґрунту та заасфальтувати. Остаточні висновки про стан ґрунтів в районі аварійної будівлі будуть зроблені по завершенні лабораторних досліджень.

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради Чудновський О. В. запропонував звернутись до Управління патрульної поліції у Дніпропетровській області стосовно виділення додаткових екіпажів для регулювання дорожнього руху по вул. Героїв Крут та вул. Академіка Чекмарьова.

За підсумками обговорення наданої інформації комісія

## В И Р І Ш И Л А:

1. Питання щодо відновлення руху транспорту на ділянках просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна, прилеглих до аварійної будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17), розглянути після отримання експертного висновку про стан конструкцій аварійної будівлі.

2. Компанії «Лімак»:

2.1 Здійснити ревізію усіх котлованів, які вирито під час будівництва метрополітену та розташовані поблизу навчальних корпусів і гуртожитків НТУ «Дніпровська політехніка», та вжити заходи щодо їх закриття або недопущення потрапляння до них ґрунтових та поверхневих вод.

Термін: невідкладно

2.2. Про вжиті заходи та їх результати повідомити комісію через департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради.

Термін: 18.10.2019

3. Національному технічному університету «Дніпровська політехніка» (Півняк Г. Г.):

3.1. Спільно з професором ДВНЗ ПДАБА Кірічеком Ю. О. скласти план-схему безпечних зон у приміщенні аварійної будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

Термін: до 9.00 16.10.2019

3.2. З метою запобігання погіршення санітарного стану приміщень аварійної будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17):

- дозволити вхід до кімнат указанного гуртожитка групам, утвореним адміністрацією НТУ «Дніпровська політехніка» (далі – санітарні групи), для очищення приміщень аварійної будівлі від зіпсованих продуктів харчування та інших біологічних залишків, які утворились у період, коли вхід до аварійної будівлі було заборонено;

- прохід у приміщеннях аварійної будівлі здійснювати суворо за план-схемою безпечних зон (п. 3.1. цього протоколу). Прохід у небезпечні зони, в тому числі позначені на місці, СУВОРО ЗАБОРОНЕНО!

- вхід санітарним групам до кімнат аварійної будівлі здійснювати у супроводі представників Дніпровського відділу поліції ГУ НП у Дніпропетровській області та уповноваженого представника НТУ «Дніпровська політехніка».

Термін: з 9.00 16.10.2019 до завершення робіт

4. Дніпровському міському управлінню ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (Погорелов В. В.) забезпечити чергування рятувальників під час проведення робіт у приміщеннях та на території аварійної будівлі, пов'язаних із з'ясуванням причин та ліквідацією наслідків просідання конструкцій аварійної будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

Термін: у період проведення робіт

5. Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради звернутись до Управління патрульної поліції у Дніпропетровській області стосовно виділення необхідної кількості екіпажів патрульної поліції для здійснення регулювання дорожнього руху по вул. Героїв Крут та вул. Академіка Чекмарьова.

Термін: невідкладно

Заступник голови комісії

Секретар комісії

Two handwritten signatures in blue ink are present. The top signature is larger and more stylized, while the bottom one is smaller and more compact. Both appear to be in cursive script.

О. В. Шикуненко

М. А. Арєп'єва





ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки  
та надзвичайних ситуацій

---

ПРОТОКОЛ № 19

16.10.2019  
11.00

м. Дніпро

Головував: заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Шичуленко О. В.

Присутні: члени комісії та запрошені (за окремим списком)

Слухали: Про хід виконання рішень міської комісії з питань ТЕБ та НС (протокол № 16 від 10.10.2019)

Заступник міського голови, заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Шичуленко О. В. повідомив, що за попередніми висновками експертів стан аварійної будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17) (далі – аварійна будівля) стабілізувався, рух конструкцій не спостерігається, рівень ґрунтових вод становить від 16 до 20 м. За попередніми висновками експертів найбільш ймовірною причиною просідання аварійної будівлі була дощова вода, яка потрапляла до котловану на розі просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна.

Оскільки на території міста підприємствами та організаціями різних форм власності постійно проводяться роботи, пов'язані з розкриттям поверхні ґрунту, під час засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС 10.10.2019 (протокол № 16) було прийнято рішення керівникам суб'єктів господарювання усіх форм власності, розташованих на території міста, здійснити ревізію усіх об'єктів та ділянок території міста Дніпра, на яких проводяться земляні роботи, пов'язані з розкриттям поверхні ґрунту та вжити заходи щодо захисту таких об'єктів і ділянок, від затоплення поверхневими і ґрунтовими водами.

Доведення рішень комісії (п. 1 протоколу № 16 від 10.10.2019) до керівників підприємств, установ, закладів, які отримали дозвіл на проведення земляних робіт, пов'язаних з розкриттям поверхні ґрунту на території міста та здійснення моніторингу та контролю за виконанням указанного рішення комісії було доручено Інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради.

За повідомленням директора КП «Управління по контролю за благоустроєм міста» ДМР Кучерука Д. О. станом на цей час у місті існує 50

об'єктів, де ведуться роботи, пов'язані з розкриттям поверхні ґрунту. Серед них об'єкти КП «Дніпроводоканал» ДМР, КП «Теплоенерго» ДМР, АТ ДТЕК «Дніпровські електромережі», ПАТ «Дніпрогаз», а також 3 об'єкта, пов'язаних з будівництвом метрополітену. Працівниками КП «Управління по контролю за благоустроєм міста» постійно здійснюється моніторинг проведення таких робіт.

На теперішній час у суб'єктів господарювання, що здійснюють будівництво метрополітену та пов'язані з ним роботи, немає чинних ордерів на виконання робіт з розкриття поверхні ґрунту. Останні ордери були отримані у 2018 році, термін дії яких закінчився. Не зважаючи на неодноразові письмові звернення до керівництва будівництва метрополітену продовжують існувати не закриті ними котловани, приямки тощо.

Також на території міста залишаються ділянки, на яких після завершення суб'єктами господарювання різних форм власності, в тому числі комунальними, робіт з розкриття ґрунту, не відновлюється благоустрій. Серед іншого не відновлюється асфальтове покриття у місці проведених робіт. Таких об'єктів у місті станом на 16.10.2019 налічується 794.

За підсумками обговорення наданої інформації, з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, унаслідок підтоплення територій міста Дніпра в районах розташування об'єктів проведення земляних робіт, пов'язаних з відкриттям поверхні ґрунту, комісія

#### В И Р І Ш И Л А:

1. Виконавчим органам Дніпровської міської ради, керівникам комунальних підприємств та закладів, керівникам суб'єктів господарювання усіх форм власності, розташованих на території міста:

1.1. Завершити ревізію усіх об'єктів та ділянок території міста Дніпра, на яких проводяться земляні роботи, пов'язані з розкриттям поверхні ґрунту.

Термін: до 22.10.2019

1.2. Вжити заходи щодо захисту усіх об'єктів та ділянок території міста Дніпра, на яких проводяться земляні роботи, пов'язані з розкриттям поверхні ґрунту, від осипання, затоплення поверхневими і ґрунтовими водами.

Термін: до 22.10.2019

1.3. На об'єктах, де земляні роботи, пов'язані з розкриттям поверхні ґрунту, завершено, провести роботи з благоустрою ділянки, на якій проводилися роботи, в тому числі відновити асфальтове покриття.

Термін: до 22.10.2019

2. Інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради (Мороз Р. В.) спільно з КП «Управління по контролю за благоустроєм міста» ДМР (Кучерук Д. О.):

2.1. Письмово довести рішення (п. 1 цього протоколу) до керівників підприємств, установ, закладів, які отримали дозвіл на проведення земляних робіт, пов'язаних з розкриттям поверхні ґрунту на території міста.

Термін: невідкладно

2.2. Здійснювати моніторинг та контроль за виконанням рішення комісії (п. 1 цього протоколу).

Термін: постійно

2.3. Про виконання рішень цього протоколу доповісти на засіданні комісії.

Термін: 21.10.2019 о 10.00

Заступник голови комісії


О. В. Шикуненко

Секретар комісії

М. А. Ареп'єва



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки  
та надзвичайних ситуацій

---

ПРОТОКОЛ № 20

17.10.2019  
12.00

м. Дніпро

Головував: заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Шичуленко О. В.

Присутні: члени комісії та запрошені (за окремим списком)

Слухали: Про можливість надання дозволу працівникам та студентам НТУ «Дніпровська політехніка» на вхід до приміщень аварійної будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

Студенти, які мешкали у гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17) наполягають на наданні дозволу зайти у кімнати і забрати особисті речі та документи, які там залишаються.

Студент інституту природокористування НТУ «Дніпровська політехніка» Чернов І. М. висловив бажання увійти до складу однієї з санітарних груп, утворених адміністрацією НТУ «Дніпровська політехніка», щоби особисто забрати власні речі, документи та взяти участь у приведенні кімнати у належний санітарний стан. Також він висловив занепокоєння щодо стану збереження особистих речей мешканців гуртожитку № 2.

Студент інституту природокористування НТУ «Дніпровська політехніка» Ясницький А. С. запитав щодо терміну часу, через який можна отримати дозвіл мешканцям аварійної будівлі гуртожитку № 2 (просп. Дмитра Яворницького, 17) (далі – аварійна будівля) увійти до кімнат і забрати особисті речі і документи, а також чи можна зайти до аварійної будівлі за власною заявою мешканців гуртожитку або їх батьків.

Заступник голови комісії Шичуленко О. В. пояснив, що заборона на вхід до приміщень аварійної будівлі та на прилеглу до неї територію встановлена з метою забезпечення безпеки самих мешканців гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка», а також безпеки інших громадян щонайменше до отримання остаточного висновку експертів щодо стану аварійної будівлі, але можуть бути збільшені на час, необхідний для виконання робіт з укріплення її будівельних конструкцій.

Т.в.о. заступника начальника Дніпровського відділу поліції ГУ НП у Дніпропетровській області Дорош Р. В. запевнив присутніх, що аварійна будівля та прилегла до неї територія охороняється належним чином.

Професор ДВНЗ ПДАБА Кірічек Ю. О. повідомив таке. Відпрацьовано схеми тимчасового підсилення конструкцій аварійної будівлі. Але стан аварійної будівлі поступово погіршується. Вірогідною причиною є виявлений у місці просідання будівлі виток води невідомої природи, який продовжується весь час з початку події. Є припущення що це може бути водопровідна вода, або вода, що знаходиться у системі опалення. Необхідно терміново вжити заходи стосовно виявлення джерела витoku води.

За підсумками обговорення наданої інформації комісія

## В И Р І Ш И Л А:

1. Заборонити вхід до аварійної будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17) студентам НТУ «Дніпровська політехніка».

Термін: до окремого рішення

2. Національному технічному університету «Дніпровська політехніка» (Півняк Г. Г.):

2.1. Доручити санітарним групам, утвореним адміністрацією НТУ «Дніпровська політехніка», за письмовою заявою мешканців гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17) виносити їх особисті речі та документи.

Відповідальність за визначення порядку та організацію винесення з аварійної будівлі особистих речей та документів мешканців гуртожитку № 2 та їх збереження до моменту передачі власникам покладається на адміністрацію НТУ «Дніпровська політехніка».

Термін: постійно до завершення робіт

2.2. Прохід санітарних груп у приміщеннях аварійної будівлі здійснювати суворо за Планом-схемою умовних меж аварійно-небезпечної зони, наданим ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Термін: постійно до завершення робіт

2.3. Вхід санітарним групам до кімнат аварійної будівлі здійснювати у супроводі представників Дніпровського відділу поліції ГУ НП у Дніпропетровській області та уповноваженого представника НТУ «Дніпровська політехніка».

Термін: постійно до завершення робіт

2.4. З метою виявлення причин та джерел витоків води у місці просідання та деформації аварійної будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17), а також запобігання погіршення стану аварійної будівлі:

- організувати проведення аналізу води, виток якої виявлено у місці просідання та деформації аварійної будівлі;

Термін: невідкладно

- здійснити обстеження мереж водо та теплопостачання у аварійній будівлі з метою виявлення можливих пошкоджень та джерела витоків води;

Термін: невідкладно

- вжити вичерпні заходи з недопущення витоків води з внутрішніх мереж водо та теплопостачання аварійної будівлі.

Термін: невідкладно

Заступник голови комісії

О. В. Шикуненко

Секретар комісії

М. А. Ареп'єва



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки  
та надзвичайних ситуацій

---

ПРОТОКОЛ № 21

21.10.2019  
14.00

м. Дніпро

Головував: заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Шичуленко О. В.

Присутні: члени комісії та запрошені (за окремим списком)

Слухали: Про виконання рішень міської комісії з питань ТЕБ та НС щодо ліквідації наслідків НС, пов'язаної з осіданням (провалом) земної поверхні та, як наслідок, просіданням будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17)

Заступник голові комісії Шичуленко О. В. поставив питання щодо виконання рішень комісії, прийнятих на попередніх засіданнях, спрямованих на ліквідацію наслідків НС, пов'язаної з осіданням (провалом) земної поверхні та, як наслідок, просіданням будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

Ректор НТУ «Дніпровська політехніка» Півняк Г. Г. повідомив, що на виконання попередніх рішень міської комісії з питань ТЕБ та НС санітарними групами, утвореними з числа співробітників НТУ «Дніпровська політехніка», проводяться роботи з очищення приміщень аварійної будівлі від зіпсованих продуктів харчування.

Під час виконання робіт прохід у приміщеннях аварійної будівлі здійснюється за план-схемою умовних меж аварійно-небезпечної зони, наданою Придніпровською державною академією будівництва та архітектури. Також за письмовою заявою мешканців гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» працівники санітарних груп виносять їх особисті речі та документи. Вхід санітарних груп до кімнат аварійної будівлі здійснюється у супроводі представників Дніпровського відділу поліції ГУ НП у Дніпропетровській області. На 13.00 21.10.2019 санітарні групи пройшли 94 кімнати із 189.

Також Півняк Г. Г. висловив занепокоєння тим, що поблизу місця виникнення аварії залишаються відкритими котловани, які мають відношення до будівництва метрополітену, та наполягав на негайному їх закритті.

Таку ж думку стосовно котлованів, які знаходяться поблизу аварійної будівлі, висловив начальник Дніпровського міського управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Погорелов В. В.

Професор ДВНЗ ПДАБА Кірічек Ю. О. повідомив таке. На теперішній час завершено обстеження стану будівельних конструкцій гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка». Отримано висновки професора НТУ «Дніпровська політехніка» Садовенка І. О. Отримані матеріали узагальнюються та готується експертний висновок. Очікуваний термін завершення роботи над експертним висновком 28.10.2019, після чого можна буде здійснювати тимчасове підсилення конструкцій аварійної будівлі згідно розроблених схем.

Також Кірічек Ю. О. повідомив, що у місці просідання будівлі припинився виток води невідомої природи, але її джерело так і не виявлено. Він наголосив, що з метою запобігання обрушення аварійна будівля потребує проведення робіт з підсилення її конструкцій. Після цього можна розглядати питання відкриття руху транспорту.

Директор КП «Гідроспороди» ДМР Лазарєв В. В. повідомив, що будь-яких витоків води з мереж, що обслуговуються підпорядкованим підприємством, не виявлено.

Представник АТ «Лімак Іншаат Санаї ве Тіджарет А.Ш.» (далі Компанія «Лімак») Кулик Д. В. повідомив, що Компанія «Лімак» готова виконати роботи з тимчасового підсилення конструкцій аварійної будівлі. З метою підготовки до проведення робіт необхідно надати доступ до аварійної будівлі працівникам Компанії «Лімак», які будуть здійснювати роботи, а також представникам страхової компанії.

За підсумками обговорення наданої інформації комісія

#### В И Р І Ш И Л А:

1. Компанії «Лімак» вжити вичерпних заходів щодо закриття котлованів, розташованих в межах будинків 17, 19, 21 по просп. Дмитра Яворницького, з додержанням усіх технічних вимог.

Термін: невідкладно

2. Національному технічному університету «Дніпровська політехніка» (Півняк Г. Г.) розглянути можливість укладання угоди з Компанією «Лімак» на проведення робіт з підсилення конструкцій аварійної будівлі гуртожитку № 2 (просп. Дмитра Яворницького, 17). Про прийняте рішення повідомити комісію.


Термін: до 22.10.2019



3. У разі прийняття рішення про проведення Компанією «Лімак» робіт з підсилення конструкцій аварійної будівлі гуртожитка № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17), дозволити вхід до аварійної будівлі представникам страхової компанії (визначеним окремим письмовим повідомленням Компанії «Лімак»), а також працівникам Компанії «Лімак», які будуть залучені до проведення цих робіт.

Термін: у разі прийняття рішення на проведення робіт

Заступник голови комісії



О. В. Шикуленко

Секретар комісії



М. А. Ареп'єва



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки  
та надзвичайних ситуацій

---

ПРОТОКОЛ № 22

28.10.2019  
14.00

м. Дніпро

Головував: заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Шичуленко О. В.

Присутні: члени комісії та запрошені (за окремим списком)

Слухали: 1. Про висновки за підсумки інженерно-технічного обстеження зони взаємного впливу метрополітену (що будується) та прилеглих будівель, а також інженерно-геологічних та геофізичних вишукувань в районі перехрестя просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна і заходи щодо недопущення подальшого розвитку надзвичайної ситуації, пов'язаної з осіданням (провалом) земної поверхні та, як наслідок, просіданням будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

2. Про можливість надання дозволу на відкриття руху транспорту, на ділянках просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна, прилеглих до аварійної будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

Професор ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури Кірічек Ю. О. доповів про висновки, викладені у Звіті «Інженерно-технічне обстеження зони взаємного впливу метрополітену (що будується) та прилеглих будівель в районі перехрестя просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна м. Дніпро» (далі – Звіт). Він повідомив, що аварійний стан будівлі виник з причин нерівномірних деформацій будівлі внаслідок просідання лесових ґрунтів після замочування основи. Причиною замочування основи могло бути накопичення води від зливи 05.10.2019 у порожнинах, які виникли після прокладки комунікацій під стіною будівлі, унаслідок розмиву поверхневими та фільтраційними потоками на схилі уздовж фундаменту, фільтрації з поверхні через численні пошкодження у вимощенні та з витоків із несправних комунікацій. За даними інженерно-

геологічних та геофізичних вишукувань ще одна зона замочування ґрунту виникла у протилежній частині будівлі під котельнею. Підвал у цій частині будівлі підтоплений водами з трубопроводів.

Ремонтно-відновлювальні роботи будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» необхідно виконати у два етапи. З метою запобігання обрушенню аварійних конструкцій, у першу чергу необхідно застосувати тимчасове їх підсилення згідно наданих зі Звітом креслень. Після цього слід виконати підсилення фундаменту, розбирання пошкоджених внаслідок просідання конструкцій, відновлення та ремонт аварійних і непридатних до експлуатації конструкцій.

За підсумками проведеного обстеження рекомендовано таке. Осушити підвал та провести ревізію котельної та комунікацій (водопровід, водовідведення, опалення). Організувати відведення атмосферних опадів з покрівлі у зливову каналізацію. Додатково дослідити зони розущільненого ґрунту уздовж зовнішньої стіни будівлі по просп. Дмитра Яворницького, виконати ремонт вимощення та тротуарів, а також генеральному підряднику будівництва метрополітену організувати постійні геодезичні спостереження протягом періоду будівництва метрополітену.

Стосовно можливості відкриття руху транспорту на прилеглих до аварійної будівлі ділянках просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна Кірічек Ю. О. висловив думку, що відкриття руху транспорту можливо лише після виконання тимчасового підсилення аварійних конструкцій будівлі гуртожитку № 2 ТНУ «Дніпровська політехніка», оскільки вібрації від руху транспорту можуть негативно вплинути на стан аварійних конструкцій.

Фахівець «ДніпроДПНТР» Дніпропетровська філія державного підприємства «Український Державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань «УкрНДПНТБ» (далі – «ДніпроДПНТР») Ревенко О. О. повідомив, що за підсумками інженерно-геологічних та геофізичних вишукувань було виділено дві зони замочування. Перша в районі аварійної стіни, друга – у протилежній частині будівлі під котельнею, де сьогодні спостерігалася свіжа тріщина. Рекомендовано провести заходи, що відвернуть загрозу замочування ґрунтів, аналогічні тим, що наведено у Звіті ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Заступник голові комісії Шикуненко О. В. поставив питання представнику АТ «Лімак Іншаат Санаї ве Тіджарет А.Ш.» (далі Компанія «Лімак») Курінному О. стосовно виконання рішення комісії (протокол № 21 від 21.10.2019) щодо закриття котлованів, розташованих в межах будинків 17, 19, 21 по просп. Дмитра Яворницького, з додержанням усіх технічних вимог. Курінний О. повідомив, що сьогодні 28.10.2019 очікується звершення указаних робіт, включаючи асфальтування.

Доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології НТУ «Дніпровська політехніка» Деревягіна Н. І., посилаючись на висновки групи фахівців НТУ «Дніпровська політехніка» на чолі з професором Садовенком І. О.,

повідомила, що відкриття руху транспорту (окрім трамваїв) поблизу аварійної будівлі можливо, але за умови обмеження швидкості руху.

Заступник голові комісії Шичуленко О. В. висловив думку, що під час прийняття рішення щодо відновлення руху транспорту на прилеглих до аварійної будівлі ділянках просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна необхідно враховувати насамперед питання безпеки громадян, та необхідність запобігти подальшому погіршенню стану аварійної будівлі. Він запропонував провести додаткове обговорення цього питання із залученням фахівців ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», НТУ «Дніпровська політехніка», «ДніпроДПНТР».

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Маковцев І. І. висловив думку, що у разі неможливості на теперішній час відкриття руху транспорту, необхідно вирішити питання про виконання робіт з тимчасового підсилення аварійних конструкцій будівлі гуртожитку № 2 «НТУ «Дніпровська політехніка» за кресленнями, наданими Придніпровською академією будівництва та архітектури.

Представник Компанії «Лімак» підтвердив готовність виконати роботи з тимчасового підсилення конструкцій аварійної будівлі, але зазначив, що не вирішено питання укладання договору на проведення таких робіт.

Ректор НТУ «Дніпровська політехніка» Півняк Г. Г. повідомив, що фахівці НТУ «Дніпровська політехніка» провели консультації з відповідними фахівцями Міністерства освіти та науки України та Державної казначейської служби України. За підсумками цих консультацій було з'ясовано, що НТУ «Дніпровська політехніка» не може укласти договір на проведення робіт з тимчасового підсилення конструкцій аварійної будівлі з Компанією «Лімак».

З метою запобігання подальшому погіршенню стану аварійної будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17), а також забезпечення можливості відновлення руху транспорту на прилеглих до нього ділянках просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна, за підсумками обговорення наданої інформації комісія

## В И Р І Ш И Л А:


1. Компанії «Лімак» провести роботи з підсилення аварійних конструкцій гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17) за кресленнями, наданими ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» зі Звітом «Інженерно-технічне обстеження зон взаємного впливу метрополітену (що будується) та прилеглих будівель в районі перехрестя просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна м. Дніпро», з подальшим врегулюванням договірних питань.

Термін: невідкладно

2. Провести додаткове обговорення питання можливості відновлення руху транспорту на прилеглих до аварійної будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» ділянках просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна із залученням фахівців ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», НТУ «Дніпровська політехніка», «ДніпроДПНТР».

Термін: 30.10.2019

Заступник голови комісії



О. В. Шикуненко

Секретар комісії



М. А. Ареп'єва



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки  
та надзвичайних ситуацій

---

ПРОТОКОЛ № 23

30.10.2019  
11.00

м. Дніпро

Головував: заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Шичуленко О. В.

Присутні: члени комісії та запрошені (за окремим списком)

Слухали: 1. Про хід робіт з тимчасового укріплення аварійних конструкцій будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17)  
2. Про можливість надання дозволу на відкриття руху транспорту, на ділянках просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна, прилеглих до аварійної будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

Проректор з господарчої роботи НТУ «Дніпровська політехніка» Григор'єв О. Є. звернувся з проханням внести до протоколу таке: 28.10.2019 на засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС ректором НТУ «Дніпровська політехніка» Півняком Г. Г. було надано копію постанови про визнання потерпілим та допуск до участі представника від 25.10.2019 прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область, управління процесуального керівництва Прокуратури Дніпропетровської області Науменка Ю. (додається).

Заступник керівника проекту АТ «Лімак Іншаат Санаї ве Тіджарет А.Ш.» (далі Компанія «Лімак») Кулик Д. В. повідомив, що фахівці компанії отримали документацію на проведення робіт з тимчасового укріплення аварійних конструкцій будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17) (далі аварійна будівля) та 29.10.2019 приступили до їх виконання. Орієнтовний термін закінчення робіт 06.11.2019. Кулик Д. В. висловив думку щодо необхідності

нагляду за ходом виконання указаних робіт з боку фахівців ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (далі – ДВНЗ «ПДАБА»), які розробили відповідні креслення.

Заступник голови комісії Шикуненко О. В. підтримав думку Кулика Д. В., а також запропонував по завершенні робіт запросити фахівців ДВНЗ «ПДАБА» та НТУ «Дніпровська політехніка» для огляду встановленого тимчасового укріплення конструкцій аварійної будівлі та надання відповідного письмового висновку.

Заступник начальника Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Дорош Р. Є. поставив питання щодо можливого терміну завершення здійснення охорони аварійної будівлі працівниками поліції. Шикуненко О. В. повідомив, що це питання буде розглянуто після завершення робіт з тимчасового укріплення конструкцій аварійної будівлі та надання відповідних висновків компетентних фахівців.

Заступник голови комісії Шикуненко О. В. запросив фахівців ДВНЗ «ПДАБА» та НТУ «Дніпровська політехніка» висловити свою думку стосовно можливості відновлення руху транспорту на прилеглих до аварійної будівлі ділянках просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна.

Професор ДВНЗ «ПДАБА» Ландо О. Є. та професор НТУ «Дніпровська політехніка» Садовенко І. О. одноставно висловились про те, що відновити рух транспорту на указаних ділянках можна лише після завершення робіт з тимчасового укріплення конструкцій аварійної будівлі.

Професор НТУ «Дніпровська політехніка» Садовенко І. О. запропонував у перший тиждень після відкриття руху транспорту увести обмеження швидкості руху транспорту та здійснювати спостереження за станом аварійної будівлі.

Директор департаменту транспорт у та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Маковцев І. І. вніс пропозицію: з метою завчасної підготовки до відкриття руху транспорту звернутись до Управління патрульної поліції у Дніпропетровській області стосовно розроблення тимчасової схеми організації дорожнього руху на прилеглих до аварійної будівлі ділянках просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна. Залучити до цієї роботи фахівців ДВНЗ «ПДАБА» та НТУ «Дніпровська політехніка».

За підсумками обговорення наданої інформації комісія

#### В И Р І Ш И Л А:

1. ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» забезпечити здійснення нагляду за проведенням Компанією «Лімак» робіт з підсилення аварійних конструкцій гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17) за кресленнями, наданими ДВНЗ «ПДАБА» зі Звітом «Інженерно-технічне обстеження зон взаємного впливу метрополітену (що будується) та прилеглих будівель в районі перехрестя просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна м. Дніпро», із залученням фахівців НТУ «Дніпровська політехніка».

Термін: в період виконання робіт до їх завершення

2. Компанії «Лімак» повідомити комісію про завершення робіт з підсилення аварійних конструкцій гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

Термін: негайно по завершенню робіт

3. Управлінню патрульної поліції в Дніпропетровській області спільно з ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» та НТУ «Дніпровська політехніка» розробити тимчасову схему організації дорожнього руху на ділянках просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна, прилеглих до аварійної будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17). Розроблену схему надати комісії через департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради.

Термін: невідкладно

Заступник голови комісії

О. В. Шикуленко

Секретар комісії

М. А. Ареп'єва





Прокуратура України

## ПРОКУРАТУРА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

49044, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 38

факс (056) 718-13-22

### ПОСТАНОВА про визнання потерпілим та допуск до участі представника

м. Дніпро

«25» жовтня 2019 року

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область, управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область, та слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції Науменко Юрій Олександрович, розглянувши матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000912 від 19.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, –

### ВСТАНОВИВ:

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018040000000912, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2018, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДФС, Дніпровської міської ради та АТ «Лімак Іншаат Санаї Ве Тіджарет Анонім Шіркети», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2016 року відбувся міжнародний тендер згідно якого турецька компанія АТ "ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ" стала переможцем і згідно рішення сесії Дніпровської міськради від 07.09.2016 замовником будівництва першої черги визначено КП «Дніпропетровський метрополітен».

У відповідності з вищевикладеним здійснено передачу всіх стволів, будівельних майданчиків, споруд, будівель, обладнання, майна, незавершеного будівництва до Замовника КП «Дніпропетровський метрополітен», а Замовник

одразу ж передав вказане майно до АТ "ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ".

З 2017 року АТ "ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ" виконав лише 5% від загального обсягу робіт з численними порушеннями ДБН, підзаконних нормативно-правових актів, законів у сфері містобудівної діяльності, що призвело до тяжких наслідків у вигляді матеріальних збитків територіальній громаді міста Дніпро, юридичним та фізичним особам – власникам пошкодженого майна.

Зокрема, 5 жовтня 2019 року в результаті порушення технології будівництва метрополітену АТ "ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ", під час виносу мереж водопостачання та водовідведення, інших комунікацій сталася просадка фундаменту та руйнування будинку студентського гуртожитку в районі станції метро «Історичний музей» за адресою: місто Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 17. До того ж, під час проведення робіт із будівництва метрополітену пошкоджені будівлі за адресою: місто Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 19, 21. Необхідно зазначити, що усі вказані будинки перебувають на балансі НТУ «Дніпровська політехніка».

25.10.2019 НТУ «Дніпровська політехніка» подала до прокуратури заяву про залучення до вказаного кримінального провадження як потерпілого і допуск її представників до участі у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 55, 56, 58, 110 КПК України, –

### **ПОСТАНОВИВ:**

1. Визнати НТУ «Дніпровська політехніка» потерпілим у кримінальному провадженні № 4201804000000912 та допустити її представників до участі у кримінальному провадженні.
2. Залучити спеціалістів та інших посадових осіб НТУ «Дніпровська політехніка» до проведення слідчих дій у кримінальному провадженні як представників потерпілого.
3. Доручити спеціалістам та іншим посадовим особам НТУ «Дніпровська політехніка» складання документів, що уточнюють розмір завданих збитків та встановлюють причини настання наслідків у вигляді руйнування будівель за адресою: місто Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 17, 19, 21.
4. Вказана постанова є обов'язковою для виконання.

**Прокурор відділу**

**процесуального керівництва досудовим розслідуванням,**

**яке здійснюється слідчими територіального управління**

**Державного бюро розслідувань, розташованого**

**у місті Полтаві, що поширює свою діяльність**

**на Дніпропетровську область,**

**управління процесуального керівництва**



**Ю.Науменко**



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки  
та надзвичайних ситуацій

---

ПРОТОКОЛ № 24

06.11.2019  
14.00

м. Дніпро

Головував: заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Шикуненко О. В.

Присутні: члени комісії та запрошені (за окремим списком)

Слухали: Про проведення робіт з тимчасового укріплення аварійних конструкцій будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17) та подальше здійснення її охорони.

Заступник начальника Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Дорош Р. Є. повідомив, що на теперішній час доцільно розглянути питання завершення здійснення охорони аварійної будівлі працівниками поліції.

Заступник голови комісії Шикуненко О. В. запропонував керівництву НТУ «Дніпровська політехніка» вирішити питання організації охорони будівлі гуртожитку № 2, уклавши відповідний договір з охоронною організацією.

Провідний юрист НТУ «Дніпровська політехніка» Бабенко М. В. висловив побажання адміністрації НТУ «Дніпровська політехніка» отримати для вивчення копію Звіту «Інженерно-технічне обстеження зон взаємного впливу метрополітену (що будується) та прилеглих будівель в районі перехрестя просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна м. Дніпро», наданого ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Заступник керівника проекту АТ «Лімак Іншаат Санаї ве Тіджарет А.Ш.» Кулик Д. В. повідомив, що фахівці компанії завершили перший етап робіт з тимчасового укріплення аварійних конструкцій будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17) та приступили до виконання другого етапу.

За підсумками обговорення порушених питань комісія

**В И Р І Ш И Л А:**

1. НТУ «Дніпровська політехніка» укласти договір з охоронною організацією для здійснення охорони будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

Про укладання договору письмово повідомити комісію та Дніпровський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Термін: до 11.11.2019

2. Управлінню патрульної поліції в Дніпропетровській області максимально наблизити патрулі до будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

Термін: після укладання договору НТУ «Дніпровська політехніка» з охоронною організацією

3. Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради надати НТУ «Дніпровська політехніка» копію Звіту «Інженерно-технічне обстеження зон взаємного впливу метрополітену (що будується) та прилеглих будівель в районі перехрестя просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна м. Дніпро», наданий ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Термін: невідкладно

Заступник голови комісії

О. В. Шикуненко

Секретар комісії

М. А. Ареп'єва



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки  
та надзвичайних ситуацій

---

ПРОТОКОЛ № 26

12.11.2019  
13.00

м. Дніпро

Головував: заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Шичуленко О. В.

Присутні: члени комісії та запрошені (за окремим списком)

Слухали: Про огляд будівлі, підвальних приміщень та інженерних комунікацій гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17)

Заступник керівника проекту АТ «Лімак Іншаат Санаї ве Тіджарет А.Ш.» Кулик Д. В. повідомив, що для виконання другого етапу робіт з тимчасового укріплення аварійних конструкцій будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17) (далі – гуртожиток № 2 НТУ «Дніпровська політехніка») замовлено необхідні матеріали. Доставка матеріалів очікується протягом тижня.

Заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Шичуленко О. В. повідомив, що міський голова доручив здійснити огляд будівлі, підвальних приміщень, інженерних комунікацій гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка», для чого створити відповідну міську комісію, до складу якої включити фахівців управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради, департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, підприємств, що здійснюють експлуатацію мереж водопостачання, водовідведення, тепlopостачання, електропостачання, газопостачання а також компетентних фахівців інших підприємств, установ, закладів міста.

Запропоновано до складу указаної комісії включити фахівців управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради, Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради, Комунального підприємства «Гідроспоруди» Дніпровської міської ради, Комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпровської міської ради,

Комунального підприємства «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради, Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз», Акціонерного товариства «ДТЕК Дніпровські електромережі», Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», проректора з науково-педагогічної роботи та розвитку Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», президента Дніпропетровської обласної будівельної асоціації «Дніпро». Головою комісії запропоновано призначити директора департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради Чудновського О. В.

За підсумками наданих пропозицій з урахуванням обговорення комісія

## В И Р І Ш И Л А:

1. Створити міську комісію з огляду будівлі, підвальних приміщень, інженерних комунікацій гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

2. До складу комісії (п. 1 цього протоколу) включити:

- директора департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради Чудновського Олександра Вікторовича (голова комісії);

- проректора з науково-педагогічної роботи та розвитку Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Зайця Євгена Івановича;

- президента Дніпропетровської обласної будівельної асоціації «Дніпро» Федорова Станіслава Анатолійовича;

- фахівців підприємств установ, закладів:  
управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради;

департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради;

Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради;

Комунального підприємства «Гідропоруди» Дніпровської міської ради;

Комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпровської міської ради;

Комунального підприємства «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради;

Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз»;

Акціонерного товариства «ДТЕК Дніпровські електромережі»;

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

3. Керівникам Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради, Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради; Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради, Комунального підприємства «Гідропоруди» Дніпровської міської ради, Комунального підприємства «Теплоенерго»

Дніпровської міської ради, Комунального підприємства «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради, Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз», Акціонерного товариства «ДТЕК Дніпровські електромережі», Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» надати комісії через департамент громадського порядку і цивільного захисту письмову інформацію стосовно фахівців, які увійдуть до складу комісії (п. 1 цього протоколу):

- прізвище, ім'я, по батькові;
- посада;
- номер мобільного телефону.

Термін: до 11.00 13.11.2019

4. Керівникам підприємств, установ, закладів (п. 2 цього протоколу), забезпечити участь визначених фахівців у роботі комісії (п. 1 цього протоколу).

5. Директору департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради Чудновському О. В. організувати проведення інструктажу для членів комісії (п. 1 цього протоколу) щодо правил безпеки під час проведення огляду будівлі, підвальних приміщень, інженерних комунікацій гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка».

Термін: до початку огляду

6. Комісії (п. 1 цього протоколу):

6.1. Здійснити огляд будівлі, підвальних приміщень, інженерних комунікацій гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» з фото та відео фіксацією зі складанням відповідного акта.

Термін: з 9.00 до 16.00 14.11.2019

6.2. Акт огляду будівлі, підвальних приміщень, інженерних комунікацій гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» надати заступнику голови міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Шичуленку О. В.

Термін: 15.11.2019

Заступник голови комісії

О. В. Шичуленко

Секретар комісії

М. А. Ареп'єва



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки  
та надзвичайних ситуацій

ПРОТОКОЛ № 27

15.11.2019  
13.00

м. Дніпро

Головував: заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Шичуленко О. В.

Присутні: члени комісії та запрошені (за окремим списком)

Слухали: Про заходи щодо забезпечення теплопостачання у житлові будинки від вбудованої котельні, розташованої у будівлі гуртожитка № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17)

У частині будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17), яка знаходиться за межами аварійної зони, розташована вбудована котельня, яка постачає теплову енергію до 4 житлових будинків (51 квартира) та гуртожитку.

За повідомленням директора КП «Теплоенерго» ДМР Клименка А. В. котельня знаходиться в технічно справному стані, приєднана до мереж газопостачання (окремий газовий ввід) та мереж електропостачання (окремий ввід від ТП). Теплові мережі від котельні зовнішні та внутрішньобудинкові знаходяться під тиском (0,15МПа) герметичні, витоків не виявлено.

За підсумками обстеження котельні складено відповідний акт (додається). Подальша експлуатація зазначеної котельні за прямим призначенням можлива.

У зв'язку із зниженням середньодобової температури повітря гостро постало питання теплопостачання у підключені до указаної котельні житлові будинки.

З метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації, пов'язаної із порушенням нормальних умов життєдіяльності населення (відсутність теплопостачання у осінньо-зимовий період) на тривалий час комісія

**В И Р І Ш И Л А:**

Звернутись до Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз» щодо підключення газопостачання до котельні, розташованої у будівлі гуртожитка № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

Заступник голови комісії

Секретар комісії

Термін: невідкладно

О. В. Шичуленко

М. А. Ареп'єва



АКТ  
обстеження котельні  
по просп. Дмитра Яворницького,17

Фахівцями підприємства було обстежено частину будівлі по просп. Дмитра Яворницького,17 в якій розташована вбудована котельня КП «Теплоенерго», та встановлено наступне:

- котельня розташована в підвальному приміщенні гуртожитку по просп. Дмитра Яворницького,17;
- Зазначена котельні постачає теплову енергію на 4 будинку (51 квартира та гуртожиток);
- Котельня знаходиться в технічно справному стані;
- Котельні приєднана до мереж газопостачання (окремий газовий ввід);
- Котельня приєднана до мереж електропостачання (окремий ввід від ТП)
- Теплові мережі від котельні зовнішні та внутрішньобудинкові герметичні витоки не виявлено знаходяться під тиском(0,15МПа).

Висновок: Частина будівлі в якій розташована вбудована котельня КП «Теплоенерго» по просп. Дмитра Яворницького,17 з знаходиться в неаварійному стані та подальша її експлуатація за прямим призначенням можлива.

Головний інженер ТД №2



Наумов О.О.



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки  
та надзвичайних ситуацій

---

ПРОТОКОЛ № 28

02.12.2019  
14.30

м. Дніпро

Головував: заступник міського голови, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, перший заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Лисенко М. О.

Присутні: члени комісії та запрошені (за окремим списком)

Слухали: Про завершення надзвичайної ситуації місцевого рівня, яка виникла 05.10.2019, пов'язаної з осіданням (проваллям) земної поверхні та, як наслідок, просіданням будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17) і відкриття руху транспорту на ділянках просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна, прилеглих до будівлі гуртожитку № 2.

На виконання рішення комісії (протокол від 28.10.2019 № 22) фахівцями АТ «Лімак Іншаат Санаї ве Тіджарет А. Ш.» (далі – Компанія «Лімак») виконано роботи з підсилення аварійної частини будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17).

Відповідно до Висновку за результатами підсилення аварійної частини будівлі гуртожитку №2 за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 17 (далі – Висновок), наданого ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (додається), у теперішній час аварійні конструкції підсилені та перебувають у безпечному стані, загроза руйнування частини будівлі ліквідована, але існують недоліки, які необхідно терміново усунути. Перелік недоліків наведено у Висновку.

Присутній на засідання спеціаліст з контрактів Компанії «Лімак» Курінний О. В. повідомив, що наведені у Висновку недоліки буде усунено до 24.00 02.12.2019.

Заступник міського голови Шичуленко О. В. запропонував визнати завершеною ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня, пов'язаної з осіданням (проваллям) земної поверхні та, як наслідок, просіданням будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка».

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Маковцев І. І. запропонував відновити рух усіх видів транспорту по раніше перекритим ділянкам просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна поблизу будівлі гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка».

За підсумками обговорення наданої інформації комісія

### В И Р І Ш И Л А:

1. Визнати, що надзвичайна ситуація місцевого рівня, пов'язана з осіданням (проваллям) земної поверхні та, як наслідок, просіданням будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (просп. Дмитра Яворницького, 17), яка виникла 05.10.2019, завершена.

2. АТ «Лімак Іншаат Санаї ве Тіджарет А. Ш.» усунути недоліки, відповідно до п. 8 Висновку за результатами підсилення аварійної частини будівлі гуртожитку № 2 за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 17.

Надати першому заступнику голови міської комісії ТЕБ та НС документи, що підтверджують завершення робіт.

Термін: до 24 год.00 хв. 02.12.2019

3. Відкрити рух усіх видів транспорту по раніше перекритим ділянкам:  
- просп. Дмитра Яворницького від вул. Олесья Гончара до вул. Героїв Крут;  
- просп. Гагаріна від вул. Паторжинськго до просп. Дмитра Яворницького.

Термін: з 4 год. 30 хв. 03.12.2019

4. Відновити доступ до будівлі гуртожитку № 2 (просп. Дмитра Яворницького, 17) працівників НТУ «Дніпровська політехніка».

Термін: з 03.12.2019

5. Національному технічному університету «Дніпровська політехніка» (Півняк Г. Г.) вжити заходів щодо недопущення погіршення стану будівлі гуртожитку № 2 (просп. Дмитра Яворницького, 17) та відновлення її нормального стану, взявши до уваги рекомендації, наведені у Висновку за результатами підсилення аварійної частини будівлі гуртожитку №2 за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 17.

Перший заступник  
голови комісії



М. О. Лисенко

Секретар комісії



М. А. Ареп'єва



## МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»  
49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24А, тел. (056) 745-23-72, факс (056) 746-15-05  
[www.pgasa.dp.ua](http://www.pgasa.dp.ua) E-mail: [postmaster@mail.pgasa.dp.ua](mailto:postmaster@mail.pgasa.dp.ua)

---

---

### В И С Н О В О К

за результатами підсилення аварійної частини будівлі гуртожитку №2  
за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 17

Висновок розроблений за результатами обстеження будівельних конструкцій гуртожитку №2 після виконання робіт по підсиленню аварійних конструкцій, що виконувалися по розробленому проекту.

1. Станом на 01.12.2019 року організацією «ЛІМАК» виконано монтаж металевих конструкцій підсилення, яке включає внутрішню обойму та зовнішньою конструкцію, на які спираються балки, що утримують стіни з 2 по 5 поверх. В цілому монтаж виконано відповідно до проектних рішень з окремими відхиленнями, що було пов'язано з роботою серед аварійних конструкцій.

2. Сталеві стійки Ст.-2 в зв'язку з тим, що не виконано перенесення трубопроводів по стіні підвалу, не виконувались, тимчасово передбачене додаткове спирання двотаврових балок підсилення на стіну будівлі з обоймою підсилення та тяжами.

3. В теперішній час аварійні конструкції підсилені, загроза руйнування частини будівлі ліквідована. Стан фундаментів в зоні замочування непридатний для нормальної експлуатації за критеріями деформацій, що перевищили гранично допустимі величини.

4. В подальшому необхідно проконтролювати стан конструкцій методом встановлення маяків на тріщини будівлі, контролю спирання стін в зоні підсилення. Встановлена конструкція підсилення дає можливість виконання додаткових робіт в разі необхідності та в подальшому відновлення фундаментів та стіни першого поверху на ділянці наявних ушкоджень.

5. Відновлення стіни рекомендуємо виконати після підсилення фундаментів окремими ділянками. Після підсилення фундаментів можливе встановлення стійок ззовні або з середини, демонтаж та відновлення ділянки стіни, інектування тріщин в стінах для відновлення кладки на кутовій ділянці будівлі.

6. Аналіз розвитку деформацій ділянки будівлі у зоні прогресуючого осідання свідчать про подальший розвиток просідання. Це потребує організації геодезичних спостережень та установку додаткових маяків на тріщини.

7. Існуюча конструкція тимчасового посилення зруйнованої частини будівлі спирається на зовнішню раму, де просадки поверхні очевидно тривають. Це вимагає проведення як найшвидшого посилення фундаменту, для чого необхідно виконати проект. Після посилення фундаменту необхідно виконати заміну будівельних конструкцій фрагменту стіни.

8. За результатами обстеження виявлені недоліки, які треба усунути в терміновому порядку:

1. Виконати зварювання елементів згідно вузла 7 (лист 19) між встановленою стійкою СТ-4 та балкою Б-5 в місцях встановлення набору підкладок з листового металу (підкладки встановлені з відхиленням від проекту).

2. Встановити додатковий елемент по верху обойми замість балки Б-1 (швелер №12) яка була зрізана при монтажі балок підсилення Бу-1. Після відновлення балки виконати натяжіння тяг Т-1.

3. Виконати зварювання нижнього поясу балок підсилення Бу-1 та Б-5. Додатково в місцях спирання балок Бу-1 на Б-5 по верхньому поясу Бу-1 виконати приварювання металевого елемента швелер №16.

4. Не обварені вузли стикування хрестових в'язів ВС-1 на з'єднувальній пластині. Виконати обварку вузлу.

5. Встановити балки Б-6 у проектне положення.

6. Балки Б-2(швелер №16) з боку головного фасаду не встановлена та не обжата шпильками М 20.

7. Порушенні фрагменти стін над прорізами демонтувати до несучих конструкцій.

Проректор з наукової роботи ДВНЗ ПДАБА,  
докт.техн.наук, проф.

В.В. Данішевський

Головний науковий співробітник ДВНЗ ПДАБА,  
докт.техн.наук, проф.

Ю.О. Кірічек

Головний конструктор проекту,  
докт.техн.наук, проф.

С.І. Головко

Старший науковий співробітник ДВНЗ ПДАБА,  
канд.техн.наук, доц.

О.В. Трегуб

02.12.2019р