



УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Вул. І. Франка, 1, м. Калуш Івано-Франківської області, 77300, e-mail: kmrkontrol@gmail.com, код в ЄДРПОУ: 04054300
тел. (03472) 6-00-19, (03472) 6-28-01, факс: (03472) 6-67-41

25 СІЧ 2021

№ 5/02-55/20

На № _____

від _____

Володимиру Горбалінському

На Ваш інформаційний запит від 11.01.2020 року зареєстровану в Калуській міській раді за № №5/02-55/20 від 11.01.2021р. повідомляємо наступне.

1. Назва підприємства, яке надає послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення споживачам м.Калуша – Комунальне підприємство «Водотеплосервіс» Калуської міської ради.
2. Тарифи, які діють на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення:
 - централізоване водопостачання – 8,53 грн/куб.м з ПДВ;
 - централізоване водовідведення – 11,38 грн/куб.м з ПДВ.
3. Тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення встановлені рішенням виконавчого комітету Калуської міської ради №227 від 23.10.2018 року та введені в дію з 15 листопада 2018 року.
4. Інформація про тип водозабору:

Комунальне підприємство «Водотеплосервіс» здійснює постачання питної води для населення і інших споживачів м. Калуш.

Система водопостачання міста зонована на три підйоми. Джерело водопостачання річки Лімниця та Чечва. Для забору води служать чотири водозабірні насосні станції I підйому: 3 блоки насосних станцій на водозаборі «Добровляни» Блоки 1,2,3 (забезпечує 95 % добової подачі води) та насосна станція «Парк» (5%). З насосних станцій I підйому в районі с. Добровляни вода подається на резервуари чистої води (РЧВ) загальним об'ємом 24 тис.м³ (2 од. по 10 тис. м³, 2 од. по 2 тис. м³) водопровідної насосної станції II підйому. З ВНС II підйому вода надходить в розподільну мережу міста. Для створення достатнього тиску

для багатоповерхової забудови працюють 26 підкачувальних насосних станцій III підйому. З водозабору каптажного типу «Парк» вода подається безпосередньо в міську мережу старої частини міста.

В систему водопостачання м. Калуш входять:

- Водозабір «Добровляни» (поверхневий, підземний) складається з трьох водопровідних насосних станцій першого підйому: Блоки 1, 2, – забір води здійснюється з інфільтраційних свердловин 65 шт., середня глибина 6-15 м, діючі, блок 3 – поверхневий водозабір. Водозабір «Добровляни» продуктивністю 24,0 тис. м³/добу частково здійснює забір підземних вод (відповідно до гідрогеологічного висновку про визначення балансу Калуських водозаборів, із загальної продуктивності водозаборів 54% складають поверхневі води інфільтраційної канами, 33% – залучені води річки, 13% – природні ресурси підземних вод).

- «Станція вимірювання та знезараження» (знезараження води проводиться розчином гіпохлориту натрію);

- Водозабір «Парк» (підземний) забір підземних вод з каптажного колодязя, глибина 5 м, знезараження питної води здійснюється ультрафіолетовим випромінюванням;

- Водопровідна насосна станція (ВНС) II-го підйому, 4 резервуари чистої води (РЧВ) із збірною залізобетону загальним об'ємом 24 тис. м³;
 - підкачуючі насосні станції (26 ПНС-III підйому).
- Подача води споживачам забезпечується цілодобово.

Заступник міського голови



Білецький Б.І.

Шевчук П.В.
6-54-37