

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Параметри мікроклімату (температура, відносна вологість, швидкість руху повітря) на робочому місці, де проводились вимірювання, знаходяться в межах допустимих величин, нормованих ДСН 3.3.6.042-99.

Умови праці, згідно ГК №248-14, по параметрах мікроклімату, що досліджувались, відносяться до 2 класу (допустимі)

ДУ «Черкаський ОЛШ МОЗ України»
(повне найменування лабораторії)

Додаток 11
до Порядку агестації
лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів
виробничого середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 28 від 10.12.2020 р.
(номер, дата)
проведення досліджень мікроклімату

1. Дата проведення дослідження 10 грудня 2020 року.

2. Підприємство, адреса, цех, відділення Чигиринський районний суд Черкаської області Черкаська обл, м. Чигирин, вул. П. Дорошенка, 47

3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується: р. м. машиніста(кочагара) котельні

4. Мета дослідження атестація робочих місць
5. Засоби вимірювальної техніки Аспіраційний психрометр МВ-4М № 19512.
анемометр цифровий АП-1 № 1964

6. Відомості про повірку Са. № 571/302 до 17.12.2020 р.
(найменування, тип, заводський номер)
(номер свідоцтва, клеймування, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ДСН 3.3.6.042-99. «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»
(проводиться дослідження)

2) ДСН 3.3.6.042-99. Гігієнічна класифікація праці по показникам шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу № 248 від 08.04.2014 р.
(оцінюється результат)

8. Названість джерел виділення тепла, вологи, санітарно-технічних пристроїв для нормалізації мікроклімату (кондиціонери, припливно-витяжна вентиляція тощо)

9. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) в.о. завідувача санітарно-гігієнічної лабораторії відділу управління діяльністю лабораторій Баринова Т.В.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

10. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
Фельдшер-лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Дашенко Л.П.

11. Результати досліджень метеорологічних факторів атмосферного повітря*
температура повітря °С, швидкість руху повітря м/с, атмосферний тиск, мм. рт. ст.
(для робочих місць на відкритій території)



Черепанов Микола Миколайович
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря-гігієніста праці)
(підпис)

Баринова Тетяна Василівна
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії)
(підпис)