

12. Результати досліджень параметрів мікроклімату

№ з/п	Місце проведення досліджень	Час, коли проводи-лись дослід-ження	Кате-горія робіт за важ-кістю	Температура повітря, °С				Відносна вологість %	Швидкість руху повітря, м/с		Інтенсивність теплового випромінюва-ння, Вт/м <sup>2</sup>		Атмосферний тиск, мм. рт. ст. або висота над рівнем моря, м*						
				фактичні значення	нормативні рівні	за сухим термометром	за вологим термометром		за кульковим термометром	за сухим термометром	за індексом ТСН	факт.	доп.	факт.	доп.	факт.	доп.		
1	Р. м. машиніста (кочегара) котельні	Початок зміни	П 6	за сухим термометром	20,0	16,0	15-21	факт.	доп.	факт.	доп.	факт.	доп.	факт.	доп.				
2				Середина зміни	20,4	16,4										54	Не більше 75	Менше 0,3	Не більше 0,4
3				Кінець зміни	20,4	16,0										54	Менше 0,3		

Дослідження проводив

Фельдшер-лаборант Демченко Л.П.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Савчук  
(підпис)