

Того ж самого дня заперли
надали пропозиції:
щодо рішення
котрого рішення
Того ж самого дня заперли
пропонується рішення
котрого рішення



АКТ

про результати обстеження басейнів відділення реабілітації поліклініки КНП «ДКЛ №3 м.Києва»

«09»лютого 2021 р.

м.Київ

Комісія, яка створена наказом КНП «ДКЛ №3 м.Києва» від 26.01.2021 р. №88 «Про створення комісії по обстеженню нерухомого майна КНП «ДКЛ №3 м.Києва», у складі:

Голова комісії – Миронюк Б.С, головний інженер;

Члени комісії -Козловська Л.А., завідувача господарством;
Дегтярьова С.Г., бухгалтер

у присутності заступника директора з поліклінічної роботи Паладій А.В. склали цей акт.

За результатами обстеження басейнів відділення реабілітації поліклініки КНП «ДКЛ №3 м.Києва виявлено наступне:

1. сифон донного зливу води великого басейну протікає,
2. кахельне покриття великого та малого басейнів має місцеві порушення, порушена герметизація,
3. електродвигуни та система керування у приточній вентиляційній системі потребує ремонту,
4. водяні фільтри циркуляційної системи басейнів потребують заміни.

Висновки:

Басейни не можуть функціонувати в повному обсязі, потребують поточного ремонту.

Заступник директора
з поліклінічної роботи

Паладій А.В

Голова комісії:
Члени комісії:

Миронюк Б.С.
Козловська Л.А.
Дегтярьова С.Г.