



## ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

Канатна, 134, Одеса, 65039, Україна  
код ЄДРПОУ 02145398

тел.(048)725-35-93, факс:(048)776-12-99  
e-mail: [deposvita@omr.gov.ua](mailto:deposvita@omr.gov.ua)  
[www.osvita-omr.gov.ua](http://www.osvita-omr.gov.ua)

19.08.2021 № 129/21  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Коновал І.  
foi+request-90991-  
9b2299fc@dostup.pravda.com.ua

Ваш інформаційний запит на отримання публічної інформації, який надійшов в електронному вигляді на електронну адресу Одеської міської ради 12.08.2021 стосовно забезпечення належного рівня пожежної та техногенної безпеки в Одеській спеціалізованій школі №69 I – III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області (м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 45) Департаментом освіти та науки Одеської міської ради в межах компетенції розглянуто.

На підставі письмової інформації від 16.08.2021 №01-16/602 Комунальної установи «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Малиновського району м. Одеси», яка здійснює фінансово-господарський супровід Одеської СШ №69, Департамент освіти та науки Одеської міської ради повідомляє наступне.

В Одеській СШ №69 автоматичну пожежну сигналізацію, систему оповіщення людей про пожежу та систему передавання тривожних сповіщень змонтовано у повному обсязі, копію акту перевірки відповідності додаємо.

Згідно п.2, ст.20 Кодексу цивільного захисту України, п.2. Р.ІІІ Правил техногенної безпеки - забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту здійснюється відповідно до законодавства, тому керуючись п.12, п.16, п.23, п.24 частини другої ст.19, ст. 32 Кодексу цивільного захисту України та п.2, п.3. постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту», пунктами 9,10,11 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту» від 19.08.2002 р. №1200, п. 3 постанови КМУ № 787 від 09.10.2013. На підставі п. 3 «Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 787) формування цивільного захисту в закладах загальної середньої та дошкільної освіти не утворюються.

У зв'язку із запровадженням на всій території України надзвичайної ситуації — карантину, для безпеки та захисту здоров'я працівників та дітей, КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Малиновського району м. Одеси» закуплено та передано в заклади освіти маски медичні (багаторазового та одноразового використання) та дезінфікуючі засоби.

Додаток на \_\_\_ арк.

З повагою

в.о. директора Департаменту



І.Є. Столбова

Чернов В.М.

АКТ № 255/1

Перевірки відповідності

Частина системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням,  
системи централізованого пожежного спостереження

м. Одеса

«28» 10 2020 р.

**I Комісія**

Одеська спеціалізована школа № 69 I – III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови  
Одеської міської ради Одеської області

У складі:

Голови – представника замовника робіт Директор Романенко Марія Олександрівна.

Членів комісії представників:

монтажної організації Директор ПП «СПЕЦПОЖСЕРВИС-ЮГ» Касагкін В. І.  
організації, що здійснює пожежне спостереження Директор ПП «СПЕЦПОЖСЕРВИС-ЮГ» Касагкін В. І.  
організації, що здійснює підтримання експлуатаційної придатності СПЗ:  
Директор ПП «СПЕЦАВТОМАТИКА-2007» Шигіда М. В.  
третьої сторони: експерт ТОВ «Центр оцінки відповідності «Технології безпеки» Ковальов О. А.

**II Провела перевірку виконаних робіт та встановила:**

Монтажною організацією ПП «СПЕЦПОЖСЕРВИС-ЮГ», м. Одеса, вул. Івана та Юрія Липа, 76  
ліцензія електронна видана ДСНС України, наказ № 364 від 05.07.2017р., термін дії – необмежений  
СПЗ, що змонтована в приміщенні: Одеської спеціалізованої школи № 69 I – III ступенів з поглибленим  
вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Ілхака Рабіна,  
45.

що входить до складу Одеської спеціалізованої школи № 69 I – III ступенів з поглибленим вивченням  
англійської мови Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Ілхака Рабіна, 45.  
відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, розробленої: ПП «СПЕЦАВТОМАТИКА-  
2007» м. Одеса, вул. В.Терешкової, 15, шифр РП 09-2016 СПС, СКЕ, СППС  
та відповідно звіту з інспектування ТОВ «ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ «ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ»  
№ 118-2020 від «29» жовтня 2020 року

яка пройшла експертизу (експертну оцінку) в ОФ ДП «НДПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»  
експертний висновок (оцінка): № ЕК-2769/01-20 від 08 квітня 2020 року

**III Тип СПЗ**

СПС, СКЕ, СППС

Перелік обладнання, що частково змонтоване на об'єкті та пред'явлене до злачі

№ з/п	Найменування (тип) змонтованого обладнання	Кількість встановлених о обладнання	№ сертифіката та термін дії	Резерв обладнання, що передано замовнику	Примітка
1.	Гірас-А	1	№ 300176 до 06 травня 2021 р.		
2.	Гірас-16.П	3	№ 300175 до 06 травня 2021 р.		
3.	АМР	1	№ 300176 до 06 травня 2021 р.		
4.	АМ-4	3	№ 300176 до 06 травня 2021 р.		
5.	МРЛ-2.1	1	№ 300175 до 06 травня 2021 р.		
6.	БЖ-1230	1	№ 001279 до 26 квітня 2021 р.		
7.	МЦА-GSM	1	№ 300175 до 06 травня 2021 р.		
8.	СПД-3	304	№ UA.10190.00011-19 до 15 січня 2022 р.	31	
9.	ТПТ-2	26	№ UA.10190.00019-19 до 15 січня 2022 р.	2	
10.	SPR-1	11	№ UA.10190.00013-19 до 15 січня 2022 р.	2	
11.	Артон-ДЛЗ	2	№ UA.10190.00017-19 до 15 січня 2022 р.	1	
12.	МУШ-ДЛ	2	№ UA.10190.00017-19 до 15 січня 2022 р.		
13.	ВПОС	22			
14.	СЗ «Джаміль»	1	№ 300179 до 06 травня 2021 р.		
15.	ОСЗ-12 «Вихід»	1	№ 300179 до 06 травня 2021 р.		
16.	ОС-1 «Вихід»	2	№ 300183 до 06 травня 2021 р.		

	Велпез-120-400	1	№ UA.032.CC.0516-18 до 23 вересня 2022 р.		
	БАС 100ПН	14	№ UA.032.CC.0518-18 до 23 вересня 2022 р.		
21.	БАС 100ПШ	42	№ UA.032.CC.0518-18 до 23 вересня 2022 р.		
22.	ПМ-12	1	№ UA.032.CC.0518-18 до 23 вересня 2022 р.		
23.	СЛО2	1			
24.	ВМ-01	2			
25.	<b>Всього:</b>	<b>470</b>		<b>36</b>	

Примітка. У разі зберігання резерву обладнання не на захищеному об'єкті до акта додається договір між замовником та організацією, яка забезпечує зберігання резерву обладнання. В цьому договорі обов'язково вказується зобов'язання щодо постачки на об'єкт резерву обладнання у термін, визначений цими нормами. Додаткова інформація, що характеризує змонтовану на об'єкті систему (кількість шлейфів, напрямлень тощо)

#### IV Результати перевірки

Система СНС, СКЕ, СІПС

Найменування суб'єкта господарювання, що здійснює підтримання експлуатаційної придатності системи протипожежного призначення ІІІ «Спелавтоматика-2007»  
м. Одеса, вул. В.Терешкової, 15, ліцензія серії АД № 037832, від "16" серпня 2012 р., термін дії – необмежений

**Висновок комісії і оцінка виконаних робіт:**

Систему СНС, СКЕ, СІПС

Змонтовану в Приміщенні Одеської спеціалізованої школи № 69 І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 45.

вважати такою, що відповідає проєкційній документації, правильно функціонує

з "15" 10 2020 р.

Голова комісії – представник  
замовника (зауваження)  
М.П.



Романенко М. О.  
(прізвище та ініціали)

Член комісії  
Монітувальна організація:  
М.П.



Касаткін В. І.  
(прізвище та ініціали)

Обслуговуюча організація:  
М.П.




Шигіда М. В.  
(прізвище та ініціали)

Організація, що здійснює  
пожежне спостереження  
М.П.



Касаткін В.І.  
(прізвище та ініціали)

Представник третьої сторони:  
М.П.



Ковальов О.А.  
(прізвище та ініціали)

Примітка 1. Копія акта відповідає кількості членів комісії, але не менше трьох.  
Примітка 2. Акта зберігається протягом всього терміну експлуатування пожежної автоматики в організаціях, які представляють членів комісії.  
Примітка 3. Підписи членів комісії завершуються печатками організацій, які вони представляють.